

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 21 (ООО "Заречная управляющая компания")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА527

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 15313

Обратка: ПРИМ SN 15314

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 2982

КТПТР-06 SN 2982a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2025	66.62	40.92	25.71	1.82	1.86	42.73	44.20	-3.40	1.096	24.0	24.0
02.11.2025	66.73	40.65	26.08	1.80	1.84	42.31	43.81	-3.49	1.102	24.0	24.0
03.11.2025	66.03	39.83	26.20	1.74	1.79	41.05	42.54	-3.57	1.073	24.0	24.0
04.11.2025	69.59	40.56	29.03	1.73	1.77	40.68	42.22	-3.70	1.181	24.0	24.0
05.11.2025	72.97	41.91	31.06	1.77	1.82	41.57	43.25	-3.96	1.289	24.0	24.0
06.11.2025	68.59	40.96	27.62	1.83	1.88	43.00	44.71	-3.89	1.188	24.0	24.0
07.11.2025	66.42	40.43	26.00	1.90	1.95	44.60	46.35	-3.84	1.158	24.0	24.0
08.11.2025	67.16	42.25	24.91	2.06	2.12	48.41	50.33	-3.88	1.204	24.0	24.0
09.11.2025	67.01	41.75	25.26	1.97	2.03	46.41	48.26	-3.89	1.170	24.0	24.0
10.11.2025	66.46	39.66	26.80	1.72	1.77	40.54	42.17	-3.92	1.084	24.0	24.0
11.11.2025	67.02	40.14	26.89	1.77	1.82	41.67	43.36	-3.97	1.119	24.0	24.0
12.11.2025	68.11	40.05	28.06	1.72	1.77	40.45	42.14	-4.09	1.133	24.0	24.0
13.11.2025	69.78	40.38	29.40	1.72	1.77	40.48	42.20	-4.17	1.188	24.0	24.0
14.11.2025	69.38	39.87	29.51	1.68	1.73	39.55	41.26	-4.25	1.165	24.0	24.0
15.11.2025	67.32	40.05	27.27	1.79	1.84	41.99	43.78	-4.18	1.144	24.0	24.0
16.11.2025	66.18	40.25	25.93	1.84	1.89	43.26	45.08	-4.12	1.119	24.0	24.0
17.11.2025	66.99	39.03	27.97	1.65	1.70	38.86	40.53	-4.22	1.082	24.0	24.0
18.11.2025	70.87	39.99	30.88	1.65	1.70	38.79	40.52	-4.35	1.196	24.0	24.0
19.11.2025	66.44	38.40	28.04	1.65	1.69	38.70	40.38	-4.23	1.083	24.0	24.0
20.11.2025	66.12	39.68	26.45	1.82	1.88	42.85	44.67	-4.16	1.131	24.0	24.0
21.11.2025	68.74	39.49	29.25	1.70	1.75	39.95	41.69	-4.26	1.167	24.0	24.0
22.11.2025	71.99	40.64	31.36	1.72	1.77	40.34	42.14	-4.36	1.263	24.0	24.0
23.11.2025	68.71	39.70	29.01	1.71	1.77	40.28	42.05	-4.30	1.168	24.0	24.0
24.11.2025	68.72	39.86	28.86	1.74	1.79	40.78	42.56	-4.27	1.175	24.0	24.0
25.11.2025	71.41	42.01	29.40	1.93	1.98	45.16	47.16	-4.34	1.323	24.0	24.0
26.11.2025	67.90	42.18	25.72	2.09	2.15	49.20	51.27	-4.13	1.263	24.0	24.0
27.11.2025	67.65	41.37	26.28	2.02	2.07	47.41	49.33	-3.97	1.244	24.0	24.0
28.11.2025	70.28	42.72	27.55	2.06	2.12	48.33	50.32	-4.05	1.330	24.0	24.0
29.11.2025	68.17	41.31	26.86	1.97	2.03	46.38	48.25	-3.96	1.244	24.0	24.0
30.11.2025	66.18	40.62	25.57	1.97	2.02	46.37	48.19	-3.84	1.184	24.0	24.0
Средние:	68.19	40.56	27.63	1.82	1.87	---	---	-4.03	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1282.08	1334.69	---	35.266	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	44160.38	44193.66	1446.959	23968.2	40746.5
30.11.2025	45442.46	45528.35	1482.224	24688.2	41466.5
Итого:	1282.09	1334.70	35.266	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации