

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 23А (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА536
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 10292 Датчик температуры: КТПТР-01 SN 4274
Обратка: ПРИМ SN 10293 КТПТР-01 SN 4274 А
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2025	68.54	44.30	24.23	1.22	1.22	28.70	29.04	-1.18	0.694	24.0	24.0
02.11.2025	68.59	44.17	24.42	1.21	1.21	28.46	28.80	-1.19	0.694	24.0	24.0
03.11.2025	67.95	43.39	24.56	1.17	1.17	27.58	27.91	-1.19	0.676	24.0	24.0
04.11.2025	71.80	44.23	27.56	1.17	1.17	27.45	27.84	-1.38	0.756	24.0	24.0
05.11.2025	75.20	45.65	29.56	1.20	1.20	28.12	28.56	-1.52	0.830	24.0	24.0
06.11.2025	70.55	44.44	26.11	1.23	1.23	28.94	29.31	-1.30	0.756	24.0	24.0
07.11.2025	68.18	43.88	24.30	1.29	1.29	30.21	30.57	-1.18	0.733	24.0	24.0
08.11.2025	69.62	46.03	23.59	1.39	1.39	32.74	33.13	-1.18	0.771	24.0	24.0
09.11.2025	69.64	45.72	23.92	1.34	1.34	31.37	31.74	-1.19	0.749	24.0	24.0
10.11.2025	68.86	43.27	25.59	1.17	1.17	27.49	27.84	-1.24	0.702	24.0	24.0
11.11.2025	69.33	43.72	25.62	1.21	1.21	28.37	28.73	-1.25	0.726	24.0	24.0
12.11.2025	70.48	43.56	26.92	1.18	1.18	27.59	27.96	-1.33	0.742	24.0	24.0
13.11.2025	72.26	44.15	28.11	1.18	1.18	27.64	28.03	-1.41	0.776	24.0	24.0
14.11.2025	71.97	43.51	28.46	1.15	1.15	27.05	27.44	-1.42	0.769	24.0	24.0
15.11.2025	69.85	43.80	26.05	1.22	1.22	28.73	29.10	-1.28	0.748	24.0	24.0
16.11.2025	68.85	43.99	24.85	1.26	1.26	29.51	29.87	-1.21	0.732	24.0	24.0
17.11.2025	69.81	42.67	27.14	1.13	1.13	26.50	26.85	-1.32	0.717	24.0	24.0
18.11.2025	73.80	43.97	29.83	1.13	1.13	26.58	26.98	-1.51	0.792	24.0	24.0
19.11.2025	68.90	42.12	26.78	1.13	1.13	26.49	26.84	-1.29	0.708	24.0	24.0
20.11.2025	68.99	43.62	25.37	1.25	1.25	29.30	29.66	-1.24	0.742	24.0	24.0
21.11.2025	71.62	43.47	28.15	1.17	1.17	27.35	27.73	-1.40	0.769	24.0	24.0
22.11.2025	75.31	45.04	30.27	1.18	1.18	27.67	28.10	-1.55	0.837	24.0	24.0
23.11.2025	71.38	43.68	27.70	1.18	1.18	27.57	27.96	-1.38	0.764	24.0	24.0
24.11.2025	71.68	43.97	27.71	1.19	1.19	27.96	28.35	-1.38	0.774	24.0	24.0
25.11.2025	75.52	46.89	28.64	1.34	1.34	31.30	31.77	-1.49	0.895	24.0	24.0
26.11.2025	71.58	46.94	24.64	1.45	1.45	33.96	34.38	-1.25	0.836	24.0	24.0
27.11.2025	72.18	46.47	25.71	1.40	1.40	32.87	33.30	-1.31	0.844	24.0	24.0
28.11.2025	74.70	47.93	26.77	1.44	1.44	33.62	34.09	-1.40	0.899	24.0	24.0
29.11.2025	72.49	46.45	26.04	1.38	1.38	32.31	32.74	-1.32	0.840	24.0	24.0
30.11.2025	69.98	45.47	24.51	1.38	1.38	32.32	32.71	-1.22	0.791	24.0	24.0
Средние:	70.99	44.55	26.44	1.24	1.24	---	---	-1.32	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	875.76	887.35	---	23.062	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	23155.88	23563.86	727.131	18941.4	31934.7
30.11.2025	24031.64	24451.21	750.192	19661.4	32654.7
Итого:	875.76	887.35	23.062	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации