

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 29 (ООО "ЗУК")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА528

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 15315

Обратка: ПРИМ SN 15316

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-05 SN 2985

КТПТР-05 SN 2985а

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2025	67.36	42.40	24.96	2.99	2.97	70.21	70.60	-0.55	1.748	24.0	24.0
02.11.2025	67.42	41.55	25.87	2.99	2.97	70.20	70.61	-0.59	1.814	24.0	24.0
03.11.2025	66.81	41.38	25.43	2.92	2.91	68.79	69.20	-0.58	1.744	24.0	24.0
04.11.2025	70.45	42.32	28.13	2.91	2.89	68.26	68.78	-0.76	1.919	24.0	24.0
05.11.2025	73.83	43.72	30.11	2.97	2.95	69.57	70.18	-0.88	2.092	24.0	24.0
06.11.2025	69.40	41.94	27.47	3.03	3.01	71.04	71.51	-0.66	1.946	24.0	24.0
07.11.2025	67.07	41.91	25.16	3.13	3.10	73.50	73.87	-0.50	1.849	24.0	24.0
08.11.2025	68.46	44.91	23.55	3.31	3.28	77.73	78.02	-0.37	1.827	24.0	24.0
09.11.2025	68.48	44.27	24.21	3.20	3.18	75.21	75.55	-0.44	1.816	24.0	24.0
10.11.2025	67.65	40.87	26.78	2.90	2.88	68.22	68.66	-0.65	1.819	24.0	24.0
11.11.2025	68.12	42.33	25.79	2.97	2.95	69.88	70.30	-0.60	1.799	24.0	24.0
12.11.2025	69.17	42.03	27.14	2.92	2.90	68.48	68.96	-0.70	1.855	24.0	24.0
13.11.2025	70.90	42.28	28.62	2.92	2.90	68.57	69.11	-0.78	1.960	24.0	24.0
14.11.2025	70.60	41.36	29.24	2.88	2.86	67.56	68.11	-0.81	1.971	24.0	24.0
15.11.2025	68.62	42.76	25.87	3.01	2.99	70.75	71.17	-0.60	1.826	24.0	24.0
16.11.2025	67.69	42.93	24.76	3.06	3.04	72.02	72.39	-0.51	1.778	24.0	24.0
17.11.2025	68.51	40.31	28.19	2.82	2.80	66.23	66.73	-0.75	1.858	24.0	24.0
18.11.2025	72.36	42.30	30.07	2.82	2.81	66.19	66.80	-0.91	1.988	24.0	24.0
19.11.2025	67.66	40.56	27.10	2.81	2.80	66.14	66.61	-0.70	1.789	24.0	24.0
20.11.2025	67.78	41.87	25.91	3.03	3.01	71.20	71.61	-0.58	1.840	24.0	24.0
21.11.2025	70.25	41.81	28.44	2.88	2.86	67.64	68.17	-0.78	1.920	24.0	24.0
22.11.2025	73.84	43.15	30.69	2.91	2.90	68.25	68.88	-0.93	2.092	24.0	24.0
23.11.2025	70.14	41.63	28.51	2.90	2.88	68.07	68.59	-0.77	1.938	24.0	24.0
24.11.2025	70.36	42.06	28.31	2.93	2.91	68.75	69.27	-0.76	1.941	24.0	24.0
25.11.2025	74.16	45.33	28.83	3.18	3.16	74.54	75.09	-0.74	2.150	24.0	24.0
26.11.2025	70.45	45.71	24.74	3.36	3.33	78.78	79.11	-0.43	1.946	24.0	24.0
27.11.2025	70.99	44.30	26.69	3.28	3.25	76.91	77.34	-0.56	2.050	24.0	24.0
28.11.2025	73.45	46.68	26.78	3.32	3.30	77.85	78.30	-0.58	2.083	24.0	24.0
29.11.2025	71.28	44.77	26.50	3.23	3.20	75.72	76.16	-0.58	2.004	24.0	24.0
30.11.2025	68.85	42.92	25.93	3.22	3.20	75.63	76.02	-0.52	1.958	24.0	24.0
Средние:	69.74	42.75	26.99	3.03	3.01	---	---	-0.65	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2131.87	2145.71	---	57.317	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	84137.71	84800.15	2203.284	31361.1	34211.2
30.11.2025	86269.59	86945.87	2260.601	32081.1	34931.2
Итого:	2131.88	2145.72	57.317	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации