

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 12 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА530
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15335
Обратка: ПРИМ SN 15320

Датчик температуры: КТПТР-06 SN 4268
КТПТР-06 SN 4268а

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

| Дата | T1 | T2 | dt | Qo1 | Qo2 | Gm1 | Gm2 | % | Qt1 | tm1 | ts1 |
|------------|-------|-------|-------|------|------|---------|---------|------|--------|-------|-------|
| | °C | °C | °C | м3/ч | м3/ч | т | т | | Гкал | ч | ч |
| 01.11.2025 | 67.63 | 45.09 | 22.54 | 2.16 | 2.13 | 50.81 | 50.69 | 0.24 | 1.143 | 24.0 | 24.0 |
| 02.11.2025 | 67.38 | 44.64 | 22.74 | 2.14 | 2.12 | 50.41 | 50.33 | 0.16 | 1.145 | 24.0 | 24.0 |
| 03.11.2025 | 66.69 | 43.79 | 22.91 | 2.08 | 2.05 | 49.01 | 48.86 | 0.31 | 1.121 | 24.0 | 24.0 |
| 04.11.2025 | 69.48 | 44.29 | 25.19 | 2.07 | 2.04 | 48.69 | 48.54 | 0.32 | 1.227 | 24.0 | 24.0 |
| 05.11.2025 | 73.71 | 46.20 | 27.50 | 2.13 | 2.09 | 49.89 | 49.68 | 0.42 | 1.370 | 24.0 | 24.0 |
| 06.11.2025 | 69.76 | 45.37 | 24.39 | 2.20 | 2.16 | 51.57 | 51.39 | 0.35 | 1.259 | 24.0 | 24.0 |
| 07.11.2025 | 67.53 | 44.67 | 22.86 | 2.27 | 2.24 | 53.33 | 53.18 | 0.28 | 1.218 | 24.0 | 24.0 |
| 08.11.2025 | 68.67 | 46.61 | 22.06 | 2.46 | 2.43 | 57.85 | 57.72 | 0.24 | 1.275 | 24.0 | 24.0 |
| 09.11.2025 | 68.62 | 46.31 | 22.31 | 2.37 | 2.33 | 55.67 | 55.43 | 0.43 | 1.239 | 24.0 | 24.0 |
| 10.11.2025 | 67.90 | 44.12 | 23.79 | 2.08 | 2.04 | 48.87 | 48.59 | 0.57 | 1.160 | 24.0 | 24.0 |
| 11.11.2025 | 68.51 | 44.77 | 23.74 | 2.14 | 2.11 | 50.29 | 50.10 | 0.39 | 1.192 | 24.0 | 24.0 |
| 12.11.2025 | 69.61 | 44.68 | 24.93 | 2.08 | 2.05 | 48.96 | 48.80 | 0.32 | 1.219 | 24.0 | 24.0 |
| 13.11.2025 | 71.30 | 45.10 | 26.20 | 2.09 | 2.06 | 49.09 | 48.96 | 0.27 | 1.285 | 24.0 | 24.0 |
| 14.11.2025 | 70.97 | 44.67 | 26.30 | 2.05 | 2.02 | 48.05 | 47.94 | 0.24 | 1.262 | 24.0 | 24.0 |
| 15.11.2025 | 68.84 | 44.76 | 24.08 | 2.17 | 2.13 | 50.91 | 50.74 | 0.34 | 1.225 | 24.0 | 24.0 |
| 16.11.2025 | 67.86 | 44.88 | 22.99 | 2.23 | 2.20 | 52.42 | 52.24 | 0.33 | 1.202 | 24.0 | 24.0 |
| 17.11.2025 | 68.70 | 43.71 | 24.99 | 2.01 | 1.98 | 47.23 | 47.06 | 0.37 | 1.176 | 24.0 | 24.0 |
| 18.11.2025 | 72.71 | 44.96 | 27.75 | 2.02 | 1.98 | 47.30 | 47.14 | 0.33 | 1.311 | 24.0 | 24.0 |
| 19.11.2025 | 68.00 | 43.03 | 24.97 | 2.00 | 1.97 | 47.08 | 46.94 | 0.31 | 1.174 | 24.0 | 24.0 |
| 20.11.2025 | 67.88 | 44.42 | 23.46 | 2.22 | 2.18 | 52.06 | 51.81 | 0.48 | 1.219 | 24.0 | 24.0 |
| 21.11.2025 | 70.54 | 44.46 | 26.08 | 2.07 | 2.04 | 48.67 | 48.46 | 0.45 | 1.268 | 24.0 | 24.0 |
| 22.11.2025 | 73.95 | 45.95 | 28.00 | 2.10 | 2.06 | 49.25 | 48.99 | 0.51 | 1.377 | 24.0 | 24.0 |
| 23.11.2025 | 70.40 | 44.66 | 25.74 | 2.09 | 2.06 | 49.14 | 48.87 | 0.54 | 1.265 | 24.0 | 24.0 |
| 24.11.2025 | 70.55 | 44.77 | 25.78 | 2.12 | 2.08 | 49.73 | 49.45 | 0.56 | 1.280 | 24.0 | 24.0 |
| 25.11.2025 | 74.04 | 47.50 | 26.55 | 2.35 | 2.31 | 55.14 | 54.87 | 0.50 | 1.460 | 24.0 | 24.0 |
| 26.11.2025 | 70.39 | 47.46 | 22.93 | 2.55 | 2.52 | 59.94 | 59.78 | 0.26 | 1.373 | 24.0 | 24.0 |
| 27.11.2025 | 70.64 | 46.92 | 23.72 | 2.46 | 2.42 | 57.76 | 57.52 | 0.43 | 1.368 | 24.0 | 24.0 |
| 28.11.2025 | 73.21 | 48.39 | 24.82 | 2.51 | 2.47 | 58.90 | 58.69 | 0.37 | 1.461 | 24.0 | 24.0 |
| 29.11.2025 | 70.99 | 46.79 | 24.19 | 2.41 | 2.37 | 56.54 | 56.28 | 0.46 | 1.366 | 24.0 | 24.0 |
| 30.11.2025 | 68.63 | 45.86 | 22.77 | 2.40 | 2.37 | 56.43 | 56.22 | 0.38 | 1.283 | 24.0 | 24.0 |
| Средние: | 69.84 | 45.29 | 24.54 | 2.20 | 2.17 | --- | --- | 0.37 | --- | --- | --- |
| Итого: | --- | --- | --- | --- | --- | 1551.02 | 1545.26 | --- | 37.923 | 720.0 | 720.0 |

| Дата | Gm_itog1 | Gm_itog2 | Qt_itog1 | tm1_itog | ts1_itog |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | т | т | Гкал | ч | ч |
| 31.10.2025 | 35582.85 | 34974.53 | 1046.571 | 21614.0 | 28234.5 |
| 30.11.2025 | 37133.87 | 36519.79 | 1084.494 | 22334.0 | 28954.5 |
| Итого: | 1551.02 | 1545.26 | 37.923 | 720.0 | 720.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации