

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Федосеева ул, д. 19 (4 МКД ООО "ЗУК")

Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 2893

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ВПС SN 3216241
Обратка: ВПС SN 3216243

Датчик температуры: КТПТР-01 SN 34531
КТПТР-01 SN 34531a

Схема измерений: Закрытая система, ПР в подающем ТП и обратном ТП (измерение Q по G1)

Дата	t1	t2	M1	M2	P1	P2	Qo	txв	BHP	NS
	°C	°C	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	ч	
01.11.2025	49.60	40.90	227.25	231.84	5.00	5.00	1.968	5.00	24.0	*
02.11.2025	51.40	42.10	227.69	232.17	5.00	5.00	2.120	5.00	24.0	*
03.11.2025	55.20	44.40	227.21	231.97	5.00	5.00	2.456	5.00	24.0	*
04.11.2025	57.00	45.50	227.33	232.15	5.00	5.00	2.616	5.00	24.0	*
05.11.2025	50.70	41.60	227.30	231.95	5.00	5.00	2.057	5.00	24.0	*
06.11.2025	47.30	39.40	227.44	231.96	5.00	5.00	1.800	5.00	24.0	*
07.11.2025	44.40	37.50	227.48	231.90	5.00	5.00	1.565	5.00	24.0	*
08.11.2025	45.70	38.30	227.31	231.81	5.00	5.00	1.678	5.00	24.0	*
09.11.2025	50.10	41.10	228.02	232.62	5.00	5.00	2.042	5.00	24.0	*
10.11.2025	49.80	41.00	227.98	232.64	5.00	5.00	2.000	5.00	24.0	*
11.11.2025	52.30	42.60	227.83	232.43	5.00	5.00	2.222	5.00	24.0	*
12.11.2025	53.80	43.50	227.38	232.12	5.00	5.00	2.344	5.00	24.0	*
13.11.2025	54.00	43.60	227.51	232.29	5.00	5.00	2.363	5.00	24.0	*
14.11.2025	49.20	40.70	227.38	231.90	5.00	5.00	1.944	5.00	24.0	*
15.11.2025	46.00	38.50	227.65	232.15	5.00	5.00	1.706	5.00	24.0	*
16.11.2025	51.60	41.90	228.06	232.68	5.00	5.00	2.202	5.00	24.0	*
17.11.2025	54.70	43.90	227.54	232.24	5.00	5.00	2.452	5.00	24.0	*
18.11.2025	51.30	41.90	227.82	232.40	5.00	5.00	2.139	5.00	24.0	*
19.11.2025	47.00	39.10	227.80	232.29	5.00	5.00	1.798	5.00	24.0	*
20.11.2025	53.10	43.00	227.77	232.42	5.00	5.00	2.316	5.00	24.0	*
21.11.2025	54.90	44.10	229.76	234.49	5.00	5.00	2.489	5.00	24.0	*
22.11.2025	52.30	42.80	234.40	239.06	5.00	5.00	2.224	5.00	24.0	*
23.11.2025	52.70	42.70	226.91	231.43	5.00	5.00	2.245	5.00	24.0	*
24.11.2025	54.30	43.70	226.09	230.71	5.00	5.00	2.387	5.00	24.0	*
25.11.2025	50.60	41.50	225.63	230.18	5.00	5.00	2.058	5.00	24.0	*
26.11.2025	52.60	42.60	224.60	229.07	5.00	5.00	2.249	5.00	24.0	*
27.11.2025	53.40	43.10	225.18	229.70	5.00	5.00	2.314	5.00	24.0	*
28.11.2025	53.10	42.90	224.18	228.65	5.00	5.00	2.285	5.00	24.0	*
29.11.2025	50.60	41.40	224.64	229.08	5.00	5.00	2.063	5.00	24.0	*
30.11.2025	49.40	40.60	224.75	229.26	5.00	5.00	1.978	5.00	24.0	*
Средние:	51.27	41.86	---	---	5.00	5.00	---	5.00	---	
Итого:	---	---	6817.88	6955.54	---	---	64.078	---	720.0	

Дата	M1	M2	Qo	BHP
	т	т	Гкал	ч
31.10.2025	287298.48	281755.92	2397.230	36025.0
30.11.2025	294116.35	288711.46	2461.308	36745.0
Итого:	6817.88	6955.54	64.078	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Федосеева ул, д. 19 (4 МКД ООО "ЗУК")

Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 2893

Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС

Дата	t3	M3	P3	Qo	txв	BHP	NS
	°C	т	кгс/см2	Гкал	°C	ч	
01.11.2025	46.60	8.67	5.00	0.415	5.00	24.0	*
02.11.2025	45.00	8.02	5.00	0.380	5.00	24.0	*
03.11.2025	45.10	7.89	5.00	0.366	5.00	24.0	*
04.11.2025	45.70	8.84	5.00	0.415	5.00	24.0	*
05.11.2025	47.90	9.44	5.00	0.457	5.00	24.0	*
06.11.2025	45.30	8.35	5.00	0.395	5.00	24.0	*
07.11.2025	46.10	8.34	5.00	0.392	5.00	24.0	*
08.11.2025	45.50	7.75	5.00	0.356	5.00	24.0	*
09.11.2025	44.50	8.89	5.00	0.423	5.00	24.0	*
10.11.2025	43.80	7.61	5.00	0.348	5.00	24.0	*
11.11.2025	43.60	8.48	5.00	0.400	5.00	24.0	*
12.11.2025	46.70	8.59	5.00	0.400	5.00	24.0	*
13.11.2025	45.00	8.68	5.00	0.404	5.00	24.0	*
14.11.2025	45.80	8.14	5.00	0.375	5.00	24.0	*
15.11.2025	42.20	8.41	5.00	0.397	5.00	24.0	*
16.11.2025	45.20	9.61	5.00	0.458	5.00	24.0	*
17.11.2025	45.10	8.82	5.00	0.409	5.00	24.0	*
18.11.2025	43.70	8.80	5.00	0.414	5.00	24.0	*
19.11.2025	45.60	8.56	5.00	0.396	5.00	24.0	*
20.11.2025	46.80	8.57	5.00	0.395	5.00	24.0	*
21.11.2025	45.30	9.46	5.00	0.444	5.00	24.0	*
22.11.2025	44.70	8.45	5.00	0.386	5.00	24.0	*
23.11.2025	43.10	8.83	5.00	0.409	5.00	24.0	*
24.11.2025	43.30	8.30	5.00	0.370	5.00	24.0	*
25.11.2025	45.60	9.30	5.00	0.431	5.00	24.0	*
26.11.2025	44.00	8.23	5.00	0.369	5.00	24.0	*
27.11.2025	44.50	8.75	5.00	0.392	5.00	24.0	*
28.11.2025	47.30	8.88	5.00	0.402	5.00	24.0	*
29.11.2025	46.10	7.77	5.00	0.353	5.00	24.0	*
30.11.2025	48.10	8.85	5.00	0.414	5.00	24.0	*
Средние:	45.24	---	5.00	---	5.00	---	
Итого:	---	257.26	---	11.966	---	720.0	

Дата	M3	Qo	BHP
	т	Гкал	ч
31.10.2025	14212.41	676.027	45967.8
30.11.2025	14469.67	687.993	46687.7
Итого:	257.26	11.966	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации