

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 5 (ООО "ЗУК")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 41264123
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: КАРАТ-551 ДУ 32 SN 32222912
Обратка: КАРАТ-551 ДУ 32 SN 32084523

Датчик давления: Датчик температуры:
Коммуналец СДВ-И SN 231200628
Коммуналец СДВ-И SN 321200629
КТПТР-01 SN 15353
КТПТР-01 SN 15353A

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | P1 | P2 | Q1 | Траб | NS | gNSCode |
|------------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|-------|----|---------|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | ч | | |
| 01.11.2025 | 69.12 | 45.74 | 23.38 | 88.256 | 88.158 | 86.362 | 87.308 | 5.92 | 4.45 | 2.022 | 24.0 | | Ok |
| 02.11.2025 | 68.43 | 45.01 | 23.42 | 86.327 | 86.246 | 84.509 | 85.443 | 5.93 | 4.53 | 1.981 | 24.0 | | Ok |
| 03.11.2025 | 72.28 | 46.02 | 26.26 | 86.058 | 85.843 | 84.050 | 85.003 | 5.89 | 4.50 | 2.212 | 24.0 | | Ok |
| 04.11.2025 | 75.48 | 47.57 | 27.92 | 88.097 | 87.749 | 85.882 | 86.831 | 6.00 | 4.54 | 2.400 | 24.0 | | Ok |
| 05.11.2025 | 70.79 | 46.02 | 24.77 | 90.236 | 90.047 | 88.206 | 89.164 | 6.00 | 4.47 | 2.192 | 24.0 | | Ok |
| 06.11.2025 | 68.83 | 45.53 | 23.30 | 92.991 | 92.848 | 91.010 | 91.960 | 6.15 | 4.52 | 2.124 | 24.0 | | Ok |
| 07.11.2025 | 60.81 | 42.84 | 17.96 | 72.955 | 72.797 | 71.399 | 72.087 | 6.14 | 4.25 | 1.647 | 24.0 | * | HC Tm |
| 08.11.2025 | 68.66 | 46.31 | 22.35 | 96.036 | 95.982 | 94.001 | 95.031 | 6.08 | 4.33 | 2.103 | 24.0 | | Ok |
| 09.11.2025 | 68.10 | 44.58 | 23.52 | 85.499 | 85.457 | 83.713 | 84.675 | 5.73 | 4.36 | 1.970 | 24.0 | | Ok |
| 10.11.2025 | 68.43 | 44.94 | 23.49 | 87.938 | 87.863 | 86.085 | 87.048 | 6.05 | 4.59 | 2.025 | 24.0 | | Ok |
| 11.11.2025 | 69.76 | 44.97 | 24.79 | 85.981 | 85.846 | 84.105 | 85.048 | 5.96 | 4.57 | 2.087 | 24.0 | | Ok |
| 12.11.2025 | 71.40 | 45.57 | 25.83 | 86.395 | 86.202 | 84.429 | 85.378 | 5.97 | 4.57 | 2.183 | 24.0 | | Ok |
| 13.11.2025 | 71.08 | 45.07 | 26.00 | 84.769 | 84.596 | 82.855 | 83.805 | 5.88 | 4.53 | 2.157 | 24.0 | | Ok |
| 14.11.2025 | 68.85 | 44.93 | 23.92 | 89.067 | 88.977 | 87.168 | 88.150 | 6.06 | 4.57 | 2.089 | 24.0 | | Ok |
| 15.11.2025 | 67.89 | 44.99 | 22.90 | 91.156 | 91.123 | 89.264 | 90.273 | 6.12 | 4.55 | 2.046 | 24.0 | | Ok |
| 16.11.2025 | 68.85 | 43.99 | 24.86 | 82.947 | 82.853 | 81.181 | 82.117 | 5.87 | 4.59 | 2.017 | 24.0 | | Ok |
| 17.11.2025 | 72.69 | 45.27 | 27.43 | 83.212 | 82.994 | 81.255 | 82.211 | 5.88 | 4.59 | 2.231 | 24.0 | | Ok |
| 18.11.2025 | 68.20 | 43.45 | 24.74 | 82.883 | 82.774 | 81.148 | 82.059 | 5.89 | 4.61 | 2.010 | 24.0 | | Ok |
| 19.11.2025 | 67.75 | 44.51 | 23.24 | 90.550 | 90.392 | 88.677 | 89.569 | 6.15 | 4.60 | 2.062 | 24.0 | | Ok |
| 20.11.2025 | 70.58 | 44.83 | 25.75 | 85.366 | 85.174 | 83.462 | 84.387 | 5.94 | 4.58 | 2.152 | 24.0 | | Ok |
| 21.11.2025 | 73.84 | 46.24 | 27.60 | 86.308 | 86.018 | 84.221 | 85.170 | 5.89 | 4.50 | 2.327 | 24.0 | | Ok |
| 22.11.2025 | 70.49 | 45.09 | 25.40 | 86.122 | 85.959 | 84.204 | 85.154 | 5.96 | 4.57 | 2.144 | 24.0 | | Ok |
| 23.11.2025 | 70.67 | 45.33 | 25.35 | 87.032 | 86.864 | 85.088 | 86.043 | 6.02 | 4.60 | 2.159 | 24.0 | | Ok |
| 24.11.2025 | 73.54 | 47.52 | 26.02 | 95.254 | 94.984 | 92.965 | 93.988 | 6.34 | 4.62 | 2.420 | 24.0 | | Ok |
| 25.11.2025 | 69.87 | 47.18 | 22.69 | 102.341 | 102.216 | 100.101 | 101.163 | 6.47 | 4.48 | 2.276 | 24.0 | | Ok |
| 26.11.2025 | 69.87 | 46.62 | 23.25 | 99.030 | 98.910 | 96.864 | 97.918 | 6.42 | 4.57 | 2.256 | 24.0 | | Ok |
| 27.11.2025 | 72.31 | 48.01 | 24.30 | 101.006 | 100.782 | 98.656 | 99.708 | 6.65 | 4.72 | 2.402 | 24.0 | | Ok |
| 28.11.2025 | 70.34 | 46.56 | 23.78 | 96.877 | 96.710 | 94.734 | 95.743 | 6.50 | 4.73 | 2.256 | 24.0 | | Ok |
| 29.11.2025 | 68.19 | 45.68 | 22.51 | 96.651 | 96.569 | 94.630 | 95.642 | 6.49 | 4.72 | 2.133 | 24.0 | | Ok |
| 30.11.2025 | 67.97 | 45.82 | 22.14 | 98.641 | 98.563 | 96.592 | 97.610 | 6.61 | 4.76 | 2.142 | 24.0 | | Ok |
| Средние: | 69.84 | 45.54 | 24.30 | --- | --- | --- | --- | 6.10 | 4.55 | --- | --- | | |
| Итого: | --- | --- | --- | 2685.980 | 2681.496 | 2626.814 | 2655.685 | --- | --- | 64.227 | 720.0 | | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Траб |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| | м3 | м3 | т | т | Гкал | ч |
| 31.10.2025 | 22866.150 | 22786.690 | 22295.960 | 22546.220 | 606.645 | 12514.1 |
| 30.11.2025 | 25552.130 | 25468.190 | 24922.770 | 25201.910 | 670.872 | 13234.1 |
| Итого: | 2685.980 | 2681.500 | 2626.810 | 2655.690 | 64.227 | 720.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации