

Отчет о суточных параметрах  
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 7 (ООО "ЗУК")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА788

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:  
ПРИМ SN 15980  
Обратка: ПРИМ SN 15995

Датчик температуры:  
КТПТР-06 SN 2004  
КТПТР-06 SN 2004а

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2025	68.03	44.39	23.64	4.04	3.99	94.85	94.90	-0.06	2.238	24.0	24.0
02.11.2025	68.06	44.23	23.83	4.04	4.04	94.91	96.02	-1.16	2.259	24.0	24.0
03.11.2025	67.30	43.42	23.88	3.90	3.90	91.73	92.79	-1.15	2.186	23.7	24.0
04.11.2025	71.30	44.41	26.89	3.93	3.93	92.26	93.51	-1.34	2.481	24.0	24.0
05.11.2025	74.33	45.86	28.47	4.03	4.03	94.34	95.72	-1.46	2.682	24.0	24.0
06.11.2025	69.58	44.52	25.05	4.12	4.12	96.84	98.05	-1.24	2.427	24.0	24.0
07.11.2025	67.91	44.17	23.74	4.27	4.27	100.45	101.61	-1.16	2.381	24.0	24.0
08.11.2025	68.28	45.67	22.61	4.60	4.60	108.15	109.36	-1.11	2.441	24.0	24.0
09.11.2025	68.12	45.25	22.87	4.39	4.39	103.26	104.42	-1.12	2.356	24.0	24.0
10.11.2025	67.58	43.17	24.41	3.90	3.90	91.59	92.67	-1.18	2.231	24.0	24.0
11.11.2025	68.09	43.72	24.37	4.01	4.01	94.31	95.43	-1.18	2.295	24.0	24.0
12.11.2025	69.35	43.79	25.56	3.92	3.92	92.06	93.22	-1.25	2.350	24.0	24.0
13.11.2025	70.94	44.31	26.63	3.94	3.94	92.37	93.60	-1.32	2.457	24.0	24.0
14.11.2025	70.50	43.69	26.81	3.86	3.86	90.65	91.86	-1.32	2.427	24.0	24.0
15.11.2025	68.26	43.59	24.67	4.07	4.07	95.63	96.78	-1.20	2.356	24.0	24.0
16.11.2025	67.38	43.72	23.66	4.16	4.16	97.86	98.99	-1.14	2.310	24.0	24.0
17.11.2025	68.44	42.64	25.80	3.77	3.77	88.59	89.70	-1.24	2.278	24.0	24.0
18.11.2025	72.16	43.89	28.28	3.79	3.79	88.80	90.06	-1.41	2.508	24.0	24.0
19.11.2025	67.52	42.05	25.47	3.78	3.78	88.81	89.90	-1.22	2.258	24.0	24.0
20.11.2025	67.37	43.31	24.06	4.13	4.13	97.14	98.27	-1.16	2.332	24.0	24.0
21.11.2025	70.14	43.60	26.54	3.89	3.89	91.27	92.47	-1.31	2.419	24.0	24.0
22.11.2025	73.38	44.89	28.49	3.93	3.93	92.10	93.44	-1.44	2.621	24.0	24.0
23.11.2025	69.77	43.64	26.13	3.92	3.92	92.13	93.32	-1.28	2.406	24.0	24.0
24.11.2025	70.12	43.92	26.21	3.97	3.97	93.15	94.36	-1.29	2.437	24.0	24.0
25.11.2025	73.07	46.28	26.79	4.37	4.37	102.36	103.77	-1.37	2.736	24.0	24.0
26.11.2025	69.25	45.91	23.34	4.68	4.68	110.02	111.31	-1.16	2.564	24.0	24.0
27.11.2025	69.39	45.33	24.07	4.53	4.53	106.30	107.58	-1.19	2.555	24.0	24.0
28.11.2025	71.81	46.69	25.12	4.61	4.61	108.21	109.60	-1.28	2.715	24.0	24.0
29.11.2025	69.72	45.19	24.53	4.42	4.42	103.87	105.14	-1.22	2.545	24.0	24.0
30.11.2025	67.53	44.26	23.27	4.42	4.42	103.81	104.99	-1.13	2.412	24.0	24.0
Средние:	69.49	44.32	25.17	4.11	4.11	---	---	-1.20	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2897.81	2932.84	---	72.664	719.7	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	73298.79	74446.75	2063.030	27224.6	32085.8
30.11.2025	76196.60	77379.59	2135.694	27944.4	32805.8
Итого:	2897.81	2932.84	72.664	719.7	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации