

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 17 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА842
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 20445 Датчик температуры: КТПТР-01 SN 1964
Обратка: ПРИМ SN 20444 КТПТР-01 SN 1964а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2025	66.76	35.17	31.59	3.03	2.99	71.33	71.40	-0.11	2.247	24.0	24.0
02.11.2025	66.82	34.89	31.93	3.02	2.98	70.98	71.11	-0.18	2.264	24.0	24.0
03.11.2025	66.05	34.13	31.92	2.95	2.91	69.43	69.51	-0.12	2.210	24.0	24.0
04.11.2025	69.71	33.80	35.91	2.94	2.89	68.96	69.09	-0.20	2.476	24.0	24.0
05.11.2025	72.81	34.74	38.07	3.01	2.96	70.52	70.69	-0.24	2.683	24.0	24.0
06.11.2025	68.47	35.01	33.46	3.11	3.07	73.07	73.22	-0.21	2.439	24.0	24.0
07.11.2025	66.64	35.29	31.35	3.21	3.17	75.44	75.61	-0.22	2.366	24.0	24.0
08.11.2025	67.45	36.94	30.52	3.45	3.42	81.17	81.51	-0.41	2.472	24.0	24.0
09.11.2025	67.29	36.30	30.99	3.33	3.30	78.29	78.61	-0.41	2.414	24.0	24.0
10.11.2025	66.62	33.28	33.34	2.96	2.92	69.60	69.76	-0.22	2.309	24.0	24.0
11.11.2025	67.14	34.44	32.70	3.04	2.99	71.46	71.42	0.05	2.332	24.0	24.0
12.11.2025	68.29	33.70	34.59	2.96	2.91	69.53	69.47	0.10	2.400	24.0	24.0
13.11.2025	69.85	34.39	35.46	2.97	2.93	69.70	69.82	-0.17	2.468	24.0	24.0
14.11.2025	69.53	33.64	35.89	2.90	2.87	68.15	68.41	-0.39	2.440	24.0	24.0
15.11.2025	67.40	34.28	33.12	3.06	3.02	71.86	72.15	-0.40	2.375	24.0	24.0
16.11.2025	66.47	34.57	31.91	3.13	3.10	73.68	74.08	-0.54	2.339	24.0	24.0
17.11.2025	67.33	32.27	35.07	2.85	2.82	66.94	67.24	-0.46	2.332	24.0	24.0
18.11.2025	71.09	34.00	37.09	2.85	2.82	66.88	67.26	-0.58	2.478	24.0	24.0
19.11.2025	66.57	32.30	34.27	2.84	2.81	66.74	67.04	-0.45	2.284	24.0	24.0
20.11.2025	66.43	34.19	32.25	3.10	3.08	72.99	73.43	-0.60	2.346	24.0	24.0
21.11.2025	69.06	33.48	35.58	2.92	2.89	68.58	69.07	-0.71	2.436	24.0	24.0
22.11.2025	72.25	34.87	37.38	2.95	2.92	69.14	69.70	-0.81	2.581	24.0	24.0
23.11.2025	68.93	33.81	35.12	2.94	2.91	69.09	69.56	-0.67	2.420	24.0	24.0
24.11.2025	69.12	33.35	35.76	2.97	2.94	69.77	70.26	-0.70	2.488	24.0	24.0
25.11.2025	72.13	36.19	35.95	3.26	3.24	76.55	77.34	-1.03	2.754	24.0	24.0
26.11.2025	68.74	37.54	31.20	3.50	3.49	82.31	83.23	-1.11	2.556	24.0	24.0
27.11.2025	51.91	42.15	9.76	2.33	2.24	54.83	53.30	2.83	1.193	15.3	24.0
28.11.2025	71.61	41.73	29.88	4.42	4.30	103.67	102.23	1.40	3.092	24.0	24.0
29.11.2025	69.56	39.94	29.61	4.23	4.16	99.44	99.08	0.36	2.939	24.0	24.0
30.11.2025	67.47	39.28	28.18	4.21	4.14	98.98	98.72	0.26	2.783	24.0	24.0
Средние:	67.98	35.32	32.66	3.15	3.11	---	---	-0.20	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2219.06	2223.33	---	72.913	711.3	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	66703.11	66669.96	1964.350	22130.6	25058.4
30.11.2025	68922.16	68893.28	2037.262	22841.9	25778.4
Итого:	2219.05	2223.32	72.913	711.3	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации