

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 21 (ООО "ЗУК")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА608

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 251306

Обратка: ПРИМ SN 251309

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 4559

КТПТР-06 SN 4559А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2025	66.80	43.42	23.38	7.01	6.86	164.97	163.06	1.16	3.848	24.0	24.0
02.11.2025	66.99	43.16	23.83	7.10	6.98	166.95	166.15	0.48	3.973	24.0	24.0
03.11.2025	66.32	42.31	24.01	7.02	6.92	165.25	164.59	0.40	3.958	24.0	24.0
04.11.2025	69.60	45.09	24.50	7.02	6.88	164.79	163.53	0.77	4.037	24.0	24.0
05.11.2025	73.14	44.13	29.01	7.16	7.02	167.89	166.99	0.54	4.865	24.0	24.0
06.11.2025	68.87	43.95	24.92	7.25	7.12	170.26	169.36	0.53	4.235	24.0	24.0
07.11.2025	66.62	42.84	23.78	7.43	7.31	174.78	173.79	0.57	4.156	24.0	24.0
08.11.2025	67.47	44.20	23.28	7.62	7.49	179.25	178.16	0.61	4.161	24.0	24.0
09.11.2025	67.35	43.33	24.02	7.27	7.14	170.87	169.86	0.59	4.088	24.0	24.0
10.11.2025	66.76	40.50	26.26	6.62	6.51	155.81	154.98	0.53	4.074	24.0	24.0
11.11.2025	67.38	42.11	25.26	6.80	6.68	159.81	158.93	0.55	4.030	24.0	24.0
12.11.2025	68.43	41.63	26.80	6.68	6.56	157.04	156.20	0.54	4.201	24.0	24.0
13.11.2025	69.94	42.98	26.95	6.80	6.67	159.61	158.76	0.54	4.297	24.0	24.0
14.11.2025	69.57	41.97	27.60	6.54	6.49	153.60	154.54	-0.61	4.227	23.7	24.0
15.11.2025	67.71	42.13	25.58	6.90	6.78	162.13	161.32	0.50	4.139	24.0	24.0
16.11.2025	66.50	41.82	24.68	7.00	6.89	164.74	163.91	0.50	4.048	24.0	24.0
17.11.2025	67.29	39.94	27.35	6.45	6.34	151.62	150.89	0.48	4.121	24.0	24.0
18.11.2025	71.31	42.45	28.86	6.50	6.38	152.43	151.69	0.49	4.397	24.0	24.0
19.11.2025	66.95	40.42	26.53	6.50	6.39	152.90	152.16	0.49	4.051	24.0	24.0
20.11.2025	66.46	41.39	25.07	6.99	6.87	164.48	163.57	0.55	4.109	24.0	24.0
21.11.2025	69.08	42.04	27.03	6.67	6.55	156.73	155.90	0.53	4.230	24.0	24.0
22.11.2025	72.38	43.16	29.22	6.74	6.60	157.90	157.03	0.56	4.608	24.0	24.0
23.11.2025	69.26	42.72	26.53	6.73	6.58	158.05	156.45	1.02	4.186	24.0	24.0
24.11.2025	69.11	40.78	28.34	6.78	6.65	159.24	158.41	0.52	4.501	24.0	24.0
25.11.2025	72.05	44.35	27.70	7.22	7.08	169.25	168.30	0.56	4.690	24.0	24.0
26.11.2025	68.68	44.22	24.46	7.67	7.54	180.27	179.20	0.59	4.397	24.0	24.0
27.11.2025	68.36	43.26	25.11	7.48	7.34	175.82	174.69	0.64	4.409	24.0	24.0
28.11.2025	70.96	44.77	26.20	7.58	7.43	177.89	176.74	0.65	4.650	24.0	24.0
29.11.2025	68.85	42.92	25.93	7.32	7.18	171.89	170.82	0.62	4.450	24.0	24.0
30.11.2025	66.88	42.41	24.47	7.31	7.18	171.91	170.79	0.65	4.197	24.0	24.0
Средние:	68.57	42.68	25.89	7.01	6.88	---	---	0.55	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	4938.12	4910.76	---	127.333	719.7	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	135473.59	133927.25	3419.012	26972.9	30282.1
30.11.2025	140411.72	138838.00	3546.345	27692.7	31002.1
Итого:	4938.13	4910.75	127.333	719.7	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации