

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 21А (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА787
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды: ПРИМ SN 201036 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 5171
Обратка: ПРИМ SN 201093 КТПТР-06 SN 5171 А
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2025	66.63	47.23	19.40	3.38	3.38	79.49	80.25	-0.95	1.538	24.0	24.0
02.11.2025	66.90	47.24	19.66	3.42	3.42	80.40	81.18	-0.97	1.578	24.0	24.0
03.11.2025	66.25	46.73	19.52	3.39	3.39	79.68	80.44	-0.95	1.552	24.0	24.0
04.11.2025	69.29	47.61	21.68	2.05	2.06	48.26	48.82	-1.16	0.980	14.8	24.0
05.11.2025	73.12	49.33	23.79	2.05	2.05	48.09	48.70	-1.27	1.173	14.2	24.0
06.11.2025	68.88	48.08	20.80	3.50	3.50	82.11	82.97	-1.05	1.705	24.0	24.0
07.11.2025	66.43	46.97	19.46	3.57	3.57	84.09	84.90	-0.96	1.636	24.0	24.0
08.11.2025	67.38	48.34	19.04	3.66	3.66	86.12	86.97	-0.98	1.635	23.9	24.0
09.11.2025	67.23	47.74	19.49	3.46	3.46	81.30	82.14	-1.02	1.579	23.6	24.0
10.11.2025	66.60	45.37	21.23	3.20	3.20	75.21	76.01	-1.06	1.591	24.0	24.0
11.11.2025	67.21	46.52	20.69	3.28	3.28	77.18	77.97	-1.02	1.594	24.0	24.0
12.11.2025	68.16	46.51	21.65	3.23	3.23	75.80	76.62	-1.07	1.639	24.0	24.0
13.11.2025	69.73	47.15	22.58	3.28	3.28	77.09	77.96	-1.13	1.738	24.0	24.0
14.11.2025	69.30	46.39	22.91	3.02	3.02	71.01	71.82	-1.14	1.612	22.7	24.0
15.11.2025	67.64	46.56	21.07	3.33	3.33	78.32	79.14	-1.04	1.648	24.0	24.0
16.11.2025	66.34	45.83	20.50	3.38	3.38	79.47	80.27	-0.99	1.623	23.9	24.0
17.11.2025	67.01	44.81	22.20	2.95	2.97	69.40	70.55	-1.65	1.535	22.7	24.0
18.11.2025	70.96	47.02	23.94	3.13	3.13	73.49	74.39	-1.21	1.759	24.0	24.0
19.11.2025	66.88	45.13	21.75	3.05	3.06	71.82	72.70	-1.21	1.560	23.4	24.0
20.11.2025	66.29	45.90	20.39	3.37	3.37	79.38	80.17	-0.99	1.614	24.0	24.0
21.11.2025	68.71	45.76	22.95	3.22	3.22	75.58	76.44	-1.13	1.733	24.0	24.0
22.11.2025	72.10	48.00	24.10	3.25	3.25	76.13	77.08	-1.24	1.833	24.0	24.0
23.11.2025	69.19	46.43	22.76	3.24	3.24	76.19	77.06	-1.13	1.731	24.0	24.0
24.11.2025	68.85	46.14	22.72	0.24	0.24	5.70	5.76	-1.05	0.111	1.8	24.0
25.11.2025	71.81	48.49	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
26.11.2025	68.69	48.39	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
27.11.2025	68.16	47.39	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
28.11.2025	70.82	49.10	21.72	1.92	1.92	45.03	45.56	-1.15	1.009	12.7	24.0
29.11.2025	68.72	47.51	21.20	3.53	3.53	82.96	83.84	-1.06	1.756	24.0	24.0
30.11.2025	66.79	46.27	20.51	3.53	3.53	83.00	83.84	-1.00	1.699	24.0	24.0
Средние:	68.40	47.00	21.40	2.75	2.76	---	---	-0.99	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1942.31	1963.55	---	41.163	591.8	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	1360.18	1373.03	25.757	390.7	395.9
30.11.2025	3302.49	3336.58	66.920	982.4	1115.9
Итого:	1942.31	1963.55	41.163	591.8	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации