Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 25 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА466
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРИМ SN 20404	КТПТР-06 SN 2303
Обратка:	ПРИМ SN 21301	КТПТР-06 SN 2303а

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2025	67.21	44.32	22.89	5.54	5.56	130.27	132.29	-1.54	2.974	24.0	24.0
02.11.2025	67.31	44.56	22.74	5.60	5.63	131.72	133.73	-1.51	2.992	24.0	24.0
03.11.2025	66.58	43.65	22.93	5.55	5.56	130.30	132.18	-1.43	2.980	23.9	24.0
04.11.2025	69.94	44.87	25.07	5.55	5.56	130.18	132.17	-1.51	3.265	24.0	24.0
05.11.2025	73.33	46.06	27.28	5.66	5.66	132.51	134.56	-1.54	3.612	24.0	24.0
06.11.2025	68.91	44.92	24.00	5.73	5.76	134.71	136.79	-1.54	3.225	24.0	24.0
07.11.2025	66.74	43.91	22.83	5.87	5.89	138.01	140.07	-1.48	3.151	24.0	24.0
08.11.2025	67.66	45.59	22.07	6.03	6.06	141.78	143.96	-1.53	3.120	24.0	24.0
09.11.2025	67.61	44.48	23.13	5.76	5.72	135.39	135.95	-0.41	3.119	24.0	24.0
10.11.2025	66.97	42.43	24.54	5.26	5.28	123.65	125.52	-1.49	3.023	24.0	24.0
11.11.2025	67.51	43.31	24.19	5.39	5.35	126.75	127.26	-0.40	3.061	24.0	24.0
12.11.2025	68.60	43.67	24.93	5.30	5.31	124.53	126.38	-1.48	3.100	24.0	24.0
13.11.2025	70.05	43.82	26.23	5.40	5.41	126.79	128.64	-1.45	3.321	24.0	24.0
14.11.2025	69.64	43.17	26.47	5.25	5.26	123.30	125.12	-1.46	3.258	24.0	24.0
15.11.2025	67.73	43.32	24.40	5.47	5.49	128.65	130.57	-1.48	3.132	24.0	24.0
16.11.2025	66.63	43.72	22.91	5.56	5.59	130.86	132.82	-1.49	2.986	24.0	24.0
17.11.2025	67.45	42.16	25.29	5.13	5.14	120.57	122.34	-1.45	3.030	24.0	24.0
18.11.2025	71.36	43.29	28.07	5.16	5.16	121.02	122.78	-1.45	3.397	24.0	24.0
19.11.2025	66.88	42.14	24.74	5.16	5.17	121.31	123.10	-1.46	2.997	24.0	24.0
20.11.2025	66.48	43.13	23.35	5.55	5.57	130.59	132.48	-1.43	3.041	24.0	24.0
21.11.2025	69.18	43.36	25.82	5.30	5.30	124.40	126.17	-1.42	3.207	24.0	24.0
22.11.2025	72.49	44.91	27.58	5.34	5.35	125.28	127.07	-1.41	3.451	24.0	24.0
23.11.2025	69.22	43.48	25.74	5.34	5.35	125.44	127.19	-1.39	3.222	24.0	24.0
24.11.2025	69.29	43.11	26.18	5.39	5.39	126.55	128.24	-1.33	3.305	24.0	24.0
25.11.2025	72.18	45.66	26.52	5.72	5.73	134.21	136.06	-1.37	3.562	24.0	24.0
26.11.2025	68.67	45.03	23.64	6.09	6.11	143.07	145.06	-1.38	3.371	24.0	24.0
27.11.2025	68.38	44.60	23.78	5.94	5.95	139.44	141.26	-1.30	3.313	24.0	24.0
28.11.2025	71.02	46.14	24.88	6.02	5.96	141.34	141.61	-0.19	3.508	24.0	24.0
29.11.2025	68.86	44.27	24.59	5.81	5.82	136.58	138.38	-1.31	3.353	24.0	24.0
30.11.2025	66.85	43.35	23.50	5.81	5.82	136.63	138.37	-1.26	3.203	24.0	24.0
Средние:	68.69	44.02	24.68	5.56	5.56	---	---	-1.33	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	3915.86	3968.12	---	96.277	719.8	719.9

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	29476.55	30133.08	677.389	6039.4	8181.2
30.11.2025	33392.41	34101.20	773.667	6759.2	8901.1
Итого:	3915.86	3968.12	96.277	719.8	719.9

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации