

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 22 (ООО УК "ЗУК")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 538

Точка измерения: Узел 1 (ООО "ЗУК"); Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 10179

Обратка: ПРИМ SN 10276

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 4277

КТПТР-06 SN 4277а

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.12.2025	68.10	42.94	25.16	1.38	1.38	32.46	32.86	-1.21	0.815	24.0	24.0
02.12.2025	69.09	43.73	25.36	1.41	1.41	33.06	33.47	-1.24	0.837	24.0	24.0
03.12.2025	69.05	43.13	25.92	1.36	1.36	31.83	32.24	-1.26	0.824	24.0	24.0
04.12.2025	69.98	44.08	25.90	1.40	1.40	32.83	33.25	-1.28	0.849	24.0	24.0
05.12.2025	70.44	44.37	26.07	1.41	1.41	33.04	33.47	-1.29	0.860	24.0	24.0
06.12.2025	70.93	44.24	26.68	1.37	1.37	32.20	32.63	-1.33	0.858	24.0	24.0
07.12.2025	76.30	47.72	28.58	1.50	1.50	35.11	35.64	-1.50	1.003	24.0	24.0
08.12.2025	85.86	51.68	34.19	1.52	1.52	35.36	36.05	-1.94	1.203	24.0	24.0
09.12.2025	91.79	50.49	41.30	1.32	1.32	30.56	31.31	-2.43	1.267	24.0	24.0
10.12.2025	99.72	53.50	46.22	1.37	1.37	31.58	32.50	-2.86	1.463	24.0	24.0
11.12.2025	88.05	50.72	37.33	1.40	1.40	32.60	33.31	-2.14	1.218	24.0	24.0
12.12.2025	83.54	47.74	35.80	1.33	1.33	30.96	31.57	-1.96	1.108	24.0	24.0
13.12.2025	81.96	48.11	33.86	1.37	1.37	32.01	32.61	-1.85	1.084	24.0	24.0
14.12.2025	76.67	46.10	30.57	1.37	1.37	31.98	32.50	-1.59	0.977	24.0	24.0
15.12.2025	81.07	47.47	33.60	1.37	1.37	31.97	32.55	-1.82	1.074	24.0	24.0
16.12.2025	88.82	51.20	37.62	1.44	1.44	33.42	34.15	-2.17	1.258	24.0	24.0
17.12.2025	101.42	55.56	45.86	1.45	1.45	33.21	34.19	-2.89	1.526	24.0	24.0
18.12.2025	101.68	56.96	44.71	1.51	1.51	34.60	35.59	-2.83	1.550	24.0	24.0
19.12.2025	98.33	56.69	41.64	1.56	1.56	36.04	36.99	-2.59	1.502	24.0	24.0
20.12.2025	92.00	54.19	37.81	1.54	1.54	35.53	36.34	-2.25	1.343	24.0	24.0
21.12.2025	100.65	52.71	47.94	1.33	1.33	30.64	31.57	-2.97	1.472	24.0	24.0
22.12.2025	98.77	56.34	42.43	1.54	1.54	35.41	36.35	-2.64	1.501	24.0	24.0
23.12.2025	90.32	52.77	37.55	1.48	1.48	34.31	35.07	-2.20	1.289	24.0	24.0
24.12.2025	94.59	52.19	42.40	1.38	1.38	31.78	32.59	-2.53	1.345	24.0	24.0
25.12.2025	109.75	56.20	53.54	1.35	1.35	30.86	31.97	-3.52	1.658	23.7	24.0
26.12.2025	114.43	59.12	55.31	1.44	1.42	32.77	33.64	-2.63	1.819	24.0	24.0
27.12.2025	104.58	57.52	47.06	1.49	1.49	34.23	35.28	-3.02	1.612	23.7	24.0
28.12.2025	93.52	52.82	40.70	1.45	1.45	33.42	34.24	-2.43	1.363	24.0	24.0
29.12.2025	87.17	49.44	37.73	1.39	1.39	32.23	32.93	-2.13	1.216	24.0	24.0
30.12.2025	95.99	53.97	42.02	1.49	1.49	34.29	35.18	-2.56	1.444	24.0	24.0
31.12.2025	103.71	55.11	48.60	1.40	1.40	32.12	33.13	-3.08	1.564	24.0	24.0
Средние:	88.98	50.93	38.05	1.42	1.42	---	---	-2.20	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1022.41	1045.15	---	38.901	743.5	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2025	23271.00	23690.32	716.350	21013.3	27062.9
31.12.2025	24293.40	24735.47	755.251	21756.7	27806.9
Итого:	1022.41	1045.15	38.901	743.5	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации