

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 24 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА523
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15306 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 2975
Обратка: ПРИМ SN 15304 КТПТР-06 SN 2975а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.12.2025	66.03	40.29	25.74	2.30	2.28	54.22	54.23	-0.02	1.393	24.0	24.0
02.12.2025	67.06	42.55	24.51	2.34	2.32	55.07	55.08	-0.03	1.347	24.0	24.0
03.12.2025	66.93	41.45	25.48	2.25	2.23	53.01	53.00	0.01	1.348	24.0	24.0
04.12.2025	67.92	42.46	25.46	2.32	2.29	54.49	54.50	-0.02	1.385	24.0	24.0
05.12.2025	68.32	42.58	25.74	2.33	2.31	54.87	54.88	-0.02	1.411	24.0	24.0
06.12.2025	68.64	42.10	26.54	2.28	2.25	53.50	53.50	0.01	1.419	24.0	24.0
07.12.2025	73.84	45.67	28.17	2.48	2.44	58.06	58.04	0.03	1.635	24.0	24.0
08.12.2025	82.83	49.86	32.96	2.52	2.48	58.79	58.72	0.13	1.927	24.0	24.0
09.12.2025	88.21	48.89	39.32	2.18	2.13	50.69	50.47	0.43	1.998	24.0	24.0
10.12.2025	95.67	52.14	43.53	2.26	2.19	52.23	51.91	0.60	2.279	24.0	24.0
11.12.2025	85.65	49.26	36.38	2.34	2.28	54.37	54.12	0.45	1.979	24.0	24.0
12.12.2025	80.78	45.31	35.47	2.22	2.17	51.83	51.60	0.44	1.837	24.0	24.0
13.12.2025	79.49	46.24	33.24	2.29	2.24	53.40	53.20	0.37	1.777	24.0	24.0
14.12.2025	74.42	44.16	30.25	2.29	2.25	53.67	53.51	0.30	1.621	24.0	24.0
15.12.2025	78.25	45.96	32.28	2.29	2.25	53.52	53.34	0.33	1.728	24.0	24.0
16.12.2025	85.58	49.69	35.90	2.39	2.33	55.57	55.35	0.41	1.996	24.0	24.0
17.12.2025	97.39	54.00	43.39	2.39	2.32	55.15	54.83	0.57	2.397	24.0	24.0
18.12.2025	83.90	51.98	31.92	1.89	1.80	43.60	42.35	2.90	1.644	18.3	24.0
19.12.2025	95.03	54.98	40.05	2.59	2.51	59.75	59.36	0.65	2.394	24.0	24.0
20.12.2025	84.50	49.23	35.27	2.27	2.21	52.72	52.44	0.54	1.945	21.5	24.0
21.12.2025	95.13	50.79	44.35	2.20	2.13	50.83	50.45	0.75	2.257	24.0	24.0
22.12.2025	95.39	54.29	41.10	2.53	2.45	58.33	57.96	0.65	2.396	24.0	24.0
23.12.2025	87.25	51.51	35.73	2.44	2.38	56.74	56.52	0.38	2.027	24.0	24.0
24.12.2025	90.36	50.68	39.68	2.27	2.21	52.71	52.46	0.48	2.086	24.0	24.0
25.12.2025	104.38	55.01	49.37	2.24	2.15	51.35	50.95	0.78	2.546	24.0	24.0
26.12.2025	109.86	57.72	52.14	2.37	2.27	54.08	53.62	0.87	2.830	24.0	24.0
27.12.2025	101.41	56.62	44.78	2.47	2.39	56.82	56.42	0.71	2.548	24.0	24.0
28.12.2025	90.97	51.64	39.32	2.39	2.29	55.27	54.34	1.69	2.175	24.0	24.0
29.12.2025	84.45	47.67	36.78	2.29	2.23	53.25	52.97	0.53	1.959	24.0	24.0
30.12.2025	92.28	51.67	40.61	2.44	2.37	56.49	56.17	0.56	2.301	24.0	24.0
31.12.2025	99.65	54.01	45.64	2.30	2.23	53.05	52.68	0.70	2.424	24.0	24.0
Средние:	85.21	49.05	36.17	2.33	2.27	---	---	0.52	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1677.41	1668.98	---	61.007	735.8	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2025	51990.86	50453.08	1248.818	24655.0	27434.6
31.12.2025	53668.27	52122.06	1309.825	25390.8	28178.6
Итого:	1677.41	1668.98	61.007	735.8	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации