

Отчет о суточных параметрах  
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 32 (4 МКД УК "Заречная")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 529

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 15317

Обратка: ПРИМ SN 15318

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 2989

КТПТР-06 SN 2989А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.12.2025	67.48	45.58	21.89	3.60	3.58	84.54	85.06	-0.61	1.842	24.0	24.0
02.12.2025	68.41	45.59	22.82	3.46	3.44	81.32	81.81	-0.60	1.849	24.0	24.0
03.12.2025	68.56	46.74	21.82	3.75	3.73	88.15	88.69	-0.61	1.921	24.0	24.0
04.12.2025	69.40	46.71	22.69	3.59	3.57	84.23	84.75	-0.61	1.909	24.0	24.0
05.12.2025	69.83	47.07	22.76	3.68	3.70	86.29	87.82	-1.76	1.963	23.7	24.0
06.12.2025	70.40	47.19	23.21	3.62	3.60	85.03	85.54	-0.60	1.973	24.0	24.0
07.12.2025	75.05	47.33	27.71	3.10	3.08	72.66	73.07	-0.56	2.009	24.0	24.0
08.12.2025	89.83	48.94	40.90	2.84	2.80	65.87	66.48	-0.92	2.714	24.0	24.0
09.12.2025	98.29	56.53	41.76	3.89	3.83	89.62	90.53	-1.02	3.701	24.0	24.0
10.12.2025	108.85	59.96	48.89	3.84	3.76	87.84	88.83	-1.11	4.282	24.0	24.0
11.12.2025	101.64	54.74	46.90	3.67	3.61	84.42	85.54	-1.32	3.979	23.7	24.0
12.12.2025	101.20	54.28	46.91	4.18	4.13	96.10	97.67	-1.61	4.517	24.0	24.0
13.12.2025	100.15	51.52	48.63	3.53	3.49	81.25	82.63	-1.69	3.964	24.0	24.0
14.12.2025	96.98	48.46	48.52	3.41	3.38	78.69	80.18	-1.88	3.826	24.0	24.0
15.12.2025	100.98	49.22	51.77	3.34	3.30	76.89	78.38	-1.92	3.995	24.0	24.0
16.12.2025	103.81	52.65	51.16	3.30	3.24	75.64	76.85	-1.59	3.878	24.0	24.0
17.12.2025	105.87	58.88	46.99	3.51	3.43	80.49	81.05	-0.70	3.797	24.0	24.0
18.12.2025	107.99	58.14	49.85	3.31	3.23	75.69	76.24	-0.72	3.788	24.0	24.0
19.12.2025	106.94	55.92	51.03	3.06	2.98	69.94	70.60	-0.94	3.585	24.0	24.0
20.12.2025	102.67	52.33	50.34	2.94	2.88	67.55	68.32	-1.13	3.429	24.0	24.0
21.12.2025	117.14	60.52	56.63	4.03	3.94	91.47	92.94	-1.59	5.202	24.0	24.0
22.12.2025	115.14	56.19	58.95	3.13	3.05	71.10	72.19	-1.52	4.215	24.0	24.0
23.12.2025	114.98	49.45	65.54	2.59	2.53	58.75	60.11	-2.28	3.886	24.0	24.0
24.12.2025	118.80	54.34	64.46	3.27	3.20	74.13	75.81	-2.24	4.788	24.0	24.0
25.12.2025	124.96	65.26	59.70	4.07	3.95	91.60	92.87	-1.38	5.490	24.0	24.0
26.12.2025	116.37	65.85	50.52	3.79	3.70	86.01	87.10	-1.26	4.368	23.7	24.0
27.12.2025	124.05	60.82	63.23	3.50	3.40	79.00	80.32	-1.66	5.029	24.0	24.0
28.12.2025	89.84	56.67	33.17	3.65	3.58	84.69	84.56	0.15	2.821	24.0	24.0
29.12.2025	88.64	54.00	34.64	3.74	3.67	86.76	86.98	-0.26	3.015	24.0	24.0
30.12.2025	95.84	55.33	40.51	3.26	3.18	75.15	75.26	-0.15	3.055	24.0	24.0
31.12.2025	104.51	61.17	43.34	3.78	3.68	86.72	86.73	-0.02	3.769	24.0	24.0
Средние:	97.57	53.79	43.78	3.50	3.44	---	---	-1.10	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2497.60	2524.90	---	108.561	743.2	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2025	56194.02	56515.38	1589.098	25750.5	28083.3
31.12.2025	58691.63	59040.29	1697.658	26493.7	28827.3
Итого:	2497.60	2524.91	108.561	743.2	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации