

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 19 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА537
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 10174 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 4276
Обратка: ПРИМ SN 10246 КТПТР-06 SN 4276а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.12.2025	67.36	48.13	19.23	1.10	1.10	25.96	26.21	-0.96	0.498	24.0	24.0
02.12.2025	68.48	48.99	19.49	1.11	1.11	26.15	26.41	-0.98	0.509	23.7	24.0
03.12.2025	68.41	48.34	20.08	1.08	1.08	25.37	25.63	-1.01	0.509	24.0	24.0
04.12.2025	69.29	49.15	20.14	1.11	1.11	26.13	26.40	-1.02	0.526	24.0	24.0
05.12.2025	69.69	49.43	20.26	1.12	1.12	26.37	26.65	-1.03	0.534	24.0	24.0
06.12.2025	70.26	49.38	20.88	1.10	1.10	25.71	25.99	-1.07	0.536	24.0	24.0
07.12.2025	74.28	50.62	23.66	1.04	1.04	24.33	24.64	-1.24	0.570	24.0	24.0
08.12.2025	81.66	48.20	33.45	0.77	0.77	17.92	18.22	-1.69	0.549	24.0	24.0
09.12.2025	87.81	40.99	46.83	0.45	0.45	10.52	10.79	-2.54	0.493	24.0	24.0
10.12.2025	95.29	42.07	53.22	0.47	0.47	10.85	11.18	-3.02	0.578	24.0	24.0
11.12.2025	86.89	48.15	38.74	0.79	0.79	18.26	18.64	-2.07	0.672	24.0	24.0
12.12.2025	82.40	50.43	31.96	0.95	0.95	22.03	22.42	-1.75	0.696	24.0	24.0
13.12.2025	81.21	55.98	25.23	1.28	1.28	29.93	30.36	-1.44	0.756	24.0	24.0
14.12.2025	75.74	53.39	22.35	1.29	1.29	30.07	30.44	-1.21	0.672	24.0	24.0
15.12.2025	79.07	55.18	23.90	1.27	1.27	29.71	30.10	-1.34	0.709	24.0	24.0
16.12.2025	86.06	57.58	28.48	1.17	1.17	27.29	27.75	-1.67	0.775	24.0	24.0
17.12.2025	95.19	48.35	46.84	0.69	0.69	15.93	16.32	-2.42	0.641	24.0	24.0
18.12.2025	98.73	57.02	41.71	0.95	0.95	21.79	22.33	-2.44	0.837	24.0	24.0
19.12.2025	95.89	55.93	39.96	0.88	0.88	20.37	20.87	-2.45	0.814	24.0	24.0
20.12.2025	89.86	53.30	36.56	0.86	0.86	20.04	20.48	-2.14	0.733	23.9	24.0
21.12.2025	97.13	51.91	45.21	0.74	0.74	17.15	17.63	-2.74	0.777	24.0	24.0
22.12.2025	97.53	55.75	41.78	0.86	0.86	19.92	20.44	-2.58	0.831	24.0	24.0
23.12.2025	88.39	52.05	36.34	0.84	0.84	19.56	19.98	-2.10	0.711	24.0	24.0
24.12.2025	90.57	48.83	41.74	0.70	0.70	16.24	16.63	-2.36	0.668	24.0	24.0
25.12.2025	104.79	49.70	55.09	0.62	0.62	14.16	14.65	-3.42	0.782	24.0	24.0
26.12.2025	110.25	52.31	57.93	0.65	0.65	14.88	15.44	-3.73	0.864	24.0	24.0
27.12.2025	99.23	50.02	49.21	0.69	0.69	15.87	16.35	-2.97	0.781	24.0	24.0
28.12.2025	89.52	49.98	39.54	0.87	0.87	20.18	20.62	-2.15	0.752	24.0	24.0
29.12.2025	85.10	58.04	27.06	1.34	1.34	31.19	31.69	-1.59	0.844	24.0	24.0
30.12.2025	63.97	45.34	18.63	0.74	0.74	17.37	17.70	-1.88	0.505	18.6	24.0
31.12.2025	73.01	44.61	28.40	0.72	0.72	16.70	17.13	-2.52	0.680	21.6	24.0
Средние:	84.61	50.62	34.00	0.91	0.91	---	---	-1.98	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	657.95	670.07	---	20.800	735.9	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2025	12392.94	12585.21	349.283	19049.5	28444.8
31.12.2025	13050.89	13255.28	370.084	19785.4	29188.8
Итого:	657.95	670.07	20.800	735.9	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации