

Отчет о суточных параметрах  
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 23А (ООО "ЗУК")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА536  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 10292 Датчик температуры: КТПТР-01 SN 4274  
Обратка: ПРИМ SN 10293 КТПТР-01 SN 4274 А  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.12.2025	70.05	45.84	24.22	1.41	1.41	33.21	33.62	-1.21	0.803	24.0	24.0
02.12.2025	71.04	46.59	24.45	1.44	1.44	33.86	34.28	-1.23	0.827	24.0	24.0
03.12.2025	71.11	46.01	25.10	1.39	1.39	32.55	32.96	-1.26	0.816	24.0	24.0
04.12.2025	72.01	46.88	25.12	1.43	1.43	33.59	34.02	-1.28	0.843	24.0	24.0
05.12.2025	72.48	47.20	25.29	1.44	1.44	33.82	34.26	-1.29	0.854	24.0	24.0
06.12.2025	73.03	46.88	26.15	1.41	1.41	33.01	33.46	-1.34	0.863	24.0	24.0
07.12.2025	78.48	50.78	27.70	1.55	1.55	36.17	36.72	-1.50	1.001	24.0	24.0
08.12.2025	88.43	55.43	33.00	1.56	1.56	36.15	36.85	-1.93	1.187	24.0	24.0
09.12.2025	95.06	54.52	40.55	1.33	1.33	30.74	31.51	-2.48	1.252	24.0	24.0
10.12.2025	103.19	57.94	45.25	1.38	1.38	31.64	32.57	-2.91	1.435	24.0	24.0
11.12.2025	90.60	54.40	36.20	1.42	1.42	32.88	33.60	-2.15	1.192	24.0	24.0
12.12.2025	86.17	51.31	34.87	1.34	1.34	31.26	31.88	-1.98	1.090	24.0	24.0
13.12.2025	84.42	51.52	32.90	1.39	1.39	32.43	33.04	-1.86	1.068	24.0	24.0
14.12.2025	78.94	49.38	29.56	1.39	1.39	32.54	33.06	-1.60	0.961	24.0	24.0
15.12.2025	83.68	51.38	32.29	1.39	1.39	32.44	33.03	-1.81	1.048	24.0	24.0
16.12.2025	91.69	55.32	36.37	1.46	1.46	33.72	34.46	-2.18	1.228	24.0	24.0
17.12.2025	104.86	60.23	44.63	1.45	1.45	33.26	34.24	-2.92	1.488	24.0	24.0
18.12.2025	105.67	62.00	43.67	1.51	1.51	34.59	35.60	-2.89	1.515	24.0	24.0
19.12.2025	101.12	61.20	39.92	1.58	1.58	36.25	37.20	-2.58	1.450	24.0	24.0
20.12.2025	94.99	58.23	36.75	1.54	1.54	35.53	36.35	-2.27	1.306	24.0	24.0
21.12.2025	104.39	57.80	46.59	1.33	1.33	30.39	31.31	-3.01	1.420	24.0	24.0
22.12.2025	101.61	60.68	40.93	1.54	1.54	35.43	36.38	-2.64	1.450	24.0	24.0
23.12.2025	92.95	56.71	36.24	1.49	1.49	34.40	35.16	-2.20	1.248	24.0	24.0
24.12.2025	97.94	56.66	41.28	1.37	1.37	31.62	32.44	-2.56	1.303	24.0	24.0
25.12.2025	114.14	61.34	52.80	1.35	1.35	30.74	31.87	-3.62	1.630	24.0	24.0
26.12.2025	118.72	64.24	54.48	1.43	1.43	32.31	33.57	-3.84	1.768	24.0	24.0
27.12.2025	108.03	61.92	46.10	1.50	1.50	34.39	35.47	-3.08	1.589	24.0	24.0
28.12.2025	96.57	56.69	39.88	1.44	1.44	33.28	34.11	-2.47	1.330	24.0	24.0
29.12.2025	90.17	53.30	36.87	1.39	1.39	32.20	32.91	-2.17	1.188	24.0	24.0
30.12.2025	99.41	58.37	41.04	1.49	1.49	34.19	35.09	-2.60	1.407	24.0	24.0
31.12.2025	107.63	60.34	47.29	1.39	1.39	31.75	32.76	-3.13	1.505	24.0	24.0
Средние:	91.89	54.87	37.02	1.44	1.44	---	---	-2.26	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1030.33	1053.79	---	38.065	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2025	24031.64	24451.21	750.192	19661.4	32654.7
31.12.2025	25061.97	25505.00	788.257	20405.4	33398.7
Итого:	1030.33	1053.79	38.065	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации