

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 29 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА528
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15315 Датчик температуры: КТПТР-05 SN 2985
Обратка: ПРИМ SN 15316 КТПТР-05 SN 2985а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.12.2025	68.92	43.11	25.81	3.28	3.25	76.97	77.35	-0.48	1.982	24.0	24.0
02.12.2025	69.88	44.59	25.29	3.32	3.29	77.84	78.20	-0.46	1.963	24.0	24.0
03.12.2025	69.93	43.38	26.55	3.22	3.20	75.69	76.11	-0.55	2.005	24.0	24.0
04.12.2025	70.81	44.89	25.92	3.30	3.27	77.36	77.75	-0.51	2.002	24.0	24.0
05.12.2025	71.28	45.32	25.96	3.31	3.29	77.68	78.08	-0.52	2.014	24.0	24.0
06.12.2025	71.78	45.23	26.56	3.26	3.23	76.39	76.83	-0.58	2.026	24.0	24.0
07.12.2025	77.11	48.08	29.03	3.47	3.44	81.04	81.58	-0.67	2.351	24.0	24.0
08.12.2025	86.66	53.84	32.82	3.47	3.44	80.73	81.55	-1.01	2.638	24.0	24.0
09.12.2025	93.06	53.61	39.45	3.15	3.12	72.76	73.98	-1.66	2.878	24.0	24.0
10.12.2025	100.98	56.46	44.52	3.24	3.22	74.59	76.14	-2.06	3.329	24.0	24.0
11.12.2025	88.96	52.64	36.32	3.31	3.28	76.76	77.78	-1.33	2.789	24.0	24.0
12.12.2025	84.57	49.73	34.85	3.19	3.17	74.19	75.10	-1.21	2.583	24.0	24.0
13.12.2025	82.86	49.53	33.32	3.27	3.24	76.15	76.97	-1.07	2.536	24.0	24.0
14.12.2025	77.54	47.71	29.82	3.27	3.25	76.45	77.07	-0.81	2.277	24.0	24.0
15.12.2025	82.09	49.61	32.48	3.27	3.24	76.18	76.96	-1.02	2.475	24.0	24.0
16.12.2025	89.90	53.42	36.47	3.37	3.34	78.05	79.09	-1.33	2.850	24.0	24.0
17.12.2025	102.59	59.05	43.54	3.36	3.34	77.23	78.78	-1.99	3.371	24.0	24.0
18.12.2025	103.52	60.80	42.72	3.45	3.42	79.20	80.73	-1.92	3.392	24.0	24.0
19.12.2025	99.20	59.78	39.42	3.55	3.52	81.74	83.04	-1.58	3.228	24.0	24.0
20.12.2025	93.23	56.33	36.90	3.49	3.46	80.69	81.79	-1.34	2.975	24.0	24.0
21.12.2025	102.09	55.51	46.57	3.17	3.14	72.72	74.35	-2.22	3.393	24.0	24.0
22.12.2025	99.61	60.11	39.50	3.50	3.47	80.66	81.98	-1.62	3.190	24.0	24.0
23.12.2025	91.08	55.35	35.73	3.42	3.40	79.30	80.32	-1.28	2.835	24.0	24.0
24.12.2025	95.84	55.31	40.53	3.24	3.21	74.73	76.03	-1.72	3.023	24.0	24.0
25.12.2025	111.49	60.72	50.77	3.21	3.19	73.17	75.17	-2.69	3.734	24.0	24.0
26.12.2025	116.07	62.53	53.54	3.33	3.30	75.63	77.86	-2.91	4.067	24.0	24.0
27.12.2025	105.84	61.40	44.44	3.44	3.41	78.89	80.54	-2.07	3.515	24.0	24.0
28.12.2025	94.83	54.45	40.38	3.35	3.32	77.30	78.58	-1.64	3.125	24.0	24.0
29.12.2025	88.59	50.75	37.84	3.27	3.24	75.81	76.89	-1.41	2.869	24.0	24.0
30.12.2025	97.42	56.71	40.70	3.42	3.39	78.79	80.13	-1.69	3.214	24.0	24.0
31.12.2025	105.29	57.46	47.83	3.27	3.24	74.88	76.64	-2.32	3.589	24.0	24.0
Средние:	90.10	53.14	36.95	3.33	3.30	---	---	-1.41	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2389.58	2423.38	---	88.216	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2025	86269.59	86945.87	2260.601	32081.1	34931.2
31.12.2025	88659.16	89369.25	2348.817	32825.1	35675.2
Итого:	2389.58	2423.38	88.216	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации