

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 12 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА530
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Датчик температуры:
ПРИМ SN 15335 КТПТР-06 SN 4268
Обратка: ПРИМ SN 15320 КТПТР-06 SN 4268а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.12.2025	68.60	46.15	22.45	2.45	2.42	57.62	57.39	0.40	1.291	24.0	24.0
02.12.2025	69.63	46.86	22.77	2.50	2.47	58.75	58.57	0.32	1.336	24.0	24.0
03.12.2025	69.60	46.19	23.41	2.41	2.37	56.50	56.31	0.35	1.321	24.0	24.0
04.12.2025	70.56	47.14	23.42	2.48	2.44	58.17	57.96	0.37	1.361	24.0	24.0
05.12.2025	71.00	47.37	23.63	2.50	2.46	58.58	58.39	0.33	1.382	24.0	24.0
06.12.2025	71.45	47.15	24.29	2.43	2.40	57.10	56.99	0.20	1.386	24.0	24.0
07.12.2025	76.78	50.85	25.94	2.66	2.62	62.17	62.02	0.24	1.611	24.0	24.0
08.12.2025	86.33	55.62	30.71	2.71	2.65	62.87	62.63	0.37	1.923	24.0	24.0
09.12.2025	92.45	55.30	37.15	2.34	2.28	54.17	53.94	0.43	2.020	24.0	24.0
10.12.2025	100.32	58.52	41.79	2.43	2.35	55.78	55.62	0.30	2.338	24.0	24.0
11.12.2025	88.91	54.80	34.12	2.50	2.45	58.07	57.92	0.26	1.983	24.0	24.0
12.12.2025	84.18	51.67	32.51	2.38	2.33	55.31	55.14	0.30	1.798	24.0	24.0
13.12.2025	82.65	51.89	30.76	2.45	2.40	57.07	56.92	0.26	1.757	24.0	24.0
14.12.2025	77.30	49.77	27.54	2.45	2.41	57.29	57.21	0.13	1.577	24.0	24.0
15.12.2025	81.58	51.55	30.04	2.45	2.41	57.15	57.08	0.12	1.716	24.0	24.0
16.12.2025	89.34	55.58	33.77	2.56	2.50	59.39	59.24	0.26	2.008	24.0	24.0
17.12.2025	101.99	60.79	41.20	2.56	2.49	58.89	58.67	0.37	2.432	24.0	24.0
18.12.2025	103.23	62.50	40.73	2.67	2.59	61.27	60.98	0.47	2.502	24.0	24.0
19.12.2025	99.16	61.65	37.51	2.77	2.70	63.86	63.56	0.47	2.399	24.0	24.0
20.12.2025	92.92	58.89	34.03	2.73	2.66	63.04	62.85	0.32	2.146	24.0	24.0
21.12.2025	101.17	58.45	42.72	2.36	2.29	54.27	54.10	0.31	2.324	24.0	24.0
22.12.2025	99.76	61.39	38.38	2.71	2.64	62.31	62.19	0.19	2.391	24.0	24.0
23.12.2025	91.03	57.45	33.58	2.62	2.56	60.65	60.54	0.19	2.039	24.0	24.0
24.12.2025	95.09	57.46	37.62	2.44	2.38	56.26	56.17	0.15	2.113	24.0	24.0
25.12.2025	110.66	62.26	48.40	2.40	2.32	54.86	54.66	0.38	2.667	24.0	24.0
26.12.2025	115.65	65.55	50.10	2.54	2.44	57.70	57.37	0.58	2.904	24.0	24.0
27.12.2025	105.84	63.10	42.74	2.65	2.56	60.71	60.36	0.57	2.600	24.0	24.0
28.12.2025	94.69	57.90	36.79	2.55	2.48	58.98	58.66	0.55	2.175	24.0	24.0
29.12.2025	88.10	54.14	33.96	2.45	2.39	56.88	56.53	0.61	1.932	24.0	24.0
30.12.2025	96.66	58.94	37.72	2.61	2.54	60.25	59.96	0.47	2.278	24.0	24.0
31.12.2025	104.68	60.93	43.76	2.47	2.38	56.59	56.25	0.60	2.481	24.0	24.0
Средние:	89.72	55.41	34.31	2.52	2.46	---	---	0.35	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1812.52	1806.19	---	62.190	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2025	37133.87	36519.79	1084.494	22334.0	28954.5
31.12.2025	38946.38	38325.97	1146.684	23078.0	29698.5
Итого:	1812.52	1806.18	62.190	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации