

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 7 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА788
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15980 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 2004
Обратка: ПРИМ SN 15995 КТПТР-06 SN 2004а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.12.2025	67.41	44.47	22.94	4.52	4.52	106.19	107.38	-1.11	2.432	24.0	24.0
02.12.2025	68.41	45.26	23.15	4.59	4.59	107.90	109.14	-1.14	2.494	24.0	24.0
03.12.2025	68.36	44.71	23.65	4.42	4.42	103.84	105.05	-1.16	2.452	24.0	24.0
04.12.2025	69.33	45.55	23.77	4.55	4.55	106.93	108.20	-1.18	2.539	24.0	24.0
05.12.2025	69.72	45.76	23.96	4.59	4.59	107.70	108.99	-1.19	2.576	24.0	24.0
06.12.2025	70.21	45.60	24.61	4.48	4.48	105.16	106.45	-1.23	2.584	24.0	24.0
07.12.2025	75.22	49.07	26.15	4.88	4.88	114.30	115.88	-1.38	2.987	24.0	24.0
08.12.2025	84.27	53.25	31.01	4.91	4.91	114.29	116.32	-1.76	3.526	24.0	24.0
09.12.2025	90.25	52.77	37.47	4.25	4.25	98.56	100.76	-2.21	3.703	24.0	24.0
10.12.2025	97.84	55.74	42.10	4.41	4.41	101.56	104.24	-2.61	4.284	24.0	24.0
11.12.2025	87.20	52.44	34.77	4.56	4.56	105.94	108.09	-2.01	3.686	24.0	24.0
12.12.2025	82.44	49.33	33.11	4.34	4.34	101.18	103.04	-1.82	3.349	24.0	24.0
13.12.2025	81.04	49.60	31.44	4.49	4.49	104.66	106.48	-1.72	3.293	24.0	24.0
14.12.2025	75.85	47.63	28.23	4.50	4.50	105.26	106.83	-1.48	2.968	24.0	24.0
15.12.2025	79.81	49.18	30.63	4.49	4.49	104.77	106.53	-1.66	3.208	24.0	24.0
16.12.2025	87.20	53.08	34.12	4.68	4.68	108.68	110.85	-1.97	3.710	24.0	24.0
17.12.2025	99.31	57.87	41.44	4.66	4.66	107.18	110.01	-2.61	4.451	24.0	24.0
18.12.2025	100.92	59.47	41.44	4.84	4.84	111.29	114.28	-2.65	4.622	24.0	24.0
19.12.2025	96.91	58.83	38.08	5.00	5.00	115.41	118.19	-2.38	4.401	23.7	24.0
20.12.2025	90.81	56.05	34.76	4.95	4.95	114.72	117.13	-2.08	3.986	24.0	24.0
21.12.2025	98.35	55.27	43.07	4.28	4.28	98.58	101.25	-2.67	4.254	24.0	24.0
22.12.2025	97.54	58.35	39.20	4.93	4.93	113.73	116.55	-2.45	4.455	24.0	24.0
23.12.2025	88.88	54.43	34.45	4.77	4.77	110.66	112.92	-2.02	3.814	24.0	24.0
24.12.2025	92.33	54.19	38.14	4.42	4.42	102.23	104.58	-2.27	3.892	24.0	24.0
25.12.2025	107.23	58.44	48.79	4.34	4.34	99.30	102.53	-3.20	4.862	24.0	24.0
26.12.2025	112.29	61.37	50.91	4.56	4.56	103.90	107.55	-3.45	5.308	24.0	24.0
27.12.2025	103.30	59.52	43.77	4.81	4.81	110.50	113.66	-2.83	4.844	24.0	24.0
28.12.2025	92.73	54.90	37.83	4.65	4.65	107.64	110.12	-2.28	4.079	24.0	24.0
29.12.2025	86.21	51.55	34.66	4.49	4.49	104.45	106.53	-1.97	3.620	24.0	24.0
30.12.2025	94.03	56.03	38.00	4.77	4.77	110.32	112.90	-2.32	4.199	24.0	24.0
31.12.2025	101.92	57.82	44.11	4.46	4.46	102.50	105.42	-2.81	4.529	24.0	24.0
Средние:	87.66	52.82	34.83	4.60	4.60	---	---	-2.05	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	3309.33	3377.86	---	115.109	743.7	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2025	76196.60	77379.59	2135.694	27944.4	32805.8
31.12.2025	79505.94	80757.45	2250.803	28688.1	33549.8
Итого:	3309.34	3377.86	115.109	743.7	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации