

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 17 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА842
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 20445 Датчик температуры: КТПТР-01 SN 1964
Обратка: ПРИМ SN 20444 КТПТР-01 SN 1964а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.12.2025	67.28	39.51	27.78	4.29	4.22	100.82	100.62	0.20	2.792	24.0	24.0
02.12.2025	68.29	40.12	28.17	4.36	4.29	102.53	102.21	0.31	2.880	24.0	24.0
03.12.2025	68.23	39.52	28.72	4.20	4.12	98.68	98.22	0.46	2.826	24.0	24.0
04.12.2025	69.20	40.69	28.51	4.32	4.24	101.47	101.05	0.41	2.886	24.0	24.0
05.12.2025	69.55	40.74	28.81	4.35	4.27	102.15	101.74	0.41	2.939	24.0	24.0
06.12.2025	70.02	40.47	29.55	4.25	4.17	99.69	99.24	0.46	2.942	24.0	24.0
07.12.2025	74.92	43.64	31.29	4.61	4.52	107.94	107.57	0.35	3.375	24.0	24.0
08.12.2025	83.77	47.75	36.02	4.65	4.55	108.16	107.95	0.20	3.867	24.0	24.0
09.12.2025	89.67	46.06	43.61	4.02	3.92	93.25	93.21	0.05	4.071	24.0	24.0
10.12.2025	97.16	49.39	47.77	4.15	4.05	95.70	96.06	-0.38	4.582	24.0	24.0
11.12.2025	87.03	47.11	39.92	4.28	4.20	99.48	99.77	-0.30	3.972	24.0	24.0
12.12.2025	82.09	43.85	38.24	4.07	4.00	94.93	95.21	-0.30	3.626	24.0	24.0
13.12.2025	80.83	44.18	36.65	4.19	4.13	97.81	98.24	-0.43	3.584	24.0	24.0
14.12.2025	75.61	41.74	33.87	4.20	4.14	98.22	98.60	-0.39	3.321	24.0	24.0
15.12.2025	79.37	43.14	36.24	4.19	4.13	97.80	98.28	-0.49	3.544	24.0	24.0
16.12.2025	86.67	47.36	39.32	4.36	4.30	101.34	102.11	-0.75	3.988	24.0	24.0
17.12.2025	98.60	51.19	47.40	4.35	4.28	100.13	101.37	-1.23	4.755	24.0	24.0
18.12.2025	100.53	53.60	46.93	4.48	4.42	103.16	104.70	-1.48	4.849	24.0	24.0
19.12.2025	96.63	53.05	43.58	4.66	4.61	107.56	109.07	-1.39	4.694	24.0	24.0
20.12.2025	90.51	50.73	39.77	4.56	4.51	105.76	107.00	-1.17	4.200	24.0	24.0
21.12.2025	97.50	48.21	49.29	3.95	3.88	91.05	92.18	-1.24	4.494	24.0	24.0
22.12.2025	97.32	52.07	45.24	4.52	4.46	104.16	105.57	-1.35	4.713	24.0	24.0
23.12.2025	88.49	48.79	39.70	4.37	4.32	101.36	102.43	-1.06	4.022	24.0	24.0
24.12.2025	91.62	47.50	44.13	4.06	4.00	93.90	94.93	-1.09	4.127	24.0	24.0
25.12.2025	105.94	51.33	54.61	3.99	3.91	91.31	92.75	-1.56	5.006	24.0	24.0
26.12.2025	111.03	54.36	56.67	4.19	4.11	95.57	97.25	-1.74	5.433	24.0	24.0
27.12.2025	102.49	55.11	47.39	4.42	4.34	101.46	102.64	-1.16	4.810	24.0	24.0
28.12.2025	92.48	49.75	42.73	4.30	4.24	99.42	100.48	-1.06	4.251	24.0	24.0
29.12.2025	85.93	45.68	40.25	4.13	4.08	95.98	96.89	-0.95	3.861	24.0	24.0
30.12.2025	93.18	50.01	43.17	4.37	4.32	101.15	102.41	-1.24	4.375	24.0	24.0
31.12.2025	100.26	50.38	49.88	4.11	4.04	94.50	95.92	-1.49	4.717	24.0	24.0
Средние:	87.17	47.00	40.17	4.29	4.22	---	---	-0.63	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	3086.42	3105.67	---	123.499	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2025	68922.16	68893.28	2037.262	22841.9	25778.4
31.12.2025	72008.59	71998.96	2160.761	23585.9	26522.4
Итого:	3086.43	3105.68	123.499	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации