

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 21А (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА787
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 201036 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 5171
Обратка: ПРИМ SN 201093 КТПТР-06 SN 5171 А
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.12.2025	66.43	46.81	19.63	3.58	3.58	84.27	85.08	-0.96	1.650	24.0	24.0
02.12.2025	67.38	47.66	19.72	3.63	3.63	85.30	86.13	-0.98	1.678	24.0	24.0
03.12.2025	67.30	46.55	20.75	0.56	0.56	13.18	13.32	-1.04	0.242	3.7	24.0
04.12.2025	68.30	47.80	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
05.12.2025	68.61	47.95	20.66	0.30	0.30	7.00	7.07	-1.07	0.147	2.0	24.0
06.12.2025	69.05	47.94	21.12	3.21	3.21	75.45	76.25	-1.05	1.575	21.7	24.0
07.12.2025	73.81	51.36	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
08.12.2025	82.20	55.76	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
09.12.2025	88.73	56.59	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
10.12.2025	95.50	59.98	35.52	0.00	0.00	0.02	0.02	-2.17	0.001	0.0	24.0
11.12.2025	86.89	57.11	29.78	2.02	2.02	46.96	47.74	-1.66	1.366	13.5	23.9
12.12.2025	81.19	53.29	27.90	3.42	3.42	79.75	81.00	-1.56	2.223	24.0	24.0
13.12.2025	80.28	53.47	26.82	3.48	3.48	81.24	82.47	-1.49	2.179	24.0	24.0
14.12.2025	74.85	50.37	24.48	3.48	3.48	81.41	82.47	-1.29	1.991	24.0	24.0
15.12.2025	78.03	51.98	26.05	3.45	3.45	80.58	81.73	-1.42	2.099	23.9	24.0
16.12.2025	85.34	56.59	28.75	3.61	3.61	83.93	85.35	-1.68	2.416	24.0	24.0
17.12.2025	96.99	61.71	35.28	3.60	3.60	82.92	84.80	-2.24	2.932	23.9	24.0
18.12.2025	99.68	64.37	35.30	3.74	3.74	86.13	88.13	-2.30	3.048	24.0	24.0
19.12.2025	96.00	63.60	32.39	3.88	3.88	89.62	91.49	-2.06	2.909	24.0	24.0
20.12.2025	89.68	60.57	29.11	3.83	3.83	88.88	90.47	-1.77	2.587	24.0	24.0
21.12.2025	95.63	59.22	36.40	3.35	3.35	77.38	79.16	-2.27	2.820	24.0	24.0
22.12.2025	97.09	63.01	34.08	3.78	3.78	87.11	89.03	-2.17	2.970	24.0	24.0
23.12.2025	88.40	58.78	29.62	3.71	3.71	86.02	87.56	-1.77	2.549	24.0	24.0
24.12.2025	90.05	58.01	32.04	3.46	3.46	80.30	81.86	-1.92	2.569	24.0	24.0
25.12.2025	104.07	62.45	41.63	3.40	3.40	77.99	80.17	-2.75	3.263	24.0	24.0
26.12.2025	110.53	64.44	46.10	2.64	2.64	60.20	62.20	-3.26	2.906	17.8	24.0
27.12.2025	102.38	66.43	35.95	2.08	2.08	47.94	49.07	-2.34	1.731	13.0	24.0
28.12.2025	92.07	59.98	32.09	3.70	3.70	85.53	87.24	-1.97	2.749	24.0	24.0
29.12.2025	85.35	56.00	29.36	3.55	3.55	82.56	83.98	-1.70	2.424	24.0	24.0
30.12.2025	91.76	60.36	31.40	3.75	3.75	86.71	88.41	-1.94	2.729	24.0	24.0
31.12.2025	99.86	62.23	37.63	3.52	3.52	81.03	83.02	-2.42	3.054	24.0	24.0
Средние:	86.24	56.53	29.71	2.67	2.67	---	---	-1.59	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1919.42	1955.21	---	58.805	551.5	743.9

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2025	3302.49	3336.58	66.920	982.4	1115.9
31.12.2025	5221.91	5291.80	125.724	1533.9	1859.8
Итого:	1919.42	1955.21	58.805	551.5	743.9

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации