

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 25 (ООО "ЗУК")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА466

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 20404

Обратка: ПРИМ SN 21301

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 2303

КТПТР-06 SN 2303а

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.12.2025	66.59	42.92	23.67	5.90	5.91	138.74	140.49	-1.26	3.275	24.0	24.0
02.12.2025	67.63	43.89	23.73	6.00	6.00	141.03	142.73	-1.20	3.339	24.0	24.0
03.12.2025	67.52	42.70	24.81	5.83	5.83	136.96	138.62	-1.21	3.391	24.0	24.0
04.12.2025	68.54	43.80	24.74	5.98	5.98	140.59	142.30	-1.21	3.472	24.0	24.0
05.12.2025	68.85	44.16	24.69	6.02	6.02	141.46	143.18	-1.21	3.488	24.0	24.0
06.12.2025	69.36	44.32	25.04	5.90	5.90	138.58	140.26	-1.21	3.465	24.0	24.0
07.12.2025	74.25	47.25	27.00	6.35	6.34	148.78	150.58	-1.20	4.014	24.0	24.0
08.12.2025	83.19	50.48	32.71	6.44	6.40	149.91	151.81	-1.26	4.874	24.0	24.0
09.12.2025	89.28	49.62	39.66	5.68	5.62	131.71	133.31	-1.21	5.230	24.0	24.0
10.12.2025	96.65	56.66	39.98	5.84	5.77	134.60	136.38	-1.31	5.395	24.0	24.0
11.12.2025	86.71	52.84	33.87	5.99	5.95	139.09	140.92	-1.31	4.712	24.0	24.0
12.12.2025	81.30	49.38	31.92	5.74	5.72	133.84	135.57	-1.29	4.268	24.0	24.0
13.12.2025	80.24	49.87	30.37	5.88	5.86	137.27	139.01	-1.26	4.168	24.0	24.0
14.12.2025	74.94	47.93	27.02	5.82	5.81	136.20	137.84	-1.19	3.676	23.7	24.0
15.12.2025	78.71	47.97	30.74	5.86	5.77	136.94	136.99	-0.04	4.209	24.0	24.0
16.12.2025	86.09	53.55	32.54	6.11	6.06	141.88	143.52	-1.15	4.622	24.0	24.0
17.12.2025	98.25	58.61	39.64	6.12	6.05	141.04	142.77	-1.22	5.605	24.0	24.0
18.12.2025	100.45	61.13	39.32	6.34	6.18	145.60	145.72	-0.09	5.735	24.0	24.0
19.12.2025	96.46	59.91	36.55	6.57	6.50	151.40	153.23	-1.20	5.544	24.0	24.0
20.12.2025	90.22	57.32	32.89	6.46	6.41	149.58	151.40	-1.21	4.918	24.0	24.0
21.12.2025	96.78	55.73	41.05	5.67	5.60	130.81	132.52	-1.30	5.377	24.0	24.0
22.12.2025	96.94	58.76	38.18	6.37	6.30	146.76	148.67	-1.29	5.607	24.0	24.0
23.12.2025	88.01	54.76	33.25	6.23	6.19	144.51	146.37	-1.28	4.804	24.0	24.0
24.12.2025	90.94	54.64	36.30	5.82	5.77	134.78	136.50	-1.26	4.883	24.0	24.0
25.12.2025	105.08	59.35	45.73	5.67	5.63	129.84	132.90	-2.33	5.974	23.7	24.0
26.12.2025	111.00	63.37	47.63	6.00	5.88	136.82	138.53	-1.24	6.543	24.0	24.0
27.12.2025	102.38	61.19	41.18	6.26	6.17	143.75	145.59	-1.27	5.932	24.0	24.0
28.12.2025	91.90	55.98	35.93	6.11	6.06	141.48	143.29	-1.27	5.087	24.0	24.0
29.12.2025	85.24	51.65	33.59	5.88	5.84	136.48	138.22	-1.26	4.583	23.9	24.0
30.12.2025	92.56	57.09	35.47	6.20	6.14	143.38	145.18	-1.25	5.098	24.0	24.0
31.12.2025	100.45	58.26	42.19	5.83	5.74	133.57	135.09	-1.13	5.643	23.9	23.9
Средние:	86.66	52.75	33.92	6.03	5.98	---	---	-1.20	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	4337.38	4389.48	---	146.929	743.0	743.6

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2025	33392.41	34101.20	773.667	6759.2	8901.1
31.12.2025	37729.79	38490.68	920.595	7502.2	9644.7
Итого:	4337.38	4389.48	146.929	743.0	743.6

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации