

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Автозаводская ул, д. 14 (ООО "ЗУК")

Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 2279

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ВПС SN 4015690

Обратка: ВПС SN 4015691

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 34527

КТПТР-01 SN 34527А

Схема измерений: Закрытая система, ПР в подающем ТП и обратном ТП (измерение Q по G1)

Дата	t1	t2	M1	M2	P1	P2	Qo	txв	BHP	NS
	°C	°C	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	ч	
01.01.2026	62.10	49.70	122.42	122.77	5.00	5.00	1.516	5.00	24.0	*
02.01.2026	64.50	51.20	122.36	122.80	5.00	5.00	1.633	5.00	24.0	*
03.01.2026	69.10	53.80	122.39	122.85	5.00	5.00	1.872	5.00	24.0	*
04.01.2026	61.70	49.50	122.76	123.13	5.00	5.00	1.496	5.00	24.0	*
05.01.2026	57.10	46.60	122.94	123.27	5.00	5.00	1.297	5.00	24.0	*
06.01.2026	59.80	48.20	122.84	123.18	5.00	5.00	1.426	5.00	24.0	*
07.01.2026	66.50	52.30	122.51	122.91	5.00	5.00	1.736	5.00	24.0	*
08.01.2026	62.80	50.20	123.28	123.63	5.00	5.00	1.550	5.00	24.0	*
09.01.2026	56.90	46.70	124.36	124.65	5.00	5.00	1.265	5.00	24.0	*
10.01.2026	59.50	48.30	124.12	124.45	5.00	5.00	1.393	5.00	24.0	*
11.01.2026	63.20	50.60	123.99	124.39	5.00	5.00	1.557	5.00	24.0	*
12.01.2026	68.50	53.80	123.05	123.49	5.00	5.00	1.808	5.00	24.0	*
13.01.2026	71.20	55.40	122.89	123.36	5.00	5.00	1.937	5.00	24.0	*
14.01.2026	72.50	56.00	122.88	123.33	5.00	5.00	2.024	5.00	24.0	*
15.01.2026	73.00	56.30	122.82	123.27	5.00	5.00	2.052	5.00	24.0	*
16.01.2026	74.20	57.00	122.72	123.22	5.00	5.00	2.114	5.00	24.0	*
17.01.2026	72.00	55.50	122.99	123.48	5.00	5.00	2.036	5.00	24.0	*
18.01.2026	67.30	52.80	123.30	123.74	5.00	5.00	1.781	5.00	24.0	*
19.01.2026	66.60	52.70	123.38	123.80	5.00	5.00	1.717	5.00	24.0	*
20.01.2026	66.40	52.50	123.77	124.20	5.00	5.00	1.722	5.00	24.0	*
21.01.2026	68.90	54.00	123.57	123.98	5.00	5.00	1.850	5.00	24.0	*
22.01.2026	77.60	58.40	123.00	123.53	5.00	5.00	2.361	5.00	24.0	*
23.01.2026	79.70	60.00	121.72	122.20	5.00	5.00	2.388	5.00	24.0	*
24.01.2026	79.50	59.80	121.60	122.09	5.00	5.00	2.386	5.00	24.0	*
25.01.2026	75.40	57.90	112.95	113.40	5.00	5.00	2.160	5.00	22.9	*
26.01.2026	73.70	56.70	121.93	122.32	5.00	5.00	2.073	5.00	24.0	*
27.01.2026	72.30	55.70	121.96	122.38	5.00	5.00	2.021	5.00	24.0	*
28.01.2026	66.80	52.70	122.92	123.28	5.00	5.00	1.725	5.00	24.0	*
29.01.2026	63.10	50.40	123.55	123.87	5.00	5.00	1.577	5.00	24.0	*
30.01.2026	57.40	46.70	123.81	124.04	5.00	5.00	1.321	5.00	24.0	*
31.01.2026	60.30	48.10	123.69	124.02	5.00	5.00	1.501	5.00	24.0	*
Средние:	67.41	52.89	---	---	5.00	5.00	---	5.00	---	
Итого:	---	---	3802.47	3815.02	---	---	55.294	---	742.9	

Дата	M1	M2	Qo	BHP
	т	т	Гкал	ч
31.12.2025	185998.67	189937.95	2476.012	81212.0
31.01.2026	189801.13	193752.97	2531.306	81954.9
Итого:	3802.47	3815.02	55.294	742.9

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Автозаводская ул, д. 14 (ООО "ЗУК")

Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 2279

Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС

Дата	t3	M3	P3	Qo	txв	BHP	NS
	°C	т	кгс/см2	Гкал	°C	ч	
01.01.2026	39.90	4.99	5.00	0.190	5.00	24.0	*
02.01.2026	41.50	6.08	5.00	0.243	5.00	24.0	*
03.01.2026	42.50	6.94	5.00	0.293	5.00	24.0	*
04.01.2026	41.00	5.58	5.00	0.223	5.00	24.0	*
05.01.2026	41.40	5.85	5.00	0.234	5.00	24.0	*
06.01.2026	42.70	6.59	5.00	0.270	5.00	24.0	*
07.01.2026	42.70	5.81	5.00	0.246	5.00	24.0	*
08.01.2026	44.90	6.40	5.00	0.264	5.00	24.0	*
09.01.2026	42.00	5.49	5.00	0.225	5.00	24.0	*
10.01.2026	44.30	6.71	5.00	0.278	5.00	24.0	*
11.01.2026	43.60	7.31	5.00	0.320	5.00	24.0	*
12.01.2026	42.90	6.05	5.00	0.251	5.00	24.0	*
13.01.2026	42.30	5.88	5.00	0.245	5.00	24.0	*
14.01.2026	42.70	5.71	5.00	0.233	5.00	24.0	*
15.01.2026	43.50	5.72	5.00	0.241	5.00	24.0	*
16.01.2026	41.50	5.79	5.00	0.236	5.00	24.0	*
17.01.2026	41.80	4.87	5.00	0.196	5.00	24.0	*
18.01.2026	43.10	6.54	5.00	0.282	5.00	24.0	*
19.01.2026	42.40	6.01	5.00	0.247	5.00	24.0	*
20.01.2026	42.30	5.90	5.00	0.238	5.00	24.0	*
21.01.2026	42.20	6.60	5.00	0.256	5.00	24.0	*
22.01.2026	45.90	5.87	5.00	0.271	5.00	24.0	*
23.01.2026	44.40	6.77	5.00	0.291	5.00	24.0	*
24.01.2026	43.40	5.12	5.00	0.215	5.00	24.0	*
25.01.2026	44.50	6.64	5.00	0.282	5.00	24.0	*
26.01.2026	44.50	7.24	5.00	0.307	5.00	24.0	*
27.01.2026	43.70	6.50	5.00	0.270	5.00	24.0	*
28.01.2026	43.00	6.12	5.00	0.252	5.00	24.0	*
29.01.2026	42.20	5.41	5.00	0.220	5.00	24.0	*
30.01.2026	41.90	5.38	5.00	0.210	5.00	24.0	*
31.01.2026	42.40	6.27	5.00	0.260	5.00	24.0	*
Средние:	42.81	---	---	---	5.00	---	
Итого:	---	188.13	---	7.788	---	744.0	

Дата	M3	Qo	BHP
	т	Гкал	ч
31.12.2025	12617.58	543.652	60196.6
31.01.2026	12805.71	551.440	60940.6
Итого:	188.13	7.788	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации