

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 22 (ООО УК "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 538
Точка измерения: Узел 1 (ООО "ЗУК"); Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 10179 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 4277
Обратка: ПРИМ SN 10276 КТПТР-06 SN 4277а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.01.2026	99.21	55.43	43.78	1.48	1.48	34.16	35.10	-2.72	1.496	24.0	24.0
02.01.2026	89.95	51.26	38.69	1.43	1.43	33.12	33.87	-2.24	1.282	24.0	24.0
03.01.2026	92.33	51.48	40.86	1.42	1.42	32.92	33.72	-2.40	1.345	24.0	24.0
04.01.2026	96.06	51.98	44.08	1.39	1.39	32.01	32.87	-2.65	1.412	24.0	24.0
05.01.2026	86.55	50.09	36.46	1.44	1.44	33.53	34.23	-2.07	1.223	24.0	24.0
06.01.2026	79.46	47.16	32.30	1.41	1.41	32.95	33.52	-1.72	1.064	24.0	24.0
07.01.2026	83.05	48.21	34.84	1.41	1.41	32.93	33.57	-1.91	1.147	24.0	24.0
08.01.2026	91.54	51.10	40.44	1.40	1.40	32.34	33.11	-2.36	1.308	24.0	24.0
09.01.2026	86.46	49.57	36.89	1.41	1.41	32.75	33.44	-2.08	1.207	24.0	24.0
10.01.2026	77.93	46.85	31.08	1.42	1.42	33.09	33.63	-1.64	1.027	24.0	24.0
11.01.2026	81.68	47.88	33.79	1.40	1.40	32.56	33.16	-1.84	1.100	24.0	24.0
12.01.2026	89.39	51.61	37.79	1.46	1.46	33.88	34.63	-2.19	1.281	24.0	24.0
13.01.2026	97.21	54.00	43.21	1.45	1.45	33.32	34.22	-2.64	1.442	24.0	24.0
14.01.2026	103.98	57.65	46.34	1.52	1.52	34.96	36.02	-2.98	1.624	24.0	24.0
15.01.2026	104.91	56.94	47.98	1.46	1.46	33.50	34.55	-3.08	1.611	24.0	24.0
16.01.2026	104.76	56.05	48.71	1.43	1.43	32.76	33.79	-3.12	1.599	24.0	24.0
17.01.2026	106.50	55.20	51.30	1.38	1.38	31.54	32.60	-3.29	1.622	24.0	24.0
18.01.2026	101.84	53.71	48.13	1.38	1.38	31.66	32.62	-3.00	1.525	24.0	24.0
19.01.2026	96.51	53.14	43.37	1.44	1.44	33.14	34.02	-2.63	1.439	24.0	24.0
20.01.2026	94.36	52.86	41.50	1.46	1.46	33.72	34.57	-2.48	1.401	24.0	24.0
21.01.2026	99.38	53.79	45.59	1.41	1.41	32.56	33.49	-2.81	1.486	24.0	24.0
22.01.2026	111.37	58.66	52.72	1.47	1.47	33.54	34.74	-3.52	1.775	24.0	24.0
23.01.2026	115.40	59.58	55.82	1.44	1.44	32.70	33.97	-3.80	1.832	24.0	24.0
24.01.2026	115.25	58.94	56.31	1.42	1.42	32.26	33.52	-3.82	1.824	24.0	24.0
25.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26.01.2026	113.56	58.67	54.89	1.43	1.43	63.40	65.79	-3.69	3.491	46.6	46.6
27.01.2026	109.45	58.44	51.00	1.46	1.46	33.45	34.60	-3.38	1.712	24.0	24.0
28.01.2026	102.02	54.10	47.92	1.37	1.37	31.44	32.40	-3.00	1.509	23.7	24.0
29.01.2026	95.81	53.26	42.56	1.43	1.43	33.07	33.93	-2.58	1.409	24.0	24.0
30.01.2026	92.50	51.79	40.71	1.43	1.43	33.09	33.89	-2.40	1.348	24.0	24.0
31.01.2026	89.14	51.43	37.71	1.44	1.44	33.43	34.16	-2.19	1.262	24.0	24.0
Средние:	96.92	53.36	43.56	1.43	1.43	---	---	-2.68	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1019.77	1047.74	---	44.802	742.3	742.6

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2025	24293.40	24735.47	755.251	21756.7	27806.9
31.01.2026	25313.18	25783.21	800.052	22499.1	28549.5
Итого:	1019.77	1047.74	44.802	742.3	742.6

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации