

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 24 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА523
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15306 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 2975
Обратка: ПРИМ SN 15304 КТПТР-06 SN 2975а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.01.2026	96.43	52.62	43.82	2.44	2.33	56.28	55.31	1.74	2.468	24.0	24.0
02.01.2026	87.22	50.75	36.47	2.35	2.29	54.51	54.25	0.48	1.987	24.0	24.0
03.01.2026	89.15	50.31	38.84	2.33	2.27	54.11	53.84	0.49	2.103	24.0	24.0
04.01.2026	92.53	50.49	42.04	2.27	2.21	52.59	52.29	0.58	2.212	24.0	24.0
05.01.2026	84.35	48.99	35.36	2.37	2.31	55.12	54.88	0.43	1.948	24.0	24.0
06.01.2026	77.32	46.21	31.11	2.32	2.28	54.27	54.11	0.29	1.687	24.0	24.0
07.01.2026	80.10	46.63	33.47	2.33	2.28	54.29	54.13	0.28	1.816	24.0	24.0
08.01.2026	88.33	49.94	38.39	2.30	2.24	53.43	53.22	0.40	2.051	24.0	24.0
09.01.2026	84.13	48.78	35.35	2.32	2.27	54.01	53.82	0.35	1.907	24.0	24.0
10.01.2026	75.86	44.62	31.24	2.34	2.30	54.73	54.62	0.21	1.707	24.0	24.0
11.01.2026	78.92	46.25	32.67	2.30	2.26	53.73	53.59	0.26	1.756	24.0	24.0
12.01.2026	86.30	49.56	36.74	2.38	2.35	55.24	55.68	-0.80	2.029	23.7	24.0
13.01.2026	93.45	52.78	40.67	2.37	2.31	54.88	54.62	0.48	2.235	24.0	24.0
14.01.2026	100.44	56.49	43.96	2.51	2.43	57.75	57.44	0.54	2.543	24.0	24.0
15.01.2026	101.24	55.53	45.70	2.41	2.33	55.40	55.08	0.57	2.536	24.0	24.0
16.01.2026	101.02	55.04	45.98	2.36	2.28	54.29	53.99	0.56	2.500	24.0	24.0
17.01.2026	102.51	54.67	47.84	2.28	2.20	52.32	52.00	0.62	2.508	24.0	24.0
18.01.2026	98.43	53.14	45.28	2.28	2.21	52.51	52.24	0.53	2.380	24.0	24.0
19.01.2026	93.56	51.85	41.71	2.38	2.32	55.13	54.92	0.38	2.302	24.0	24.0
20.01.2026	91.37	52.10	39.27	2.42	2.35	55.92	55.77	0.26	2.198	24.0	24.0
21.01.2026	95.67	52.50	43.17	2.35	2.28	54.14	53.99	0.28	2.337	24.0	24.0
22.01.2026	107.06	57.86	49.19	2.43	2.34	55.61	55.39	0.39	2.747	24.0	24.0
23.01.2026	111.10	59.13	51.97	2.38	2.29	54.35	54.07	0.51	2.834	24.0	24.0
24.01.2026	110.96	57.75	53.20	2.35	2.25	53.57	53.28	0.53	2.859	24.0	24.0
25.01.2026	110.75	57.94	52.81	2.35	2.26	53.62	53.37	0.48	2.841	24.0	24.0
26.01.2026	108.34	56.64	51.70	2.42	2.33	52.05	51.88	0.33	2.698	22.6	22.6
27.01.2026	106.17	58.15	48.01	2.43	2.35	55.74	55.61	0.22	2.683	24.0	24.0
28.01.2026	98.68	52.93	45.74	2.29	2.23	52.86	52.77	0.17	2.422	24.0	24.0
29.01.2026	93.27	52.27	41.00	2.38	2.32	55.09	55.08	0.01	2.261	24.0	24.0
30.01.2026	89.62	50.21	39.40	2.37	2.32	54.95	54.97	-0.05	2.167	24.0	24.0
31.01.2026	86.82	49.65	37.17	2.40	2.35	55.74	55.81	-0.12	2.073	24.0	24.0
Средние:	94.23	52.32	41.91	2.36	2.29	---	---	0.37	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1688.24	1682.06	---	70.793	742.3	742.6

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2025	53668.27	52122.06	1309.825	25390.8	28178.6
31.01.2026	55356.51	53804.11	1380.618	26133.1	28921.2
Итого:	1688.24	1682.05	70.793	742.3	742.6

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации