

Отчет о суточных параметрах  
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 32 (4 МКД УК "Заречная")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 529

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 15317

Обратка: ПРИМ SN 15318

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 2989

КТПТР-06 SN 2989А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.01.2026	88.35	57.24	31.11	3.42	3.33	79.25	78.72	0.68	2.475	24.0	24.0
02.01.2026	65.49	54.21	11.28	3.43	3.36	80.68	79.47	1.51	0.923	23.7	24.0
03.01.2026	60.22	56.16	4.06	3.72	3.64	87.77	86.06	1.97	0.397	19.7	24.0
04.01.2026	64.29	58.99	5.30	3.93	3.84	92.45	90.60	2.01	0.546	19.2	24.0
05.01.2026	81.32	53.83	27.48	3.67	3.60	85.45	85.23	0.26	2.379	20.8	24.0
06.01.2026	78.95	51.01	27.94	3.86	3.80	90.18	90.10	0.08	2.520	24.0	24.0
07.01.2026	81.98	52.10	29.88	3.87	3.80	90.15	90.04	0.12	2.695	24.0	24.0
08.01.2026	90.71	56.77	33.94	3.92	3.84	90.91	90.78	0.15	3.089	24.0	24.0
09.01.2026	85.92	54.49	31.43	3.72	3.69	86.53	87.42	-1.03	2.713	23.7	24.0
10.01.2026	77.43	49.95	27.49	3.71	3.62	86.82	85.90	1.06	2.381	24.0	24.0
11.01.2026	80.85	51.11	29.74	3.59	3.56	83.64	84.51	-1.04	2.487	23.7	24.0
12.01.2026	88.04	52.54	35.49	3.28	3.21	76.17	76.08	0.12	2.700	24.0	24.0
13.01.2026	95.60	56.50	39.10	3.41	3.32	78.62	78.51	0.14	3.076	24.0	24.0
14.01.2026	101.77	56.85	44.92	3.03	2.94	69.61	69.48	0.18	3.131	24.0	24.0
15.01.2026	103.18	59.63	43.55	3.43	3.33	78.65	78.53	0.15	3.433	24.0	24.0
16.01.2026	103.20	60.55	42.65	3.59	3.49	82.44	82.26	0.22	3.516	24.0	24.0
17.01.2026	105.33	62.18	43.15	3.79	3.67	86.86	86.51	0.41	3.758	24.0	24.0
18.01.2026	101.21	61.24	39.97	3.94	3.82	90.52	90.16	0.39	3.622	24.0	24.0
19.01.2026	96.04	58.06	37.98	3.85	3.75	88.89	88.54	0.40	3.383	24.0	24.0
20.01.2026	76.38	49.92	26.45	2.44	1.90	56.52	44.95	22.80	1.939	17.7	24.0
21.01.2026	91.33	56.04	35.29	1.70	1.50	39.23	35.36	10.37	1.546	21.9	24.0
22.01.2026	108.81	62.46	46.35	3.32	3.17	75.98	74.64	1.78	3.526	24.0	24.0
23.01.2026	112.94	63.68	49.26	3.38	3.24	77.00	76.42	0.76	3.806	24.0	24.0
24.01.2026	113.17	64.06	49.11	3.59	3.46	81.81	81.43	0.48	4.029	24.0	24.0
25.01.2026	113.07	64.23	48.84	3.65	3.57	83.18	84.15	-1.16	4.081	23.7	24.0
26.01.2026	111.87	76.75	35.11	5.32	5.20	114.18	114.52	-0.29	3.979	22.6	22.6
27.01.2026	108.84	72.04	36.81	4.56	4.46	104.16	104.56	-0.38	3.777	24.0	24.0
28.01.2026	101.34	64.57	36.77	4.42	4.33	101.64	101.98	-0.34	3.734	24.0	24.0
29.01.2026	95.32	62.29	33.04	4.29	4.22	99.03	99.39	-0.36	3.227	23.7	24.0
30.01.2026	91.83	61.49	30.34	4.43	4.36	102.51	102.90	-0.38	3.010	23.7	24.0
31.01.2026	88.35	57.12	31.23	3.80	3.71	88.18	87.61	0.64	2.720	24.0	24.0
Средние:	92.36	58.65	33.71	3.68	3.57	---	---	1.34	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2629.00	2606.81	---	88.599	720.3	742.6

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2025	58691.63	59040.29	1697.658	26493.7	28827.3
31.01.2026	61320.62	61647.10	1786.257	27214.0	29569.9
Итого:	2629.00	2606.81	88.599	720.3	742.6

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации