

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 19 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА537
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Датчик температуры:
ПРИМ SN 10174 КТПТР-06 SN 4276
Обратка: ПРИМ SN 10246 КТПТР-06 SN 4276а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.01.2026	82.73	59.94	22.80	1.13	1.13	26.06	26.63	-2.15	0.884	19.3	24.0
02.01.2026	87.51	51.41	36.11	0.92	0.92	21.39	21.83	-2.07	0.771	24.0	24.0
03.01.2026	89.00	51.48	37.51	0.90	0.90	20.81	21.26	-2.17	0.781	24.0	24.0
04.01.2026	92.66	52.26	40.40	0.87	0.87	20.15	20.63	-2.39	0.814	24.0	24.0
05.01.2026	85.20	50.46	34.75	0.91	0.91	21.21	21.63	-1.96	0.738	24.0	24.0
06.01.2026	77.65	46.97	30.67	0.89	0.89	20.89	21.23	-1.62	0.640	24.0	24.0
07.01.2026	79.58	47.78	31.81	0.90	0.90	20.90	21.25	-1.71	0.664	24.0	24.0
08.01.2026	88.12	50.75	37.37	0.88	0.88	20.47	20.91	-2.14	0.765	24.0	24.0
09.01.2026	84.80	49.92	34.87	0.89	0.89	20.78	21.19	-1.95	0.724	24.0	24.0
10.01.2026	76.08	46.79	29.29	0.90	0.90	21.00	21.32	-1.53	0.615	24.0	24.0
11.01.2026	78.78	47.40	31.38	0.88	0.88	20.62	20.97	-1.67	0.647	24.0	24.0
12.01.2026	85.81	51.24	34.57	0.92	0.92	21.43	21.86	-1.96	0.741	24.0	24.0
13.01.2026	93.08	53.51	39.56	0.89	0.89	20.68	21.17	-2.36	0.818	24.0	24.0
14.01.2026	100.93	55.92	45.00	0.86	0.86	19.76	20.33	-2.82	0.889	23.9	24.0
15.01.2026	100.93	51.69	49.25	0.73	0.73	16.83	17.35	-3.03	0.830	24.0	24.0
16.01.2026	100.69	53.95	46.75	0.56	0.56	12.82	13.20	-2.88	0.596	23.8	24.0
17.01.2026	104.34	67.26	37.08	0.53	0.53	12.27	12.58	-2.50	0.456	24.0	24.0
18.01.2026	100.81	65.77	35.04	0.54	0.54	12.30	12.59	-2.30	0.432	24.0	24.0
19.01.2026	95.16	64.27	30.89	0.56	0.56	12.93	13.18	-1.97	0.400	24.0	24.0
20.01.2026	92.68	63.46	29.23	0.56	0.56	13.07	13.31	-1.83	0.382	24.0	24.0
21.01.2026	96.77	64.80	31.98	0.54	0.54	12.45	12.70	-2.06	0.398	24.0	24.0
22.01.2026	108.20	70.59	37.60	0.55	0.55	12.49	12.82	-2.62	0.472	24.0	24.0
23.01.2026	112.42	71.37	41.05	0.51	0.51	11.65	11.99	-2.91	0.480	23.7	24.0
24.01.2026	112.46	69.90	42.56	0.49	0.49	11.28	11.62	-3.00	0.482	24.0	24.0
25.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26.01.2026	110.82	69.62	41.21	0.87	0.87	38.51	39.62	-2.83	1.572	46.6	46.6
27.01.2026	107.51	68.07	39.44	1.21	1.21	27.67	28.43	-2.70	1.094	24.0	24.0
28.01.2026	100.31	62.78	37.53	1.12	1.12	25.82	26.46	-2.43	0.971	23.7	24.0
29.01.2026	94.90	61.34	33.57	1.18	1.18	27.22	27.80	-2.11	0.915	24.0	24.0
30.01.2026	91.79	59.83	31.96	1.18	1.18	21.90	22.34	-1.96	0.701	19.3	19.3
31.01.2026	89.44	59.18	30.26	1.18	1.18	27.36	27.87	-1.83	0.829	24.0	24.0
Средние:	94.04	57.99	36.05	0.84	0.84	---	---	-2.25	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	592.72	606.09	---	21.501	732.3	737.9

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2025	13050.89	13255.28	370.084	19785.4	29188.8
31.01.2026	13643.61	13861.36	391.585	20517.7	29926.6
Итого:	592.72	606.09	21.501	732.3	737.9

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации