

Отчет о суточных параметрах  
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 29 (ООО "ЗУК")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА528  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15315 Датчик температуры: КТПТР-05 SN 2985  
Обратка: ПРИМ SN 15316 КТПТР-05 SN 2985а  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.01.2026	100.48	57.43	43.05	3.41	3.38	78.43	79.92	-1.88	3.382	24.0	24.0
02.01.2026	91.24	54.09	37.15	3.32	3.29	76.88	77.97	-1.41	2.856	24.0	24.0
03.01.2026	93.70	53.69	40.01	3.31	3.29	76.62	77.86	-1.61	3.068	24.0	24.0
04.01.2026	97.56	54.94	42.62	3.26	3.24	75.21	76.62	-1.86	3.209	24.0	24.0
05.01.2026	87.71	50.10	37.62	3.32	3.30	77.17	78.21	-1.33	2.903	23.7	24.0
06.01.2026	80.67	47.85	32.82	3.32	3.29	77.36	78.13	-0.98	2.537	24.0	24.0
07.01.2026	84.40	48.64	35.76	3.33	3.30	77.41	78.33	-1.19	2.767	24.0	24.0
08.01.2026	93.01	52.39	40.62	3.29	3.27	76.14	77.39	-1.63	3.095	24.0	24.0
09.01.2026	87.76	51.15	36.62	3.32	3.29	77.08	78.10	-1.30	2.821	24.0	24.0
10.01.2026	79.14	48.11	31.03	3.33	3.30	77.72	78.40	-0.87	2.410	24.0	24.0
11.01.2026	83.03	48.11	34.93	3.30	3.27	76.77	77.64	-1.14	2.682	24.0	24.0
12.01.2026	90.77	52.74	38.03	3.36	3.33	77.75	78.85	-1.40	2.957	23.7	24.0
13.01.2026	98.70	56.18	42.52	3.37	3.34	77.53	78.97	-1.83	3.301	24.0	24.0
14.01.2026	105.32	60.64	44.68	3.48	3.45	79.79	81.44	-2.05	3.574	24.0	24.0
15.01.2026	106.36	59.33	47.03	3.39	3.36	77.55	79.32	-2.25	3.657	24.0	24.0
16.01.2026	106.28	57.89	48.40	3.34	3.31	76.41	78.23	-2.34	3.707	24.0	24.0
17.01.2026	108.19	57.61	50.58	3.26	3.23	74.43	76.35	-2.55	3.774	24.0	24.0
18.01.2026	103.43	56.40	47.03	3.26	3.24	74.89	76.58	-2.23	3.528	24.0	24.0
19.01.2026	97.96	56.30	41.66	3.37	3.34	77.57	78.96	-1.77	3.237	24.0	24.0
20.01.2026	95.70	54.95	40.76	3.41	3.38	78.67	79.97	-1.65	3.211	24.0	24.0
21.01.2026	100.74	57.19	43.55	3.33	3.31	76.64	78.15	-1.95	3.341	24.0	24.0
22.01.2026	112.81	63.95	48.86	3.40	3.37	77.41	79.39	-2.53	3.802	24.0	24.0
23.01.2026	116.95	63.53	53.41	3.35	3.32	76.03	78.29	-2.92	4.079	24.0	24.0
24.01.2026	116.91	63.25	53.66	3.32	3.30	75.41	77.66	-2.95	4.064	24.0	24.0
25.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26.01.2026	115.16	62.14	53.02	3.36	3.33	148.28	152.55	-2.84	7.892	46.6	46.6
27.01.2026	111.02	62.94	48.08	3.40	3.37	77.52	79.42	-2.43	3.739	24.0	24.0
28.01.2026	103.62	57.47	46.15	3.28	3.26	75.30	76.96	-2.18	3.482	24.0	24.0
29.01.2026	96.99	56.13	40.87	3.33	3.31	76.90	78.22	-1.70	3.148	23.7	24.0
30.01.2026	93.77	54.95	38.82	3.38	3.36	78.21	79.40	-1.52	3.041	24.0	24.0
31.01.2026	90.11	53.15	36.96	3.40	3.37	78.80	79.86	-1.33	2.912	24.0	24.0
Средние:	98.32	55.77	42.54	3.34	3.32	---	---	-1.85	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2381.88	2427.14	---	102.178	741.8	742.6

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2025	88659.16	89369.25	2348.817	32825.1	35675.2
31.01.2026	91041.04	91796.39	2450.995	33567.0	36417.8
Итого:	2381.88	2427.14	102.178	741.8	742.6

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации