

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Федосеева ул, д. 23 (ООО "ЗУК")

Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 2320

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ВПС SN 2516301

Обратка: ВПС SN 2516312

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 14051

КТПТР-01 SN 14051a

Схема измерений: Закрытая система, ПР в подающем ТП и обратном ТП (измерение Q по G1)

Дата	t1	t2	M1	M2	P1	P2	Qo	txв	BHP	NS
	°C	°C	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	ч	
01.01.2026	61.90	52.80	158.21	159.57	5.00	5.00	1.447	5.00	24.0	*
02.01.2026	64.20	54.30	158.43	159.72	5.00	5.00	1.570	5.00	24.0	*
03.01.2026	68.80	57.40	158.58	159.80	5.00	5.00	1.800	5.00	24.0	*
04.01.2026	61.60	52.50	158.55	159.89	5.00	5.00	1.440	5.00	24.0	*
05.01.2026	57.00	49.10	158.59	159.97	5.00	5.00	1.245	5.00	24.0	*
06.01.2026	59.60	51.00	158.84	160.22	5.00	5.00	1.362	5.00	24.0	*
07.01.2026	66.20	55.60	158.50	159.79	5.00	5.00	1.671	5.00	24.0	*
08.01.2026	62.60	53.30	159.41	160.73	5.00	5.00	1.491	5.00	24.0	*
09.01.2026	56.70	49.10	160.65	162.03	5.00	5.00	1.222	5.00	24.0	*
10.01.2026	59.20	50.90	160.41	161.79	5.00	5.00	1.339	5.00	24.0	*
11.01.2026	62.90	53.60	160.51	161.87	5.00	5.00	1.493	5.00	24.0	*
12.01.2026	68.20	57.30	159.38	160.60	5.00	5.00	1.739	5.00	24.0	*
13.01.2026	70.90	59.20	159.30	160.45	5.00	5.00	1.865	5.00	24.0	*
14.01.2026	72.20	60.00	159.41	160.59	5.00	5.00	1.933	5.00	24.0	*
15.01.2026	72.70	60.30	159.17	160.37	5.00	5.00	1.969	5.00	24.0	*
16.01.2026	73.90	61.00	159.17	160.33	5.00	5.00	2.053	5.00	24.0	*
17.01.2026	71.80	59.50	159.41	160.61	5.00	5.00	1.962	5.00	24.0	*
18.01.2026	67.00	56.20	159.74	161.02	5.00	5.00	1.731	5.00	24.0	
19.01.2026	66.30	55.80	159.89	161.20	5.00	5.00	1.677	5.00	24.0	
20.01.2026	66.10	55.70	160.38	161.73	5.00	5.00	1.673	5.00	24.0	
21.01.2026	68.80	57.70	160.19	161.50	5.00	5.00	1.784	5.00	24.0	*
22.01.2026	77.00	62.80	159.93	161.11	5.00	5.00	2.262	5.00	24.0	*
23.01.2026	79.30	64.70	158.31	159.46	5.00	5.00	2.309	5.00	24.0	
24.01.2026	79.10	64.50	158.24	159.39	5.00	5.00	2.304	5.00	24.0	*
25.01.2026	75.10	62.10	146.75	147.53	5.00	5.00	2.097	5.00	22.8	*
26.01.2026	73.40	60.70	158.09	159.07	5.00	5.00	2.005	5.00	24.0	*
27.01.2026	72.00	59.60	158.18	159.08	5.00	5.00	1.949	5.00	24.0	*
28.01.2026	66.60	56.10	159.17	160.10	5.00	5.00	1.671	5.00	24.0	*
29.01.2026	62.90	53.40	159.74	160.70	5.00	5.00	1.520	5.00	24.0	*
30.01.2026	57.30	49.40	159.92	160.92	5.00	5.00	1.250	5.00	24.0	*
31.01.2026	60.00	51.10	159.94	160.99	5.00	5.00	1.419	5.00	24.0	*
Средние:	67.14	56.35	---	---	5.00	5.00	---	5.00	---	
Итого:	---	---	4924.96	4962.12	---	---	53.251	---	742.8	

Дата	M1	M2	Qo	BHP
	т	т	Гкал	ч
31.12.2025	30023.53	38430.68	1416.218	45251.7
31.01.2026	34948.49	43392.80	1469.469	45994.5
Итого:	4924.96	4962.12	53.251	742.8

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Федосеева ул, д. 23 (ООО "ЗУК")
Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 2320
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Подача: Счетчик воды:
ВПС SN 2516301
Схема измерений: ГВС

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 14051

Дата	t3	M3	P3	Qo	txв	BHP	NS
	°C	т	кгс/см2	Гкал	°C	ч	
01.01.2026	37.80	4.34	5.00	0.156	5.00	24.0	*
02.01.2026	40.30	4.70	5.00	0.178	5.00	24.0	*
03.01.2026	38.60	5.10	5.00	0.209	5.00	24.0	*
04.01.2026	40.30	5.31	5.00	0.204	5.00	24.0	*
05.01.2026	39.80	4.71	5.00	0.177	5.00	24.0	*
06.01.2026	40.90	5.23	5.00	0.202	5.00	24.0	*
07.01.2026	41.40	6.01	5.00	0.242	5.00	24.0	*
08.01.2026	42.50	5.73	5.00	0.228	5.00	24.0	*
09.01.2026	41.90	5.52	5.00	0.215	5.00	24.0	*
10.01.2026	42.80	5.60	5.00	0.226	5.00	24.0	*
11.01.2026	42.70	6.20	5.00	0.269	5.00	24.0	*
12.01.2026	41.40	4.90	5.00	0.190	5.00	24.0	*
13.01.2026	40.70	4.76	5.00	0.190	5.00	24.0	*
14.01.2026	41.60	4.97	5.00	0.201	5.00	24.0	*
15.01.2026	42.20	5.24	5.00	0.208	5.00	24.0	*
16.01.2026	41.10	4.69	5.00	0.184	5.00	24.0	*
17.01.2026	41.30	5.45	5.00	0.212	5.00	24.0	*
18.01.2026	41.10	5.68	5.00	0.233	5.00	24.0	*
19.01.2026	41.90	5.50	5.00	0.219	5.00	24.0	*
20.01.2026	41.40	5.65	5.00	0.225	5.00	24.0	*
21.01.2026	41.20	5.50	5.00	0.211	5.00	24.0	*
22.01.2026	45.10	4.58	5.00	0.198	5.00	24.0	*
23.01.2026	42.90	4.98	5.00	0.207	5.00	24.0	*
24.01.2026	43.30	5.79	5.00	0.245	5.00	24.0	*
25.01.2026	42.80	5.97	5.00	0.251	5.00	24.0	*
26.01.2026	42.20	4.80	5.00	0.192	5.00	24.0	*
27.01.2026	41.60	4.95	5.00	0.199	5.00	24.0	*
28.01.2026	42.20	5.58	5.00	0.225	5.00	24.0	*
29.01.2026	40.70	4.86	5.00	0.196	5.00	24.0	*
30.01.2026	40.50	4.39	5.00	0.168	5.00	24.0	*
31.01.2026	41.40	5.36	5.00	0.212	5.00	24.0	*
Средние:	41.47	---	5.00	---	5.00	---	
Итого:	---	162.02	---	6.472	---	744.0	

Дата	M3	Qo	BHP
	т	Гкал	ч
31.12.2025	17255.90	621.148	75518.6
31.01.2026	17417.93	627.620	76262.6
Итого:	162.02	6.472	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации