

Отчет о суточных параметрах  
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Худанина ул, д. 22 (ООО "ЗУК")

Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 2407

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ВПС SN 3216315

Обратка: ВПС SN 3216313

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 34532

КТПТР-01 SN 34532a

Схема измерений: Закрытая система, ПР в подающем ТП и обратном ТП (измерение Q по G1)

Дата	t1	t2	M1	M2	P1	P2	Qo	txв	BHP	NS
	°C	°C	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	ч	
01.01.2026	63.10	46.80	260.18	259.87	5.00	5.00	4.230	5.00	24.0	*
02.01.2026	65.60	48.00	260.65	260.39	5.00	5.00	4.577	5.00	24.0	
03.01.2026	70.30	50.30	261.30	261.09	5.00	5.00	5.219	5.00	24.0	*
04.01.2026	62.70	46.50	260.57	260.26	5.00	5.00	4.204	5.00	24.0	*
05.01.2026	58.00	44.00	259.70	259.36	5.00	5.00	3.636	5.00	24.0	*
06.01.2026	60.80	45.50	260.18	259.80	5.00	5.00	3.971	5.00	24.0	*
07.01.2026	67.70	49.10	261.25	260.97	5.00	5.00	4.853	5.00	24.0	
08.01.2026	63.80	47.20	262.08	261.75	5.00	5.00	4.336	5.00	24.0	*
09.01.2026	57.70	44.10	263.22	262.74	5.00	5.00	3.577	5.00	24.0	*
10.01.2026	60.40	45.50	263.80	263.48	5.00	5.00	3.946	5.00	24.0	
11.01.2026	64.20	47.60	264.36	264.00	5.00	5.00	4.392	5.00	24.0	
12.01.2026	69.70	50.30	263.14	262.89	5.00	5.00	5.105	5.00	24.0	
13.01.2026	72.40	51.80	263.06	262.85	5.00	5.00	5.416	5.00	24.0	*
14.01.2026	73.80	52.40	263.40	262.95	5.00	5.00	5.635	5.00	24.0	*
15.01.2026	74.30	52.60	263.41	263.16	5.00	5.00	5.729	5.00	24.0	*
16.01.2026	75.60	53.00	263.58	263.26	5.00	5.00	5.960	5.00	24.0	
17.01.2026	73.30	51.80	263.44	263.22	5.00	5.00	5.679	5.00	24.0	*
18.01.2026	68.40	49.50	263.02	262.62	5.00	5.00	4.976	5.00	24.0	*
19.01.2026	67.70	49.40	263.41	263.18	5.00	5.00	4.814	5.00	24.0	
20.01.2026	67.50	49.10	264.16	263.91	5.00	5.00	4.870	5.00	24.0	*
21.01.2026	70.10	50.30	264.03	263.69	5.00	5.00	5.230	5.00	24.0	*
22.01.2026	79.10	54.10	264.27	263.88	5.00	5.00	6.607	5.00	24.0	*
23.01.2026	81.20	55.40	261.80	261.53	5.00	5.00	6.740	5.00	24.0	*
24.01.2026	81.00	55.30	261.80	261.52	5.00	5.00	6.727	5.00	24.0	*
25.01.2026	78.00	53.10	243.41	242.63	5.00	5.00	6.085	5.00	24.0	*
26.01.2026	75.00	52.90	261.76	261.48	5.00	5.00	5.799	5.00	24.0	
27.01.2026	73.60	52.00	261.33	261.06	5.00	5.00	5.653	5.00	24.0	*
28.01.2026	67.90	49.40	262.36	262.10	5.00	5.00	4.837	5.00	24.0	*
29.01.2026	64.10	47.40	262.90	262.62	5.00	5.00	4.396	5.00	24.0	*
30.01.2026	58.30	44.30	262.16	261.87	5.00	5.00	3.669	5.00	24.0	*
31.01.2026	61.30	45.20	262.36	262.06	5.00	5.00	4.202	5.00	24.0	*
Средние:	68.60	49.48	---	---	5.00	5.00	---	5.00	---	
Итого:	---	---	8116.11	8106.21	---	---	155.069	---	744.0	

Дата	M1	M2	Qo	BHP
	т	т	Гкал	ч
31.12.2025	50988.94	51857.70	591.046	8226.7
31.01.2026	59105.05	59963.91	746.115	8970.7
Итого:	8116.11	8106.21	155.069	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Худанина ул, д. 22 (ООО "ЗУК")

Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 2407

Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС

Дата	t3	M3	P3	Qo	txв	BHP	NS
	°C	т	кгс/см2	Гкал	°C	ч	
01.01.2026	60.50	12.24	5.00	0.683	5.00	24.0	*
02.01.2026	60.40	12.54	5.00	0.702	5.00	24.0	*
03.01.2026	60.60	13.11	5.00	0.741	5.00	24.0	*
04.01.2026	60.40	14.43	5.00	0.812	5.00	24.0	*
05.01.2026	60.10	12.39	5.00	0.690	5.00	24.0	*
06.01.2026	60.20	15.14	5.00	0.848	5.00	24.0	*
07.01.2026	60.20	13.66	5.00	0.768	5.00	24.0	*
08.01.2026	60.40	14.36	5.00	0.804	5.00	24.0	*
09.01.2026	60.10	13.75	5.00	0.769	5.00	24.0	*
10.01.2026	59.90	14.74	5.00	0.825	5.00	24.0	*
11.01.2026	60.00	16.39	5.00	0.924	5.00	24.0	*
12.01.2026	60.50	13.94	5.00	0.788	5.00	24.0	*
13.01.2026	60.60	13.65	5.00	0.775	5.00	24.0	*
14.01.2026	60.80	13.86	5.00	0.790	5.00	24.0	*
15.01.2026	61.00	13.54	5.00	0.773	5.00	24.0	*
16.01.2026	61.30	14.25	5.00	0.815	5.00	24.0	*
17.01.2026	61.10	14.84	5.00	0.846	5.00	24.0	*
18.01.2026	60.80	16.73	5.00	0.952	5.00	24.0	*
19.01.2026	60.10	15.15	5.00	0.845	5.00	24.0	*
20.01.2026	59.40	14.16	5.00	0.777	5.00	24.0	*
21.01.2026	59.60	15.18	5.00	0.799	5.00	24.0	*
22.01.2026	80.20	13.46	5.00	0.922	5.00	24.0	*
23.01.2026	62.40	14.27	5.00	0.839	5.00	24.0	*
24.01.2026	62.30	14.07	5.00	0.826	5.00	24.0	*
25.01.2026	61.90	16.69	5.00	0.964	5.00	24.0	*
26.01.2026	60.80	15.40	5.00	0.877	5.00	24.0	*
27.01.2026	60.60	13.69	5.00	0.779	5.00	24.0	*
28.01.2026	60.30	14.01	5.00	0.788	5.00	24.0	*
29.01.2026	59.80	15.29	5.00	0.858	5.00	24.0	*
30.01.2026	60.20	14.91	5.00	0.831	5.00	24.0	*
31.01.2026	59.50	13.31	5.00	0.742	5.00	24.0	*
Средние:	61.16	---	---	---	5.00	---	
Итого:	---	443.13	---	25.152	---	744.0	

Дата	M3	Qo	BHP
	т	Гкал	ч
31.12.2025	3654.76	206.407	8264.1
31.01.2026	4097.89	231.559	9008.1
Итого:	443.13	25.152	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации