

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 21А (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА787
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 201036 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 5171
Обратка: ПРИМ SN 201093 КТПТР-06 SN 5171 А
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.01.2026	97.82	63.04	34.78	3.72	3.72	85.65	87.58	-2.23	2.983	24.0	24.0
02.01.2026	87.80	58.34	29.46	3.59	3.59	83.31	84.79	-1.75	2.454	24.0	24.0
03.01.2026	89.28	58.62	30.66	3.57	3.57	82.76	84.30	-1.84	2.539	24.0	24.0
04.01.2026	92.86	59.27	33.59	3.49	3.49	80.79	82.47	-2.06	2.717	24.0	24.0
05.01.2026	85.64	56.94	28.70	3.64	3.64	84.67	86.10	-1.68	2.430	24.0	24.0
06.01.2026	77.94	49.71	28.23	3.58	3.58	83.53	84.79	-1.50	2.357	24.0	24.0
07.01.2026	79.75	52.51	27.24	3.57	3.57	83.37	84.63	-1.50	2.270	24.0	24.0
08.01.2026	88.33	56.53	31.81	3.53	3.53	81.93	83.49	-1.88	2.607	24.0	24.0
09.01.2026	85.21	56.25	28.97	3.57	3.57	83.08	84.49	-1.68	2.405	24.0	24.0
10.01.2026	76.51	51.66	24.85	3.59	3.59	84.03	85.16	-1.34	2.085	24.0	24.0
11.01.2026	78.92	52.73	26.18	3.54	3.54	82.73	83.94	-1.44	2.167	24.0	24.0
12.01.2026	86.09	56.60	29.49	3.68	3.68	85.44	86.93	-1.73	2.522	24.0	24.0
13.01.2026	93.12	60.02	33.10	3.64	3.64	84.16	85.90	-2.05	2.789	24.0	24.0
14.01.2026	100.51	64.82	35.69	3.81	3.81	87.67	89.75	-2.34	3.137	24.0	24.0
15.01.2026	101.44	64.19	37.25	3.68	3.68	84.47	86.56	-2.44	3.154	24.0	24.0
16.01.2026	101.45	63.70	37.76	3.61	3.61	82.97	85.04	-2.47	3.139	24.0	24.0
17.01.2026	103.01	63.02	39.99	3.48	3.48	79.89	82.01	-2.62	3.203	24.0	24.0
18.01.2026	99.44	61.46	37.98	3.50	3.50	80.61	82.59	-2.43	3.066	24.0	24.0
19.01.2026	94.29	59.94	34.36	3.66	3.66	84.48	86.30	-2.13	2.906	24.0	24.0
20.01.2026	91.67	59.43	32.24	3.70	3.70	85.74	87.45	-1.97	2.768	24.0	24.0
21.01.2026	95.49	60.27	35.22	3.60	3.60	83.04	84.89	-2.20	2.925	24.0	24.0
22.01.2026	106.54	66.25	40.30	3.72	3.72	85.06	87.41	-2.73	3.444	24.0	24.0
23.01.2026	111.23	68.20	43.03	3.67	3.67	83.65	86.19	-2.99	3.615	24.0	24.0
24.01.2026	111.18	65.77	45.40	3.43	3.43	78.27	80.75	-3.12	3.561	24.0	24.0
25.01.2026	111.01	63.34	47.67	3.21	3.21	73.15	75.56	-3.24	3.500	24.0	24.0
26.01.2026	108.26	62.96	45.30	3.31	3.31	70.20	72.36	-3.04	3.191	22.2	22.3
27.01.2026	106.60	62.90	43.70	3.32	3.32	76.06	78.31	-2.91	3.334	24.0	24.0
28.01.2026	98.98	57.93	41.06	3.14	3.14	72.42	74.31	-2.58	2.978	24.0	24.0
29.01.2026	-65.31	-85.33	20.01	3.26	3.26	39.66	40.62	-2.39	1.521	12.5	24.0
30.01.2026	-242.94	-242.94	0.00	3.14	3.14	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
31.01.2026	-242.94	-242.94	0.00	3.08	3.08	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
Средние:	68.04	35.65	32.39	3.52	3.52	---	---	-2.07	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2332.77	2384.64	---	81.767	682.8	742.3

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2025	5221.91	5291.80	125.724	1533.9	1859.8
31.01.2026	7554.68	7676.44	207.491	2216.7	2602.0
Итого:	2332.77	2384.64	81.767	682.8	742.3

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации