

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 21 (ООО "ЗУК")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА608

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 251306

Обратка: ПРИМ SN 251309

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 4559

КТПТР-06 SN 4559А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.01.2026	97.69	54.42	43.27	7.56	7.32	174.26	173.33	0.53	7.552	24.0	24.0
02.01.2026	87.89	52.14	35.75	7.27	7.10	168.80	168.28	0.31	6.030	24.0	24.0
03.01.2026	89.58	51.89	37.68	7.23	7.05	167.69	167.16	0.32	6.322	24.0	24.0
04.01.2026	93.09	51.85	41.24	7.08	6.89	163.71	163.24	0.29	6.754	24.0	24.0
05.01.2026	85.34	51.08	34.27	7.35	7.14	170.95	169.30	0.97	5.868	23.7	24.0
06.01.2026	78.04	46.85	31.19	7.34	7.20	171.49	171.09	0.23	5.344	24.0	24.0
07.01.2026	80.12	47.79	32.33	7.35	7.20	171.51	171.05	0.27	5.541	24.0	24.0
08.01.2026	88.65	50.81	37.83	7.26	7.09	168.50	168.07	0.25	6.374	24.0	24.0
09.01.2026	85.10	48.23	36.87	7.34	7.17	170.73	170.31	0.25	6.290	24.0	24.0
10.01.2026	76.54	44.86	31.68	7.36	7.23	172.19	171.83	0.21	5.445	24.0	24.0
11.01.2026	79.14	45.59	33.54	7.27	7.13	169.74	169.32	0.24	5.694	24.0	24.0
12.01.2026	86.39	48.82	37.58	7.54	7.37	175.17	174.92	0.14	6.589	24.0	24.0
13.01.2026	93.48	52.44	41.05	7.46	7.27	172.45	172.27	0.10	7.085	24.0	24.0
14.01.2026	100.47	57.65	42.82	7.81	7.59	179.74	179.46	0.15	7.710	24.0	24.0
15.01.2026	101.56	56.89	44.67	7.53	7.31	173.14	172.86	0.16	7.747	24.0	24.0
16.01.2026	101.54	59.67	41.86	7.42	7.03	170.50	166.03	2.65	7.150	24.0	24.0
17.01.2026	103.19	56.07	47.12	7.12	6.91	163.55	163.47	0.05	7.722	24.0	24.0
18.01.2026	99.49	54.57	44.91	7.17	6.97	165.06	165.08	-0.01	7.423	24.0	24.0
19.01.2026	94.31	53.20	41.11	7.48	7.29	172.76	172.70	0.03	7.110	24.0	24.0
20.01.2026	91.80	55.05	36.75	7.60	7.29	175.87	172.43	1.98	6.470	24.0	24.0
21.01.2026	95.66	54.04	41.62	7.36	7.11	170.01	168.35	0.98	7.063	24.0	24.0
22.01.2026	106.82	59.08	47.74	7.60	7.35	173.94	173.64	0.17	8.340	24.0	24.0
23.01.2026	111.41	60.24	51.17	7.51	7.23	171.15	170.66	0.29	8.788	24.0	24.0
24.01.2026	111.50	60.23	51.27	7.44	7.17	169.64	169.28	0.21	8.730	24.0	24.0
25.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26.01.2026	110.12	59.79	50.33	7.54	7.27	331.73	330.90	0.25	16.751	46.3	46.3
27.01.2026	106.89	59.94	46.96	7.67	7.43	175.47	175.34	0.08	8.256	24.0	24.0
28.01.2026	99.33	55.10	44.23	7.28	7.07	167.52	167.37	0.09	7.421	24.0	24.0
29.01.2026	94.36	54.70	39.66	7.56	7.37	174.56	174.50	0.04	6.931	24.0	24.0
30.01.2026	89.53	51.61	37.92	7.30	7.15	169.24	169.50	-0.16	6.420	24.0	24.0
31.01.2026	87.14	51.02	36.13	7.15	7.02	166.11	166.30	-0.11	6.000	24.0	24.0
Средние:	94.21	53.52	40.68	7.40	7.19	---	---	0.37	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	5287.18	5268.07	---	216.919	741.9	742.3

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2025	145817.39	144206.11	3736.681	28436.7	31746.1
31.01.2026	151104.56	149474.17	3953.601	29178.6	32488.4
Итого:	5287.17	5268.06	216.919	741.9	742.3

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации