

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 10 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА540
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды: ПРИМ SN 10304
Обратка: ПРИМ SN 10198
Подпитка:

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 4279
КТПТР-06 SN 4279а

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ОСТ с подпиткой

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Qo3	Gm1	Gm2	Gm3	Qt1	Qt2	Qt3	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	м3/ч	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
01.02.2026	94.61	68.43	26.19	1.27	1.27	0.00	29.36	29.36	0.05	0.780	0.003	0.783	24.0	24.0
02.02.2026	101.65	73.83	27.82	1.28	1.28	0.00	29.43	29.43	0.03	0.821	0.002	0.823	24.0	24.0
03.02.2026	97.11	71.66	25.45	1.33	1.33	0.00	30.62	30.62	0.06	0.784	0.004	0.788	24.0	24.0
04.02.2026	91.43	68.02	23.40	1.30	1.30	0.00	30.18	30.18	0.07	0.710	0.004	0.715	24.0	24.0
05.02.2026	93.57	65.67	27.91	1.08	1.08	0.00	24.93	24.93	0.07	0.690	0.005	0.694	24.0	24.0
06.02.2026	102.65	72.93	29.73	1.27	1.27	0.00	29.16	29.16	0.03	0.875	0.002	0.877	24.0	24.0
07.02.2026	98.04	71.14	26.90	1.30	1.28	0.00	29.85	29.55	0.01	0.810	0.000	0.811	24.0	24.0
08.02.2026	97.15	68.82	28.33	1.12	1.12	0.00	25.86	25.86	0.06	0.726	0.004	0.730	24.0	24.0
09.02.2026	94.00	65.76	28.24	1.02	1.02	0.00	23.68	23.68	0.04	0.671	0.003	0.673	24.0	24.0
10.02.2026	102.95	72.39	30.57	1.12	1.11	0.00	25.72	25.40	0.03	0.782	0.002	0.784	24.0	24.0
11.02.2026	109.08	76.38	32.70	1.16	1.16	0.00	26.50	26.50	0.04	0.870	0.003	0.873	24.0	24.0
12.02.2026	108.93	76.63	32.30	1.18	1.18	0.00	26.96	26.96	0.03	0.872	0.002	0.874	24.0	24.0
13.02.2026	97.74	70.95	26.79	1.20	1.20	0.00	27.56	27.56	0.00	0.742	0.000	0.742	23.7	24.0
14.02.2026	91.36	67.91	23.45	1.28	1.28	0.00	29.61	29.61	0.02	0.699	0.001	0.700	24.0	24.0
15.02.2026	83.02	60.52	22.50	1.16	1.16	0.00	27.12	27.12	0.00	0.614	0.000	0.614	24.0	24.0
16.02.2026	76.41	56.95	19.46	1.15	1.15	0.00	26.90	26.90	0.00	0.522	0.000	0.522	24.0	24.0
17.02.2026	81.01	61.30	19.71	1.26	1.26	0.00	29.35	29.35	0.00	0.580	0.000	0.580	23.7	24.0
18.02.2026	84.83	61.43	23.41	1.15	1.15	0.00	26.66	26.66	0.01	0.616	0.000	0.616	24.0	24.0
19.02.2026	94.71	68.75	25.96	1.22	1.22	0.00	28.22	28.22	0.00	0.736	0.000	0.736	24.0	24.0
20.02.2026	98.41	71.44	26.97	1.23	1.23	0.00	28.42	28.42	0.02	0.769	0.002	0.770	24.0	24.0
21.02.2026	96.87	68.06	28.80	1.12	1.12	0.00	25.86	25.86	0.05	0.742	0.004	0.746	24.0	24.0
22.02.2026	91.74	67.78	23.96	1.28	1.28	0.01	29.54	29.54	0.12	0.712	0.008	0.720	24.0	24.0
23.02.2026	98.42	70.25	28.17	1.19	1.19	0.00	27.50	27.50	0.00	0.777	0.000	0.777	24.0	24.0
24.02.2026	99.83	70.24	29.59	1.14	1.14	0.00	26.15	26.15	0.02	0.773	0.001	0.775	24.0	24.0
25.02.2026	91.08	65.59	25.49	1.14	1.14	0.00	26.33	26.33	0.00	0.673	0.000	0.673	23.7	24.0
26.02.2026	93.80	67.57	26.22	1.14	1.14	0.00	26.39	26.39	0.00	0.690	0.000	0.690	24.0	24.0
27.02.2026	98.87	71.58	27.30	1.19	1.19	0.00	27.44	27.44	0.00	0.752	0.000	0.752	24.0	24.0
28.02.2026	96.68	70.43	26.25	1.23	1.23	0.00	28.38	28.38	0.00	0.750	0.000	0.751	24.0	24.0
Средние:	95.21	68.66	26.56	1.20	1.20	0.00	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	773.68	773.06	0.78	20.538	0.051	20.588	671.2	672.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Gm_itog3	Qt_itog1	Qt_itog2	Qt_itog3	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
31.01.2026	27354.66	27505.60	7.44	594.501	0.347	594.847	34318.3	39153.7
28.02.2026	28128.34	28278.67	8.21	615.038	0.398	615.436	34989.5	39825.7
Итого:	773.68	773.06	0.78	20.537	0.051	20.589	671.2	672.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации