

Отчет о суточных параметрах  
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 22 (ООО УК "ЗУК")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 538  
Точка измерения: Узел 1 (ООО "ЗУК"); Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 10179 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 4277  
Обратка: ПРИМ SN 10276 КТПТР-06 SN 4277а  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.02.2026	93.43	51.81	41.62	1.44	1.44	33.32	34.15	-2.48	1.389	24.0	24.0
02.02.2026	99.89	58.42	41.47	1.67	1.67	38.33	39.35	-2.63	1.594	24.0	24.0
03.02.2026	95.37	54.76	40.61	1.54	1.54	35.50	36.39	-2.47	1.442	24.0	24.0
04.02.2026	89.82	55.33	34.49	1.70	1.70	39.35	40.16	-2.05	1.358	24.0	24.0
05.02.2026	92.55	55.04	37.51	1.61	1.61	37.22	38.06	-2.23	1.385	24.0	24.0
06.02.2026	100.72	54.64	46.08	1.40	1.40	32.21	33.15	-2.87	1.486	24.0	24.0
07.02.2026	96.19	54.48	41.71	1.48	1.48	34.15	35.03	-2.54	1.426	24.0	24.0
08.02.2026	95.67	54.66	41.01	1.51	1.51	34.88	35.76	-2.49	1.431	24.0	24.0
09.02.2026	92.73	54.00	38.74	1.52	1.52	35.18	36.00	-2.31	1.364	24.0	24.0
10.02.2026	101.59	56.66	44.92	1.49	1.49	34.20	35.19	-2.84	1.539	24.0	24.0
11.02.2026	107.33	58.99	48.34	1.49	1.49	34.05	35.15	-3.17	1.650	24.0	24.0
12.02.2026	106.96	58.78	48.18	1.49	1.49	34.04	35.13	-3.15	1.644	24.0	24.0
13.02.2026	96.01	54.65	41.37	1.47	1.47	33.90	34.76	-2.52	1.404	24.0	24.0
14.02.2026	89.59	52.01	37.58	1.45	1.45	33.52	34.26	-2.19	1.261	24.0	24.0
15.02.2026	81.71	49.78	31.94	1.49	1.49	34.69	35.31	-1.76	1.108	24.0	24.0
16.02.2026	75.16	46.13	29.03	1.39	1.39	32.52	33.01	-1.50	0.943	24.0	24.0
17.02.2026	78.34	48.56	29.79	1.41	1.41	32.89	33.43	-1.64	0.998	22.5	24.0
18.02.2026	83.64	49.18	34.46	1.42	1.42	33.00	33.63	-1.91	1.135	24.0	24.0
19.02.2026	93.15	52.01	41.14	1.40	1.40	32.37	33.17	-2.44	1.333	24.0	24.0
20.02.2026	96.46	54.04	42.42	1.44	1.44	33.13	34.00	-2.58	1.407	24.0	24.0
21.02.2026	94.96	52.94	42.02	1.43	1.43	32.94	33.78	-2.52	1.383	24.0	24.0
22.02.2026	89.95	51.34	38.61	1.41	1.41	32.74	33.48	-2.24	1.265	24.0	24.0
23.02.2026	96.83	53.22	43.61	1.39	1.39	32.11	32.97	-2.65	1.402	24.0	24.0
24.02.2026	97.95	54.14	43.82	1.42	1.42	32.76	33.65	-2.69	1.436	24.0	24.0
25.02.2026	89.54	51.25	38.29	1.40	1.40	32.44	33.17	-2.22	1.243	24.0	24.0
26.02.2026	92.33	52.47	39.85	1.45	1.45	33.62	34.42	-2.36	1.341	24.0	24.0
27.02.2026	96.86	54.28	42.59	1.46	1.46	33.57	34.46	-2.60	1.431	24.0	24.0
28.02.2026	94.74	52.98	41.76	1.43	1.43	33.12	33.96	-2.51	1.384	24.0	24.0
Средние:	93.55	53.45	40.11	1.47	1.47	---	---	-2.41	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	951.72	974.97	---	38.179	670.5	672.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2026	25313.18	25783.21	800.052	22499.1	28549.5
28.02.2026	26264.89	26758.17	838.231	23169.6	29221.5
Итого:	951.72	974.97	38.179	670.5	672.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации