

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 24 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА523
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15306 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 2975
Обратка: ПРИМ SN 15304 КТПТР-06 SN 2975а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.02.2026	89.96	50.34	39.62	2.37	2.31	54.81	54.87	-0.11	2.180	24.0	24.0
02.02.2026	97.26	57.19	40.07	2.75	2.69	63.45	63.50	-0.09	2.546	24.0	24.0
03.02.2026	92.44	53.35	39.09	2.54	2.48	58.77	58.82	-0.09	2.300	24.0	24.0
04.02.2026	88.00	53.77	34.24	2.79	2.74	64.83	64.94	-0.17	2.220	24.0	24.0
05.02.2026	89.57	53.20	36.37	2.66	2.61	61.73	61.83	-0.17	2.225	24.0	24.0
06.02.2026	97.08	53.30	43.78	2.30	2.24	53.08	53.08	0.00	2.327	24.0	24.0
07.02.2026	93.36	53.06	40.30	2.43	2.38	56.27	56.34	-0.13	2.269	24.0	24.0
08.02.2026	92.73	53.55	39.18	2.48	2.43	57.45	57.57	-0.21	2.254	24.0	24.0
09.02.2026	90.06	52.20	37.86	2.51	2.47	58.25	58.41	-0.28	2.205	24.0	24.0
10.02.2026	97.91	55.07	42.84	2.45	2.39	56.51	56.64	-0.24	2.422	24.0	24.0
11.02.2026	103.63	57.59	46.04	2.45	2.38	56.16	56.28	-0.23	2.591	24.0	24.0
12.02.2026	103.60	57.14	46.45	2.45	2.38	56.16	56.30	-0.25	2.615	24.0	24.0
13.02.2026	93.33	53.21	40.12	2.42	2.37	55.96	56.15	-0.35	2.247	24.0	24.0
14.02.2026	87.23	50.40	36.83	2.39	2.35	55.39	55.63	-0.42	2.041	24.0	24.0
15.02.2026	79.69	47.89	31.80	2.46	2.43	57.37	57.65	-0.49	1.825	24.0	24.0
16.02.2026	73.27	43.97	29.30	2.31	2.29	54.18	54.47	-0.52	1.586	24.0	24.0
17.02.2026	77.27	46.84	30.43	2.47	2.44	57.64	57.94	-0.51	1.751	24.0	24.0
18.02.2026	80.70	48.04	32.66	2.37	2.34	55.19	55.48	-0.52	1.801	24.0	24.0
19.02.2026	89.33	50.58	38.75	2.33	2.29	54.10	54.34	-0.43	2.098	24.0	24.0
20.02.2026	93.03	51.88	41.15	2.40	2.35	55.48	55.68	-0.37	2.285	24.0	24.0
21.02.2026	91.83	52.36	39.47	2.38	2.33	55.01	55.23	-0.39	2.171	24.0	24.0
22.02.2026	87.06	50.26	36.81	2.36	2.32	54.88	55.13	-0.46	2.020	24.0	24.0
23.02.2026	93.03	52.27	40.75	2.33	2.28	53.81	54.01	-0.36	2.196	24.0	24.0
24.02.2026	94.70	52.37	42.33	2.37	2.32	54.84	55.02	-0.34	2.324	24.0	24.0
25.02.2026	86.97	50.12	36.85	2.35	2.31	54.58	54.82	-0.45	2.011	24.0	24.0
26.02.2026	88.99	51.16	37.83	2.42	2.38	56.10	56.36	-0.46	2.125	24.0	24.0
27.02.2026	93.77	53.42	40.36	2.43	2.39	56.28	56.52	-0.42	2.272	24.0	24.0
28.02.2026	91.72	52.10	39.63	2.39	2.35	55.44	55.69	-0.43	2.198	24.0	24.0
Средние:	90.63	52.02	38.60	2.44	2.39	---	---	-0.32	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1583.71	1588.70	---	61.103	672.0	672.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2026	55356.51	53804.11	1380.618	26133.1	28921.2
28.02.2026	56940.21	55392.82	1441.721	26805.1	29593.2
Итого:	1583.70	1588.71	61.103	672.0	672.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации