

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 32 (4 МКД УК "Заречная")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 529

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 15317

Обратка: ПРИМ SN 15318

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 2989

КТПТР-06 SN 2989А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.02.2026	92.55	60.63	31.92	4.53	4.46	104.82	105.23	-0.38	3.317	24.0	24.0
02.02.2026	99.01	60.41	38.59	3.74	3.66	86.06	86.36	-0.35	3.307	23.7	24.0
03.02.2026	89.75	60.10	29.65	3.21	3.14	74.12	74.05	0.08	2.587	21.3	24.0
04.02.2026	89.92	55.89	34.03	3.35	3.28	77.77	77.58	0.24	2.635	24.0	24.0
05.02.2026	92.10	55.97	36.14	3.53	3.45	81.60	81.51	0.11	2.910	24.0	24.0
06.02.2026	100.98	63.82	37.16	4.23	4.14	97.31	97.42	-0.11	3.616	24.0	24.0
07.02.2026	96.23	58.25	37.99	3.43	3.36	79.22	79.47	-0.32	3.014	24.0	24.0
08.02.2026	95.52	57.26	38.26	3.36	3.29	77.50	77.81	-0.40	2.956	24.0	24.0
09.02.2026	92.55	54.57	37.98	3.04	2.99	70.44	70.74	-0.43	2.675	24.0	24.0
10.02.2026	100.69	56.57	44.12	2.87	2.80	65.89	66.18	-0.45	2.897	24.0	24.0
11.02.2026	106.53	59.53	47.00	3.00	2.92	68.58	68.83	-0.36	3.227	24.0	24.0
12.02.2026	106.80	61.81	44.99	3.34	3.26	76.48	76.78	-0.39	3.451	24.0	24.0
13.02.2026	96.20	58.00	38.20	3.47	3.37	80.13	79.62	0.64	3.065	24.0	24.0
14.02.2026	91.03	56.34	34.69	3.55	3.50	82.23	82.68	-0.55	2.852	23.7	24.0
15.02.2026	83.94	50.63	33.31	2.72	2.69	63.33	63.68	-0.57	2.106	24.0	24.0
16.02.2026	70.48	48.29	22.19	2.79	2.76	65.48	65.59	-0.16	1.456	24.0	24.0
17.02.2026	75.91	51.32	24.59	3.11	3.07	72.62	72.80	-0.25	1.792	23.7	24.0
18.02.2026	82.25	52.56	29.69	3.07	3.00	71.46	71.02	0.62	2.069	23.7	24.0
19.02.2026	100.94	55.46	45.47	3.25	3.19	74.63	75.41	-1.04	3.311	24.0	24.0
20.02.2026	108.19	55.89	52.30	3.16	3.06	72.32	72.34	-0.03	3.777	24.0	24.0
21.02.2026	93.57	55.75	37.83	2.55	2.48	58.45	58.64	-0.34	2.651	18.5	24.0
22.02.2026	88.86	53.82	35.04	3.34	3.28	77.56	77.56	-0.01	2.713	24.0	24.0
23.02.2026	94.49	54.62	39.87	3.11	3.04	71.84	71.93	-0.13	2.757	24.0	24.0
24.02.2026	96.61	56.98	39.62	3.32	3.25	76.55	76.77	-0.29	3.028	24.0	24.0
25.02.2026	91.81	53.51	38.30	3.20	3.11	74.01	73.70	0.43	2.843	24.0	24.0
26.02.2026	97.64	53.75	43.89	3.15	3.09	72.53	73.26	-1.00	3.185	24.0	24.0
27.02.2026	102.58	55.82	46.76	3.17	3.11	72.89	73.67	-1.06	3.421	24.0	24.0
28.02.2026	89.23	50.93	38.30	2.68	2.59	61.59	61.28	0.51	2.669	21.4	24.0
Средние:	93.80	56.02	37.78	3.26	3.19	---	---	-0.21	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2107.37	2111.90	---	80.290	659.9	672.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2026	61320.62	61647.10	1786.257	27214.0	29569.9
28.02.2026	63427.99	63759.00	1866.547	27873.9	30241.9
Итого:	2107.37	2111.91	80.290	659.9	672.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации