

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 19 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА537
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 10174 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 4276
Обратка: ПРИМ SN 10246 КТПТР-06 SN 4276а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.02.2026	93.19	60.12	33.07	1.16	1.16	26.91	27.47	-2.06	0.892	24.0	24.0
02.02.2026	100.42	67.33	33.10	1.34	1.34	30.80	31.49	-2.19	1.023	24.0	24.0
03.02.2026	95.76	62.61	33.15	1.23	1.23	28.37	28.97	-2.10	0.940	24.0	24.0
04.02.2026	90.48	62.69	27.78	1.38	1.38	31.97	32.52	-1.72	0.889	24.0	24.0
05.02.2026	92.61	62.52	30.09	1.30	1.30	30.06	30.62	-1.86	0.897	24.0	24.0
06.02.2026	100.99	63.27	37.72	1.12	1.12	25.81	26.45	-2.46	0.976	24.0	24.0
07.02.2026	96.64	62.30	34.34	1.16	1.16	26.76	27.35	-2.18	0.921	24.0	24.0
08.02.2026	95.92	62.01	33.91	1.16	1.16	26.84	27.42	-2.14	0.911	24.0	24.0
09.02.2026	92.97	61.40	31.57	1.18	1.18	27.23	27.77	-1.96	0.861	24.0	24.0
10.02.2026	101.55	64.88	36.67	1.14	1.14	26.13	26.77	-2.41	0.960	24.0	24.0
11.02.2026	107.50	67.68	39.82	1.13	1.13	25.81	26.52	-2.72	1.031	24.0	24.0
12.02.2026	107.03	64.22	42.81	0.98	0.98	22.50	23.15	-2.84	0.953	23.7	24.0
13.02.2026	95.71	54.71	41.00	0.83	0.83	19.15	19.63	-2.48	0.782	24.0	24.0
14.02.2026	89.58	53.33	36.25	0.88	0.88	20.35	20.79	-2.13	0.738	24.0	24.0
15.02.2026	81.59	50.72	30.87	0.91	0.91	21.15	21.51	-1.71	0.653	24.0	24.0
16.02.2026	75.08	46.78	28.30	0.85	0.85	19.81	20.10	-1.47	0.560	24.0	24.0
17.02.2026	79.53	49.70	29.83	0.91	0.91	21.19	21.54	-1.62	0.631	24.0	24.0
18.02.2026	83.17	50.64	32.53	0.87	0.87	20.23	20.60	-1.81	0.657	24.0	24.0
19.02.2026	92.56	53.90	38.66	0.85	0.85	19.73	20.19	-2.31	0.763	24.0	24.0
20.02.2026	96.31	56.08	40.23	0.87	0.87	20.16	20.66	-2.47	0.812	24.0	24.0
21.02.2026	94.93	55.06	39.87	0.87	0.87	20.06	20.55	-2.42	0.799	24.0	24.0
22.02.2026	89.81	52.61	37.20	0.86	0.86	20.01	20.45	-2.17	0.745	24.0	24.0
23.02.2026	96.25	54.89	41.36	0.85	0.85	19.50	20.00	-2.53	0.808	24.0	24.0
24.02.2026	97.83	55.97	41.86	0.86	0.86	19.89	20.41	-2.59	0.833	24.0	24.0
25.02.2026	89.42	52.77	36.66	0.86	0.86	19.97	20.41	-2.15	0.735	23.7	24.0
26.02.2026	92.21	54.28	37.93	0.92	0.92	21.30	21.79	-2.27	0.809	24.0	24.0
27.02.2026	97.10	56.48	40.62	0.92	0.92	21.18	21.72	-2.51	0.861	24.0	24.0
28.02.2026	94.90	55.34	39.55	0.91	0.91	20.91	21.42	-2.40	0.828	24.0	24.0
Средние:	93.61	57.65	35.96	1.01	1.01	---	---	-2.20	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	653.81	668.30	---	23.267	671.5	672.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2026	13643.61	13861.36	391.585	20517.7	29926.6
28.02.2026	14297.42	14529.66	414.852	21189.1	30598.6
Итого:	653.81	668.30	23.267	671.5	672.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации