

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 21 (ООО "Заречная управляющая компания")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА527

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 15313

Обратка: ПРИМ SN 15314

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 2982

КТПТР-06 SN 2982a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.02.2026	89.93	45.28	44.65	1.84	1.81	42.63	43.11	-1.12	1.909	24.0	24.0
02.02.2026	97.41	51.74	45.68	2.15	2.12	49.52	50.19	-1.35	2.266	24.0	24.0
03.02.2026	92.63	47.67	44.96	1.95	1.93	45.11	45.73	-1.35	2.027	24.0	24.0
04.02.2026	88.11	48.75	39.36	2.20	2.17	50.98	51.48	-0.97	2.006	24.0	24.0
05.02.2026	89.63	48.41	41.22	2.07	2.05	48.03	48.57	-1.11	1.968	24.0	24.0
06.02.2026	97.09	47.39	49.70	1.79	1.77	41.20	41.95	-1.81	2.049	24.0	24.0
07.02.2026	93.47	47.68	45.79	1.90	1.87	43.86	44.49	-1.44	2.009	24.0	24.0
08.02.2026	92.82	47.96	44.86	1.94	1.92	44.90	45.47	-1.25	2.014	24.0	24.0
09.02.2026	90.10	47.81	42.29	1.97	1.94	45.58	46.05	-1.04	1.928	24.0	24.0
10.02.2026	97.89	49.81	48.08	1.91	1.88	43.95	44.63	-1.55	2.114	24.0	24.0
11.02.2026	103.64	51.77	51.87	1.90	1.87	43.52	44.37	-1.94	2.262	24.0	24.0
12.02.2026	103.75	51.64	52.12	1.90	1.87	43.54	44.37	-1.89	2.273	24.0	24.0
13.02.2026	93.54	48.25	45.29	1.89	1.86	43.74	44.25	-1.16	1.983	24.0	24.0
14.02.2026	87.45	45.78	41.67	1.87	1.84	43.39	43.73	-0.80	1.808	24.0	24.0
15.02.2026	79.84	43.99	35.84	1.94	1.91	45.22	45.41	-0.41	1.621	24.0	24.0
16.02.2026	73.36	40.87	32.49	1.82	1.79	42.56	42.63	-0.15	1.382	24.0	24.0
17.02.2026	77.55	43.20	34.36	1.95	1.92	45.57	45.77	-0.46	1.562	24.0	24.0
18.02.2026	80.96	43.96	37.00	1.87	1.85	43.66	44.04	-0.87	1.614	24.0	24.0
19.02.2026	89.79	46.25	43.53	1.83	1.81	42.41	43.01	-1.41	1.846	24.0	24.0
20.02.2026	93.57	48.14	45.43	1.87	1.85	43.29	43.94	-1.49	1.967	24.0	24.0
21.02.2026	92.31	47.29	45.03	1.86	1.84	43.02	43.60	-1.34	1.935	24.0	24.0
22.02.2026	87.40	45.62	41.77	1.85	1.82	42.93	43.36	-0.99	1.793	24.0	24.0
23.02.2026	93.29	47.04	46.24	1.81	1.79	41.88	42.45	-1.34	1.938	24.0	24.0
24.02.2026	95.02	48.01	47.01	1.85	1.82	42.64	43.24	-1.39	2.004	24.0	24.0
25.02.2026	87.47	46.75	40.72	1.98	1.96	45.92	46.49	-1.24	1.865	24.0	24.0
26.02.2026	90.31	50.39	39.92	2.33	2.31	53.90	54.75	-1.58	2.153	24.0	24.0
27.02.2026	95.11	52.21	42.90	2.29	2.26	52.80	53.63	-1.55	2.266	24.0	24.0
28.02.2026	92.99	51.15	41.84	2.24	2.22	51.87	52.57	-1.35	2.171	24.0	24.0
Средние:	90.94	47.67	43.27	1.95	1.93	---	---	-1.23	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1267.63	1283.31	---	54.732	672.0	672.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2026	48205.28	48320.04	1597.373	26146.4	42948.4
28.02.2026	49472.91	49603.34	1652.105	26818.4	43620.4
Итого:	1267.63	1283.30	54.732	672.0	672.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации