

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 29 (ООО "ЗУК")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА528

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 15315

Обратка: ПРИМ SN 15316

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-05 SN 2985

КТПТР-05 SN 2985а

| Дата | T1 | T2 | dt | Qo1 | Qo2 | Gm1 | Gm2 | % | Qt1 | tm1 | ts1 |
|------------|--------|-------|-------|------|------|---------|---------|-------|--------|-------|-------|
| | °C | °C | °C | м3/ч | м3/ч | т | т | | Гкал | ч | ч |
| 01.02.2026 | 72.60 | 41.18 | 31.43 | 2.25 | 2.24 | 52.11 | 52.98 | -1.67 | 2.124 | 17.7 | 24.0 |
| 02.02.2026 | 45.90 | 28.79 | 17.10 | 1.37 | 1.35 | 31.50 | 32.02 | -1.67 | 1.325 | 9.2 | 24.0 |
| 03.02.2026 | 96.37 | 55.64 | 40.73 | 3.48 | 3.45 | 80.39 | 81.69 | -1.61 | 3.274 | 24.0 | 24.0 |
| 04.02.2026 | 90.61 | 56.56 | 34.05 | 3.70 | 3.67 | 85.80 | 86.68 | -1.02 | 2.924 | 24.0 | 24.0 |
| 05.02.2026 | 93.69 | 55.89 | 37.79 | 3.51 | 3.48 | 81.22 | 82.31 | -1.33 | 3.049 | 23.7 | 24.0 |
| 06.02.2026 | 101.98 | 56.94 | 45.04 | 3.28 | 3.25 | 75.34 | 76.93 | -2.09 | 3.401 | 24.0 | 24.0 |
| 07.02.2026 | 97.20 | 56.32 | 40.88 | 3.40 | 3.38 | 78.48 | 79.82 | -1.69 | 3.212 | 24.0 | 24.0 |
| 08.02.2026 | 96.77 | 56.40 | 40.37 | 3.45 | 3.42 | 79.48 | 80.79 | -1.63 | 3.212 | 24.0 | 24.0 |
| 09.02.2026 | 93.80 | 56.02 | 37.78 | 3.46 | 3.43 | 80.09 | 81.23 | -1.42 | 3.026 | 24.0 | 24.0 |
| 10.02.2026 | 102.69 | 58.64 | 44.06 | 3.42 | 3.39 | 78.48 | 80.05 | -1.99 | 3.463 | 24.0 | 24.0 |
| 11.02.2026 | 108.43 | 58.14 | 50.29 | 3.41 | 3.39 | 78.06 | 79.99 | -2.45 | 3.937 | 24.0 | 24.0 |
| 12.02.2026 | 108.10 | 74.89 | 33.21 | 3.43 | 3.40 | 78.35 | 79.45 | -1.40 | 2.585 | 24.0 | 24.0 |
| 13.02.2026 | 97.20 | 68.52 | 28.68 | 3.38 | 3.35 | 77.86 | 78.59 | -0.94 | 2.214 | 24.0 | 24.0 |
| 14.02.2026 | 83.97 | 55.12 | 28.85 | 2.85 | 2.83 | 66.10 | 66.87 | -1.15 | 2.170 | 20.8 | 24.0 |
| 15.02.2026 | 82.70 | 49.43 | 33.27 | 3.39 | 3.36 | 78.85 | 79.65 | -1.01 | 2.621 | 24.0 | 24.0 |
| 16.02.2026 | 76.20 | 45.86 | 30.34 | 3.23 | 3.21 | 75.54 | 76.16 | -0.83 | 2.289 | 24.0 | 24.0 |
| 17.02.2026 | 80.94 | 49.58 | 31.36 | 3.40 | 3.37 | 79.29 | 79.98 | -0.87 | 2.483 | 24.0 | 24.0 |
| 18.02.2026 | 84.89 | 50.42 | 34.46 | 3.30 | 3.27 | 76.67 | 77.55 | -1.15 | 2.645 | 24.0 | 24.0 |
| 19.02.2026 | 94.72 | 57.75 | 36.97 | 3.30 | 3.28 | 76.26 | 77.39 | -1.47 | 2.828 | 24.0 | 24.0 |
| 20.02.2026 | 97.87 | 56.36 | 41.52 | 3.39 | 3.37 | 78.23 | 79.60 | -1.74 | 3.253 | 24.0 | 24.0 |
| 21.02.2026 | 96.31 | 55.73 | 40.58 | 3.35 | 3.32 | 77.27 | 78.56 | -1.66 | 3.139 | 23.7 | 24.0 |
| 22.02.2026 | 91.25 | 52.55 | 38.70 | 3.37 | 3.34 | 77.99 | 79.14 | -1.46 | 3.020 | 24.0 | 24.0 |
| 23.02.2026 | 98.28 | 56.35 | 41.93 | 3.33 | 3.30 | 76.73 | 78.14 | -1.81 | 3.223 | 24.0 | 24.0 |
| 24.02.2026 | 99.26 | 56.87 | 42.40 | 3.35 | 3.32 | 77.04 | 78.46 | -1.83 | 3.271 | 23.7 | 24.0 |
| 25.02.2026 | 90.65 | 53.24 | 37.41 | 3.31 | 3.29 | 76.73 | 77.80 | -1.39 | 2.868 | 24.0 | 24.0 |
| 26.02.2026 | 93.63 | 55.60 | 38.03 | 3.43 | 3.40 | 79.30 | 80.46 | -1.45 | 3.022 | 24.0 | 24.0 |
| 27.02.2026 | 98.10 | 57.25 | 40.84 | 3.42 | 3.40 | 78.92 | 80.27 | -1.70 | 3.226 | 24.0 | 24.0 |
| 28.02.2026 | 96.02 | 55.27 | 40.75 | 3.39 | 3.37 | 78.33 | 79.64 | -1.66 | 3.196 | 24.0 | 24.0 |
| Средние: | 91.79 | 54.69 | 37.10 | 3.26 | 3.24 | --- | --- | -1.50 | --- | --- | --- |
| Итого: | --- | --- | --- | --- | --- | 2110.38 | 2142.22 | --- | 81.002 | 646.8 | 672.0 |

| Дата | Gm_itog1 | Gm_itog2 | Qt_itog1 | tm1_itog | ts1_itog |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | т | т | Гкал | ч | ч |
| 31.01.2026 | 91041.04 | 91796.39 | 2450.995 | 33567.0 | 36417.8 |
| 28.02.2026 | 93151.41 | 93938.62 | 2531.997 | 34213.8 | 37089.8 |
| Итого: | 2110.38 | 2142.23 | 81.002 | 646.8 | 672.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации