

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 12 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА530
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15335 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 4268
Обратка: ПРИМ SN 15320 КТПТР-06 SN 4268а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.02.2026	94.01	56.74	37.27	2.53	2.50	58.48	59.05	-0.97	2.185	24.0	24.0
02.02.2026	100.90	63.30	37.60	2.94	2.90	67.51	68.31	-1.18	2.546	24.0	24.0
03.02.2026	96.18	59.39	36.79	2.72	2.68	62.68	63.20	-0.83	2.307	24.0	24.0
04.02.2026	90.92	59.41	31.51	2.99	2.97	69.22	70.08	-1.23	2.183	24.0	24.0
05.02.2026	93.25	59.29	33.95	2.84	2.82	65.68	66.51	-1.26	2.214	24.0	24.0
06.02.2026	101.79	59.55	42.23	2.46	2.42	56.56	57.11	-0.98	2.393	24.0	24.0
07.02.2026	97.29	59.27	38.02	2.60	2.57	59.91	60.58	-1.11	2.281	24.0	24.0
08.02.2026	96.66	59.52	37.15	2.65	2.62	61.22	61.93	-1.14	2.276	24.0	24.0
09.02.2026	93.73	58.79	34.94	2.68	2.66	61.94	62.71	-1.24	2.166	24.0	24.0
10.02.2026	102.48	61.93	40.55	2.62	2.58	60.11	60.93	-1.35	2.442	24.0	24.0
11.02.2026	108.42	64.48	43.94	2.61	2.57	59.75	60.53	-1.29	2.635	24.0	24.0
12.02.2026	108.20	64.23	43.97	2.61	2.57	59.75	60.52	-1.28	2.635	24.0	24.0
13.02.2026	97.14	59.32	37.82	2.58	2.56	59.60	60.38	-1.31	2.258	24.0	24.0
14.02.2026	90.73	56.28	34.45	2.55	2.53	59.06	59.85	-1.33	2.036	24.0	24.0
15.02.2026	82.68	53.39	29.29	2.63	2.62	61.21	61.98	-1.24	1.794	24.0	24.0
16.02.2026	76.13	49.53	26.60	2.46	2.46	57.63	58.34	-1.23	1.532	24.0	24.0
17.02.2026	80.68	52.46	28.22	2.64	2.63	61.48	62.38	-1.45	1.731	24.0	24.0
18.02.2026	84.61	53.59	31.02	2.53	2.52	58.82	59.74	-1.55	1.821	24.0	24.0
19.02.2026	94.14	57.17	36.97	2.49	2.48	57.63	58.55	-1.59	2.133	24.0	24.0
20.02.2026	97.68	59.22	38.45	2.56	2.54	59.09	59.99	-1.51	2.275	24.0	24.0
21.02.2026	96.25	58.43	37.82	2.54	2.52	58.69	59.60	-1.55	2.219	24.0	24.0
22.02.2026	91.09	56.51	34.59	2.53	2.52	58.52	59.48	-1.62	2.025	24.0	24.0
23.02.2026	97.84	58.83	39.01	2.49	2.47	57.29	58.30	-1.73	2.239	24.0	24.0
24.02.2026	99.23	59.96	39.27	2.53	2.51	58.34	59.34	-1.70	2.292	24.0	24.0
25.02.2026	90.75	56.56	34.19	2.51	2.50	58.11	59.16	-1.80	1.989	24.0	24.0
26.02.2026	93.21	57.76	35.45	2.59	2.58	59.87	60.93	-1.76	2.125	24.0	24.0
27.02.2026	98.05	60.14	37.92	2.60	2.58	59.90	60.99	-1.80	2.274	24.0	24.0
28.02.2026	95.86	58.76	37.11	2.56	2.55	59.03	60.15	-1.87	2.193	24.0	24.0
Средние:	94.64	58.35	36.29	2.61	2.59	---	---	-1.39	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1687.07	1710.60	---	61.201	672.0	672.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2026	40749.07	40125.27	1218.284	23820.6	30441.1
28.02.2026	42436.14	41835.87	1279.485	24492.6	31113.1
Итого:	1687.07	1710.60	61.201	672.0	672.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации