

Отчет о суточных параметрах  
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 7 (ООО "ЗУК")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА788  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15980 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 2004  
Обратка: ПРИМ SN 15995 КТПТР-06 SN 2004а  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.02.2026	-242.94	-242.94	0.00	4.61	4.61	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
02.02.2026	-242.94	-242.94	0.00	5.28	5.28	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
03.02.2026	-242.94	-242.94	0.00	4.88	4.88	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
04.02.2026	-242.94	-242.94	0.00	5.47	5.47	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
05.02.2026	-242.94	-242.94	0.00	5.08	5.08	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
06.02.2026	-49.79	-73.46	23.67	4.47	4.47	58.97	60.53	-2.60	2.470	13.6	24.0
07.02.2026	93.92	55.96	37.96	4.74	4.74	109.56	112.11	-2.31	4.162	24.0	24.0
08.02.2026	93.22	56.15	37.07	4.80	4.75	111.03	112.24	-1.08	4.119	23.7	24.0
09.02.2026	90.55	55.67	34.88	4.91	4.91	113.67	116.06	-2.08	3.968	24.0	24.0
10.02.2026	98.25	58.38	39.87	4.76	4.76	109.76	112.55	-2.50	4.382	24.0	24.0
11.02.2026	103.97	60.81	43.16	4.70	4.70	107.71	110.79	-2.82	4.661	23.7	24.0
12.02.2026	103.98	60.69	43.29	4.75	4.75	108.99	112.11	-2.82	4.729	24.0	24.0
13.02.2026	93.89	56.36	37.53	4.73	4.73	109.35	111.88	-2.29	4.109	24.0	24.0
14.02.2026	87.86	53.55	34.31	4.68	4.68	108.68	110.87	-2.00	3.731	24.0	24.0
15.02.2026	80.35	51.05	29.30	4.85	4.85	113.03	114.87	-1.61	3.313	24.0	24.0
16.02.2026	73.79	47.29	26.50	4.55	4.55	106.54	108.01	-1.37	2.821	24.0	24.0
17.02.2026	77.77	49.85	27.92	4.88	4.88	113.93	115.65	-1.50	3.175	24.0	24.0
18.02.2026	81.27	50.76	30.51	4.65	4.65	108.31	110.15	-1.68	3.301	24.0	24.0
19.02.2026	89.95	53.90	36.06	4.57	4.57	105.97	108.25	-2.13	3.824	24.0	24.0
20.02.2026	94.18	56.18	37.99	4.68	4.68	108.13	110.66	-2.31	4.111	24.0	24.0
21.02.2026	92.88	55.30	37.58	4.66	4.66	107.74	110.21	-2.26	4.047	24.0	24.0
22.02.2026	87.96	53.23	34.73	4.64	4.64	107.64	109.84	-2.01	3.739	24.0	24.0
23.02.2026	93.55	54.77	38.78	4.51	4.51	104.17	106.64	-2.35	4.050	23.7	24.0
24.02.2026	95.45	56.13	39.32	4.66	4.66	107.58	110.20	-2.40	4.231	24.0	24.0
25.02.2026	87.71	53.18	34.53	4.61	4.61	107.09	109.26	-2.00	3.701	24.0	24.0
26.02.2026	89.72	54.11	35.61	4.73	4.73	109.72	112.05	-2.10	3.913	24.0	24.0
27.02.2026	94.66	56.27	38.39	4.72	4.72	109.15	111.74	-2.34	4.195	24.0	24.0
28.02.2026	92.47	55.17	37.30	4.67	4.67	108.06	110.50	-2.24	4.033	24.0	24.0
Средние:	26.17	-2.98	29.15	4.76	4.76	---	---	-1.74	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2454.80	2507.15	---	88.784	540.8	672.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2026	82507.42	83833.91	2371.936	29368.6	34293.8
28.02.2026	84962.23	86341.06	2460.720	29909.4	34965.8
Итого:	2454.80	2507.15	88.784	540.8	672.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации