

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 17 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА842
Точка измерения: Узел 1 (мпи 16.02); Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Датчик температуры:
ПРИМ SN 20445 КТПТР-01 SN 1964
Обратка: ПРИМ SN 20444 КТПТР-01 SN 1964а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1 °C	T2 °C	dt °C	Qo1 м3/ч	Qo2 м3/ч	Gm1 т	Gm2 т	%	Qt1 Гкал	tm1 ч	ts1 ч
01.02.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
02.02.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
03.02.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
04.02.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
05.02.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
06.02.2026	94.42	51.79	42.62	3.82	3.71	94.53	94.32	0.22	4.386	23.5	25.8
07.02.2026	92.86	49.10	43.76	4.25	4.13	98.26	98.07	0.20	4.302	24.0	24.0
08.02.2026	92.07	49.30	42.77	4.33	4.22	100.25	100.09	0.17	4.295	24.0	24.0
09.02.2026	89.53	48.08	41.45	4.37	4.26	101.29	101.19	0.10	4.195	24.0	24.0
10.02.2026	96.64	50.53	46.12	4.23	4.12	97.55	97.59	-0.04	4.499	24.0	24.0
11.02.2026	102.17	52.46	49.71	4.24	4.12	97.39	97.56	-0.17	4.851	24.0	24.0
12.02.2026	102.23	52.20	50.03	4.23	4.11	97.11	97.49	-0.38	4.867	24.0	24.0
13.02.2026	92.35	46.07	46.28	4.16	4.08	96.28	96.91	-0.66	4.455	24.0	24.0
14.02.2026	86.65	43.45	43.20	4.09	4.02	95.04	95.57	-0.55	4.108	24.0	24.0
15.02.2026	79.83	44.40	35.43	4.20	4.15	97.96	98.71	-0.77	3.469	24.0	24.0
16.02.2026	73.10	40.05	33.05	3.94	3.91	92.21	93.08	-0.93	3.044	24.0	24.0
17.02.2026	76.94	43.32	33.62	4.22	4.18	98.59	99.52	-0.93	3.315	24.0	24.0
18.02.2026	69.17	39.40	29.77	3.10	3.03	72.45	72.18	0.37	2.719	18.2	24.0
19.02.2026	88.70	47.07	41.63	4.21	4.08	97.66	96.96	0.72	4.066	24.0	24.0
20.02.2026	93.47	48.93	44.54	4.27	4.15	98.74	98.36	0.38	4.397	24.0	24.0
21.02.2026	91.97	48.77	43.20	4.22	4.10	97.62	97.24	0.39	4.219	24.0	24.0
22.02.2026	87.02	46.58	40.43	4.18	4.07	97.01	96.65	0.37	3.922	24.0	24.0
23.02.2026	92.07	47.67	44.40	4.10	3.98	94.89	94.58	0.33	4.223	24.0	24.0
24.02.2026	93.97	47.66	46.31	4.18	4.06	96.64	96.33	0.32	4.478	24.0	24.0
25.02.2026	86.81	46.86	39.95	4.14	4.03	96.21	95.74	0.48	3.841	24.0	24.0
26.02.2026	87.78	46.77	41.02	4.22	4.11	97.99	97.62	0.38	4.030	24.0	24.0
27.02.2026	91.22	48.10	43.12	4.23	4.11	98.01	97.65	0.38	4.225	24.0	24.0
28.02.2026	91.57	47.57	44.00	4.17	4.06	96.53	96.36	0.17	4.247	24.0	24.0
Средние:	89.24	47.22	42.02	4.13	4.03	---	---	0.02	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2210.20	2209.76	---	94.152	545.7	553.8

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2026	74745.06	74779.63	2288.140	24257.9	27194.4
28.02.2026	76955.26	76989.40	2382.292	24803.5	27748.1
Итого:	2210.20	2209.77	94.152	545.7	553.8

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации