

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 21 (ООО "ЗУК")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА608

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 251306

Обратка: ПРИМ SN 251309

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 4559

КТПТР-06 SN 4559А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.02.2026	88.62	49.06	39.56	6.94	6.72	160.98	159.51	0.92	6.395	24.0	24.0
02.02.2026	97.03	56.31	40.72	8.03	7.84	185.11	185.41	-0.16	7.551	24.0	24.0
03.02.2026	94.34	51.52	42.82	7.00	6.83	161.66	161.84	-0.11	6.748	24.0	24.0
04.02.2026	89.84	54.86	34.98	8.23	8.05	190.81	190.35	0.24	6.668	24.0	24.0
05.02.2026	88.20	47.82	40.37	6.51	6.35	151.14	150.72	0.28	5.946	24.0	24.0
06.02.2026	96.36	49.00	47.36	5.96	5.79	137.47	137.31	0.12	6.517	24.0	24.0
07.02.2026	93.50	50.08	43.42	6.38	6.22	147.51	147.41	0.06	6.407	24.0	24.0
08.02.2026	92.27	50.02	42.25	6.54	6.37	151.41	151.19	0.14	6.409	24.0	24.0
09.02.2026	89.70	49.23	40.48	6.62	6.46	153.38	153.16	0.14	6.202	24.0	24.0
10.02.2026	96.39	51.37	45.02	6.43	6.24	148.36	147.93	0.29	6.682	24.0	24.0
11.02.2026	102.87	54.48	48.39	6.48	6.28	148.69	148.69	0.00	7.212	24.0	24.0
12.02.2026	103.32	54.34	48.98	6.50	6.30	149.10	149.11	0.00	7.319	24.0	24.0
13.02.2026	93.64	50.47	43.17	6.44	6.27	148.99	148.73	0.17	6.434	24.0	24.0
14.02.2026	87.62	47.64	39.98	6.30	6.15	146.24	145.95	0.20	5.844	24.0	24.0
15.02.2026	79.93	45.47	34.46	6.50	6.37	151.56	151.45	0.07	5.218	24.0	24.0
16.02.2026	73.61	41.56	32.05	6.08	5.97	142.40	142.10	0.22	4.557	24.0	24.0
17.02.2026	77.12	44.20	32.91	6.63	6.50	154.87	154.54	0.21	5.090	24.0	24.0
18.02.2026	80.44	45.15	35.29	6.27	6.15	146.36	146.20	0.10	5.166	24.0	24.0
19.02.2026	88.58	47.21	41.37	6.18	6.03	143.35	143.20	0.10	5.935	24.0	24.0
20.02.2026	93.02	49.40	43.62	6.30	6.13	145.60	145.54	0.04	6.349	24.0	24.0
21.02.2026	91.97	48.87	43.10	6.26	6.10	144.98	144.85	0.09	6.249	24.0	24.0
22.02.2026	86.97	47.40	39.57	6.21	6.08	144.32	144.32	0.00	5.711	24.0	24.0
23.02.2026	92.21	48.32	43.89	6.11	5.96	141.40	141.40	0.00	6.221	24.0	24.0
24.02.2026	94.71	49.75	44.96	6.23	6.13	143.96	145.51	-1.07	6.478	23.7	24.0
25.02.2026	87.56	47.86	39.71	6.25	6.11	145.11	145.01	0.07	5.757	24.0	24.0
26.02.2026	87.80	47.60	40.19	6.34	6.19	147.26	147.08	0.12	5.929	24.0	24.0
27.02.2026	93.22	49.91	43.31	6.37	6.21	147.22	147.20	0.02	6.376	24.0	24.0
28.02.2026	91.36	48.60	42.76	6.28	6.12	145.43	145.31	0.08	6.221	24.0	24.0
Средние:	90.44	49.20	41.24	6.51	6.35	---	---	0.08	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	4224.66	4221.03	---	173.590	671.7	672.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2026	151104.56	149474.17	3953.601	29178.6	32488.4
28.02.2026	155329.22	153695.20	4127.191	29850.3	33160.4
Итого:	4224.66	4221.03	173.591	671.7	672.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации