

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 21А (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА787
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 201036 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 5171
Обратка: ПРИМ SN 201093 КТПТР-06 SN 5171 А
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.02.2026	-242.94	-242.94	0.00	2.97	2.97	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
02.02.2026	-242.94	-242.94	0.00	3.46	3.46	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
03.02.2026	-242.94	-242.94	0.00	3.05	3.05	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
04.02.2026	-242.94	-242.94	0.00	3.84	3.84	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
05.02.2026	-242.94	-242.94	0.00	3.20	3.20	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
06.02.2026	-49.40	-73.51	24.11	2.96	2.96	39.35	40.38	-2.58	1.668	13.7	24.0
07.02.2026	93.21	55.86	37.35	3.16	3.16	73.06	74.73	-2.26	2.730	24.0	24.0
08.02.2026	91.82	55.51	36.32	3.24	3.24	75.11	76.76	-2.18	2.731	24.0	24.0
09.02.2026	89.49	55.21	34.27	3.29	3.29	76.30	77.86	-2.02	2.616	24.0	24.0
10.02.2026	95.70	56.89	38.80	3.20	3.20	73.78	75.56	-2.39	2.865	24.0	24.0
11.02.2026	102.38	59.54	42.84	3.20	3.20	73.46	75.52	-2.76	3.155	24.0	24.0
12.02.2026	102.88	59.59	43.29	3.20	3.20	73.39	75.47	-2.79	3.184	24.0	24.0
13.02.2026	93.46	55.84	37.62	3.17	3.17	73.24	74.93	-2.28	2.758	24.0	24.0
14.02.2026	87.38	52.79	34.60	3.10	3.10	71.99	73.44	-2.00	2.491	24.0	24.0
15.02.2026	79.79	48.95	30.84	3.20	3.20	74.67	75.93	-1.67	2.304	24.0	24.0
16.02.2026	73.40	46.21	27.19	3.00	3.00	70.26	71.25	-1.39	1.908	24.0	24.0
17.02.2026	76.72	48.58	28.13	3.23	3.23	75.58	76.71	-1.49	2.122	24.0	24.0
18.02.2026	80.00	48.76	31.25	2.98	2.98	69.53	70.72	-1.69	2.176	23.5	24.0
19.02.2026	87.92	51.78	36.14	3.00	3.00	69.54	71.00	-2.08	2.515	24.0	24.0
20.02.2026	92.65	54.42	38.23	3.06	3.06	70.72	72.35	-2.29	2.704	24.0	24.0
21.02.2026	91.85	54.09	37.76	3.04	3.04	70.29	71.88	-2.24	2.653	24.0	24.0
22.02.2026	86.81	51.43	35.39	3.02	3.02	70.21	71.64	-2.02	2.485	24.0	24.0
23.02.2026	91.66	52.39	39.27	2.97	2.97	68.79	70.40	-2.32	2.706	24.0	24.0
24.02.2026	94.43	54.46	39.97	3.05	3.05	70.58	72.30	-2.41	2.822	24.0	24.0
25.02.2026	87.42	52.15	35.27	3.04	3.04	70.58	72.02	-2.03	2.489	24.0	24.0
26.02.2026	87.41	51.74	35.68	3.08	3.08	71.42	72.90	-2.05	2.550	24.0	24.0
27.02.2026	92.93	54.31	38.61	3.09	3.09	71.59	73.26	-2.31	2.764	24.0	24.0
28.02.2026	91.13	53.15	37.98	3.05	3.05	70.71	72.31	-2.24	2.686	24.0	24.0
Средние:	25.23	-4.09	29.32	3.14	3.14	---	---	-1.77	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1624.14	1659.33	---	59.081	541.1	672.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2026	7554.68	7676.44	207.491	2216.7	2602.0
28.02.2026	9178.82	9335.77	266.572	2757.9	3274.0
Итого:	1624.15	1659.33	59.081	541.1	672.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации