

Отчет о суточных параметрах  
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 25 (ООО "ЗУК")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА466

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 20404

Обратка: ПРИМ SN 21301

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 2303

КТПТР-06 SN 2303а

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.02.2026	87.43	46.69	40.73	4.33	4.31	100.47	102.32	-1.83	4.123	24.0	24.0
02.02.2026	96.06	53.65	42.41	5.01	4.97	108.53	110.54	-1.83	4.610	22.4	22.5
03.02.2026	92.39	48.58	43.81	4.44	4.42	102.81	104.79	-1.91	4.408	24.0	24.0
04.02.2026	88.26	52.70	35.56	5.51	5.51	127.83	130.43	-2.02	4.542	24.0	24.0
05.02.2026	86.71	47.58	39.13	4.61	4.61	107.17	109.35	-2.01	4.101	24.0	24.0
06.02.2026	94.35	49.02	45.33	4.25	4.22	98.10	100.19	-2.11	4.450	24.0	24.0
07.02.2026	92.07	50.12	41.96	4.50	4.48	96.41	98.48	-2.12	4.046	22.1	22.2
08.02.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
09.02.2026	90.74	49.80	40.94	4.38	4.55	245.25	261.33	-6.35	10.055	54.9	58.0
10.02.2026	94.71	52.46	42.25	4.34	4.46	70.68	74.54	-5.32	2.980	16.2	16.9
11.02.2026	102.18	55.85	46.34	3.48	4.23	43.30	54.25	-22.45	1.985	10.0	13.0
12.02.2026	101.90	54.33	47.57	4.50	4.46	93.07	95.05	-2.10	4.437	21.4	21.6
13.02.2026	97.13	52.53	44.60	3.35	4.44	129.77	176.72	-30.64	5.959	29.9	40.2
14.02.2026	85.54	47.54	38.01	4.39	4.40	99.47	101.79	-2.30	3.778	23.3	23.4
15.02.2026	78.00	44.13	33.86	4.54	4.56	105.81	108.13	-2.16	3.579	23.9	23.9
16.02.2026	71.67	40.71	30.96	4.27	4.30	99.99	102.23	-2.22	3.091	23.9	24.0
17.02.2026	75.05	42.81	32.24	4.58	4.60	102.95	105.06	-2.03	3.314	22.9	23.0
18.02.2026	78.40	42.59	35.81	3.93	4.26	60.35	66.54	-9.76	2.156	14.4	15.7
19.02.2026	83.11	45.94	37.17	3.32	3.77	18.24	21.13	-14.66	0.669	4.6	5.6
20.02.2026	90.29	48.49	41.80	4.15	4.29	79.01	83.64	-5.69	3.308	18.8	19.7
21.02.2026	88.99	47.12	41.87	3.27	4.32	72.49	97.85	-29.79	3.011	17.4	22.9
22.02.2026	83.87	45.57	38.31	1.96	4.22	42.29	93.07	-75.03	1.698	10.1	22.2
23.02.2026	89.41	47.48	41.93	4.08	4.18	91.35	95.88	-4.84	3.830	22.3	23.1
24.02.2026	91.65	48.42	43.23	4.24	4.27	83.49	86.13	-3.12	3.617	19.8	20.4
25.02.2026	85.11	46.61	38.50	4.32	4.33	100.20	102.45	-2.23	3.853	23.9	23.9
26.02.2026	85.38	46.95	38.43	4.38	4.39	98.40	100.67	-2.28	3.790	23.2	23.2
27.02.2026	90.38	48.93	41.45	1.15	4.40	24.91	97.13	-118.34	0.982	5.8	22.3
28.02.2026	88.53	48.52	40.02	1.12	4.31	24.97	98.46	-119.08	1.080	6.0	23.1
Средние:	88.49	48.34	40.16	3.94	4.42	---	---	-17.56	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2427.30	2778.17	---	97.450	557.0	630.9

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2026	41369.18	42171.22	1060.116	8169.8	10319.1
28.02.2026	43607.00	44755.87	1149.083	8683.3	10906.2
Итого:	2237.82	2584.64	88.967	513.5	587.1

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации