

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Автозаводская ул, д. 14 (ООО "ЗУК")

Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 2279

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ВПС SN 4015690
Обратка: ВПС SN 4015691

Датчик температуры: КТПТР-01 SN 34527
КТПТР-01 SN 34527А

Схема измерений: Закрытая система, ПР в подающем ТП и обратном ТП (измерение Q по G1)

Дата	t1	t2	M1	M2	P1	P2	Qo	txв	BHP	NS
	°C	°C	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	ч	
01.03.2026	63.30	50.80	125.15	125.52	5.00	5.00	1.570	5.00	24.0	*
02.03.2026	62.20	50.10	125.23	125.55	5.00	5.00	1.512	5.00	24.0	*
03.03.2026	65.00	51.80	125.05	125.44	5.00	5.00	1.662	5.00	24.0	*
04.03.2026	67.90	53.50	124.90	125.32	5.00	5.00	1.801	5.00	24.0	*
05.03.2026	68.90	54.20	124.82	125.23	5.00	5.00	1.832	5.00	24.0	*
06.03.2026	69.00	54.50	124.94	125.35	5.00	5.00	1.814	5.00	24.0	*
07.03.2026	66.70	53.10	124.97	125.38	5.00	5.00	1.698	5.00	24.0	*
08.03.2026	67.50	53.50	125.03	125.41	5.00	5.00	1.743	5.00	24.0	*
09.03.2026	70.80	55.20	124.88	125.33	5.00	5.00	1.951	5.00	24.0	*
10.03.2026	70.60	55.10	124.99	125.46	5.00	5.00	1.942	5.00	24.0	*
11.03.2026	58.80	47.90	125.72	125.97	5.00	5.00	1.379	5.00	24.0	*
12.03.2026	50.50	42.40	124.00	124.02	5.00	5.00	1.005	5.00	24.0	*
13.03.2026	47.70	40.70	125.20	125.15	5.00	5.00	0.870	5.00	24.0	*
14.03.2026	45.70	39.50	126.50	126.46	5.00	5.00	0.774	5.00	24.0	*
15.03.2026	44.80	38.90	126.58	126.59	5.00	5.00	0.742	5.00	24.0	*
16.03.2026	47.00	40.50	126.47	126.43	5.00	5.00	0.820	5.00	24.0	*
17.03.2026	45.60	39.70	126.49	126.48	5.00	5.00	0.754	5.00	24.0	*
18.03.2026	46.90	40.40	126.39	126.35	5.00	5.00	0.815	5.00	24.0	*
19.03.2026	47.20	40.70	126.46	126.43	5.00	5.00	0.811	5.00	24.0	*
20.03.2026	45.70	39.80	126.49	126.43	5.00	5.00	0.746	5.00	24.0	*
21.03.2026	48.10	41.10	126.63	126.60	5.00	5.00	0.877	5.00	24.0	*
22.03.2026	46.70	40.20	126.55	126.51	5.00	5.00	0.814	5.00	24.0	*
23.03.2026	44.70	38.90	126.50	126.50	5.00	5.00	0.727	5.00	24.0	*
24.03.2026	43.20	38.00	126.50	126.44	5.00	5.00	0.654	5.00	24.0	*
25.03.2026	42.50	37.50	126.55	126.46	5.00	5.00	0.635	5.00	24.0	*
26.03.2026	43.30	38.00	126.57	126.48	5.00	5.00	0.666	5.00	24.0	*
27.03.2026	42.30	37.40	127.02	126.96	5.00	5.00	0.625	5.00	24.0	*
28.03.2026	38.20	34.60	127.55	127.27	5.00	5.00	0.470	5.00	24.0	*
29.03.2026	40.90	36.30	127.40	127.18	5.00	5.00	0.585	5.00	24.0	*
30.03.2026	40.40	36.20	127.59	127.35	5.00	5.00	0.546	5.00	24.0	*
31.03.2026	41.00	36.50	127.58	127.41	5.00	5.00	0.574	5.00	24.0	*
Средние:	52.36	43.77	---	---	5.00	5.00	---	5.00	---	
Итого:	---	---	3906.69	3909.46	---	---	33.411	---	744.0	

Дата	M1	M2	Qo	BHP
	т	т	Гкал	ч
28.02.2026	193274.74	197235.31	2577.257	82626.8
31.03.2026	197181.43	201144.77	2610.668	83370.8
Итого:	3906.69	3909.46	33.411	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Автозаводская ул, д. 14 (ООО "ЗУК")
Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 2279
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС

Дата	t3	M3	P3	Qo	txв	BHP	NS
	°C	т	кгс/см2	Гкал	°C	ч	
01.03.2026	43.30	6.76	5.00	0.285	5.00	24.0	*
02.03.2026	41.80	5.71	5.00	0.221	5.00	24.0	*
03.03.2026	42.30	6.18	5.00	0.255	5.00	24.0	*
04.03.2026	42.60	6.39	5.00	0.258	5.00	24.0	*
05.03.2026	42.00	5.94	5.00	0.241	5.00	24.0	*
06.03.2026	43.40	5.98	5.00	0.244	5.00	24.0	*
07.03.2026	40.90	5.74	5.00	0.226	5.00	24.0	*
08.03.2026	42.90	5.95	5.00	0.241	5.00	24.0	*
09.03.2026	43.60	6.68	5.00	0.282	5.00	24.0	*
10.03.2026	41.70	5.20	5.00	0.208	5.00	24.0	*
11.03.2026	42.30	6.45	5.00	0.259	5.00	24.0	*
12.03.2026	42.10	5.78	5.00	0.239	5.00	24.0	*
13.03.2026	43.90	5.90	5.00	0.242	5.00	24.0	*
14.03.2026	41.40	5.27	5.00	0.206	5.00	24.0	*
15.03.2026	42.50	5.95	5.00	0.254	5.00	24.0	*
16.03.2026	42.70	5.91	5.00	0.241	5.00	24.0	*
17.03.2026	43.10	5.61	5.00	0.232	5.00	24.0	*
18.03.2026	42.00	5.56	5.00	0.222	5.00	24.0	*
19.03.2026	42.10	6.28	5.00	0.256	5.00	24.0	*
20.03.2026	43.00	5.48	5.00	0.223	5.00	24.0	*
21.03.2026	43.40	6.33	5.00	0.273	5.00	24.0	*
22.03.2026	42.90	5.75	5.00	0.248	5.00	24.0	*
23.03.2026	43.10	5.76	5.00	0.237	5.00	24.0	*
24.03.2026	44.20	6.11	5.00	0.264	5.00	24.0	*
25.03.2026	43.80	5.70	5.00	0.243	5.00	24.0	*
26.03.2026	43.40	5.99	5.00	0.254	5.00	24.0	*
27.03.2026	42.60	5.48	5.00	0.222	5.00	24.0	*
28.03.2026	43.00	5.26	5.00	0.224	5.00	24.0	*
29.03.2026	44.80	6.77	5.00	0.304	5.00	24.0	*
30.03.2026	42.80	5.16	5.00	0.208	5.00	24.0	*
31.03.2026	44.60	6.48	5.00	0.275	5.00	24.0	*
Средние:	42.85	---	5.00	---	5.00	---	
Итого:	---	183.50	---	7.588	---	744.0	

Дата	M3	Qo	BHP
	т	Гкал	ч
28.02.2026	12977.54	558.427	61612.6
31.03.2026	13161.04	566.015	62356.5
Итого:	183.50	7.588	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации