

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Адмирала Ушакова ул, д. 53 (ООО "ЗУК")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 22180424
Точка измерения: Подсистема 1 (УУТЭ в 8 подъезде. (Учитывает с 6 по 12п.)); Ресурс: ТС

Датчик давления:

Подача: Карат СДВ-И SN -
Обратка: Карат СДВ-И SN -

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	P1	P2	%	Q1	Траб	NS	igNSCode
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	т	Гкал	ч		
01.03.2026	62.60	55.16	7.44	522.230	516.660	512.886	509.395	5.57	5.02	0.68	3.821	24.0		Ok
02.03.2026	61.21	54.21	6.99	517.650	512.320	508.781	505.360	5.63	5.07	0.67	3.564	24.0		Ok
03.03.2026	64.24	56.51	7.73	518.420	512.860	508.692	505.299	5.64	5.08	0.67	3.938	24.0		Ok
04.03.2026	66.11	57.86	8.25	518.920	513.240	508.642	505.320	5.62	5.07	0.66	4.204	24.0		Ok
05.03.2026	68.18	59.53	8.65	521.400	515.450	510.480	507.054	5.61	5.05	0.67	4.423	24.0		Ok
06.03.2026	67.96	59.31	8.64	524.520	518.740	513.602	510.349	5.61	5.06	0.64	4.447	24.0		Ok
07.03.2026	66.29	58.09	8.20	524.100	518.420	513.676	510.362	5.58	5.03	0.65	4.220	24.0		Ok
08.03.2026	66.17	57.90	8.27	524.130	518.400	513.739	510.393	5.60	5.05	0.65	4.258	24.0		Ok
09.03.2026	70.44	60.85	9.59	525.340	519.150	513.664	510.337	5.66	5.11	0.65	4.934	24.0		Ok
10.03.2026	70.81	61.25	9.56	525.380	519.200	513.589	510.273	5.66	5.10	0.65	4.919	24.0		Ok
11.03.2026	60.55	53.52	7.03	522.980	517.660	514.181	510.792	5.57	5.02	0.66	3.620	24.0		Ok
12.03.2026	50.84	45.92	4.92	520.660	516.110	514.440	511.101	5.52	4.97	0.65	2.533	24.0		Ok
13.03.2026	49.45	44.86	4.58	520.250	515.770	514.383	511.014	5.59	5.03	0.66	2.361	24.0		Ok
14.03.2026	48.15	43.94	4.22	519.810	515.470	514.259	510.924	5.58	5.02	0.65	2.172	24.0		Ok
15.03.2026	47.98	43.78	4.21	519.870	515.560	514.355	511.046	5.57	5.02	0.65	2.169	24.0		Ok
16.03.2026	48.32	44.11	4.21	519.930	515.560	514.336	510.974	5.49	4.93	0.66	2.171	24.0		Ok
17.03.2026	48.42	44.11	4.31	521.500	517.110	515.862	512.504	5.41	4.86	0.65	2.226	24.0	*	HC Tmin
18.03.2026	48.67	44.44	4.23	538.460	533.910	532.570	529.074	5.20	4.61	0.66	2.258	24.0		Ok
19.03.2026	48.46	44.34	4.12	538.010	533.480	532.181	528.673	5.30	4.71	0.66	2.198	24.0		Ok
20.03.2026	48.28	44.16	4.12	537.350	532.810	531.569	528.051	5.23	4.64	0.66	2.195	24.0		Ok
21.03.2026	48.09	43.91	4.18	537.490	533.010	531.758	528.307	5.33	4.74	0.65	2.229	24.0		Ok
22.03.2026	47.75	43.64	4.11	537.320	532.830	531.675	528.190	5.36	4.77	0.66	2.188	24.0		Ok
23.03.2026	47.68	43.64	4.04	537.240	532.880	531.612	528.241	5.35	4.76	0.64	2.151	24.0		Ok
24.03.2026	48.26	44.17	4.10	537.270	532.850	531.498	528.092	5.36	4.77	0.64	2.182	24.0		Ok
25.03.2026	48.00	43.98	4.02	537.180	532.740	531.473	528.024	5.40	4.81	0.65	2.141	24.0	*	HC Tmin
26.03.2026	48.54	44.34	4.20	536.960	532.500	531.128	527.703	5.43	4.84	0.65	2.233	24.0		Ok
27.03.2026	44.85	41.40	3.45	536.240	532.030	531.280	527.890	5.46	4.87	0.64	1.839	24.0	*	HC Tmin
28.03.2026	40.63	37.93	2.70	535.790	531.860	531.809	528.468	5.15	4.56	0.63	1.441	24.0	*	HC Tmin
29.03.2026	41.32	38.50	2.82	562.130	557.750	557.778	554.051	5.28	4.63	0.67	1.578	24.0	*	HC Tmin
30.03.2026	41.94	38.99	2.96	538.130	533.840	533.848	530.223	5.39	4.80	0.68	1.584	24.0	*	HC Tmin
31.03.2026	41.85	38.87	2.98	539.770	535.510	535.496	531.903	5.43	4.83	0.67	1.601	24.0	*	HC Tmin
Средние:	53.61	48.17	5.45	---	---	---	---	5.47	4.90	0.66	---	---		
Итого:	---	---	---	16416.433	16265.685	16195.241	16089.382	---	---	---	87.801	744.0		

Дата	V1	V2	M1	M2	Q1	Траб
	м3	м3	т	т	Гкал	ч
28.02.2026	195533.700	192574.700	192911.800	190509.500	1074.534	15320.6
31.03.2026	211950.100	208840.400	209107.000	206598.900	1162.335	16064.6
Итого:	16416.400	16265.700	16195.200	16089.400	87.801	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Адмирала Ушакова ул, д. 53 (ООО "ЗУК")

Прибор: Карат-30X Заводской номер: 22230424

Точка измерения: Подсистема 1 (подъезд 4); Ресурс: ТС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	% т	Q1 Гкал	Траб ч	NS	igNSCode
01.03.2026	62.53	54.90	7.63	510.420	510.940	501.310	503.823	5.55	5.10	-0.50	3.828	24.0		Ok
02.03.2026	61.15	53.88	7.27	510.950	511.230	502.208	504.366	5.60	5.15	-0.43	3.654	24.0		Ok
03.03.2026	64.22	56.17	8.05	511.430	511.540	501.838	504.091	5.61	5.17	-0.45	4.045	24.0		Ok
04.03.2026	66.11	57.58	8.53	512.150	511.600	502.009	503.778	5.59	5.15	-0.35	4.288	24.0		Ok
05.03.2026	68.13	59.23	8.90	512.040	511.355	501.332	503.105	5.58	5.14	-0.35	4.470	24.0		Ok
06.03.2026	67.92	59.09	8.83	511.400	510.955	500.766	502.750	5.58	5.14	-0.40	4.427	24.0		Ok
07.03.2026	66.21	57.81	8.40	510.900	510.710	500.764	502.847	5.55	5.11	-0.42	4.212	24.0		Ok
08.03.2026	66.11	57.60	8.51	510.920	510.980	500.812	503.170	5.57	5.13	-0.47	4.268	24.0		Ok
09.03.2026	70.41	60.60	9.81	512.710	511.580	501.321	502.961	5.63	5.19	-0.33	4.925	24.0		Ok
10.03.2026	70.70	60.94	9.76	512.430	511.630	500.962	502.919	5.63	5.19	-0.39	4.897	24.0		Ok
11.03.2026	60.43	53.21	7.22	510.090	510.210	501.535	503.520	5.54	5.10	-0.39	3.626	24.0		Ok
12.03.2026	50.74	45.70	5.04	508.410	508.620	502.355	503.735	5.49	5.05	-0.27	2.536	24.0		Ok
13.03.2026	49.37	44.67	4.70	508.240	508.390	502.526	503.744	5.56	5.11	-0.24	2.366	24.0		Ok
14.03.2026	48.08	43.74	4.34	507.960	508.170	502.550	503.734	5.55	5.11	-0.24	2.186	24.0		Ok
15.03.2026	47.94	43.62	4.32	508.050	508.260	502.671	503.846	5.55	5.10	-0.23	2.173	24.0		Ok
16.03.2026	48.27	43.91	4.36	508.050	508.340	502.592	503.862	5.46	5.01	-0.25	2.197	24.0		Ok
17.03.2026	48.38	43.93	4.45	508.880	509.470	503.386	504.975	5.39	4.94	-0.32	2.241	24.0	*	HC Tmin
18.03.2026	48.62	44.23	4.39	523.970	523.810	518.251	519.116	5.17	4.69	-0.17	2.279	24.0		Ok
19.03.2026	48.40	44.12	4.28	523.090	523.610	517.436	518.945	5.27	4.79	-0.29	2.220	24.0		Ok
20.03.2026	48.24	43.96	4.28	522.500	523.120	516.889	518.494	5.21	4.73	-0.31	2.216	24.0		Ok
21.03.2026	48.06	43.74	4.32	521.980	523.010	516.423	518.436	5.31	4.83	-0.39	2.235	24.0		Ok
22.03.2026	47.69	43.44	4.25	521.660	522.920	516.196	518.414	5.33	4.85	-0.43	2.196	24.0		Ok
23.03.2026	47.63	43.48	4.15	521.440	522.760	515.988	518.244	5.32	4.84	-0.44	2.146	24.0	*	HC Tmin
24.03.2026	48.21	44.01	4.21	521.630	522.920	516.041	518.290	5.34	4.86	-0.43	2.175	24.0		Ok
25.03.2026	47.96	43.82	4.14	521.520	522.780	515.988	518.191	5.37	4.89	-0.43	2.139	24.0		Ok
26.03.2026	48.51	44.23	4.28	521.670	522.430	516.006	517.752	5.40	4.92	-0.34	2.211	24.0		Ok
27.03.2026	44.80	41.26	3.54	520.870	521.930	516.063	517.899	5.43	4.95	-0.36	1.831	24.0	*	HC Tmin
28.03.2026	40.59	37.81	2.78	520.390	521.760	516.530	518.458	5.12	4.64	-0.37	1.439	24.0	*	HC Tmin
29.03.2026	41.31	38.39	2.92	545.980	547.130	541.759	543.528	5.25	4.71	-0.33	1.582	24.0	*	HC Tmin
30.03.2026	41.92	38.85	3.07	522.680	523.320	518.522	519.801	5.36	4.88	-0.25	1.595	24.0	*	HC Tmin
31.03.2026	41.83	38.75	3.08	524.510	525.010	520.358	521.497	5.40	4.91	-0.22	1.605	24.0	*	HC Tmin
Средние:	53.56	47.96	5.61	---	---	---	---	5.44	4.98	-0.35	---	---		
Итого:	---	---	---	16008.928	16020.495	15793.384	15848.291	---	---	---	88.207	744.0		

Дата	V1	V2	M1	M2	Q1	Траб
	м3	м3	т	т	Гкал	ч
28.02.2026	194185.400	191754.200	191588.000	189702.800	1087.156	15324.1
31.03.2026	210194.300	207774.700	207381.400	205551.000	1175.363	16068.1
Итого:	16008.900	16020.500	15793.400	15848.200	88.207	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации