

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 22 (ООО УК "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 538
Точка измерения: Узел 1 (ООО "ЗУК"); Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 10179 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 4277
Обратка: ПРИМ SN 10276 КТПТР-06 SN 4277а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2026	95.02	52.78	42.24	1.44	1.44	33.24	34.09	-2.54	1.405	24.0	24.0
02.03.2026	90.78	51.59	39.19	1.43	1.43	33.10	33.87	-2.29	1.298	24.0	24.0
03.03.2026	88.27	50.92	37.35	1.43	1.43	33.20	33.92	-2.14	1.240	24.0	24.0
04.03.2026	93.32	53.34	39.98	1.47	1.47	33.91	34.73	-2.39	1.357	24.0	24.0
05.03.2026	96.51	53.23	43.28	1.41	1.41	32.56	33.43	-2.63	1.411	24.0	24.0
06.03.2026	99.44	55.02	44.42	1.43	1.43	32.93	33.85	-2.76	1.464	24.0	24.0
07.03.2026	98.72	54.96	43.76	1.45	1.45	33.29	34.20	-2.70	1.457	24.0	24.0
08.03.2026	96.09	54.52	41.57	1.46	1.46	33.70	34.56	-2.53	1.401	24.0	24.0
09.03.2026	96.15	54.30	41.85	1.43	1.43	32.91	33.80	-2.67	1.429	23.1	24.0
10.03.2026	106.12	58.99	47.13	1.58	1.58	36.14	37.27	-3.08	1.707	24.0	24.0
11.03.2026	103.98	59.70	44.28	1.64	1.64	37.59	38.68	-2.87	1.667	24.0	24.0
12.03.2026	86.45	53.39	33.06	1.65	1.65	38.30	39.04	-1.91	1.264	24.0	24.0
13.03.2026	65.81	41.72	24.08	1.22	1.22	28.60	29.00	-1.40	0.788	19.2	24.0
14.03.2026	70.51	45.84	24.67	1.58	1.58	37.02	37.48	-1.23	0.911	24.0	24.0
15.03.2026	69.22	46.09	23.13	1.62	1.62	37.95	38.39	-1.15	0.876	24.0	24.0
16.03.2026	69.77	46.55	23.22	1.63	1.63	38.16	38.61	-1.16	0.884	24.0	24.0
17.03.2026	68.38	45.57	22.81	1.54	1.54	36.10	36.53	-1.19	0.857	22.4	24.0
18.03.2026	69.72	46.75	22.97	1.65	1.65	38.84	39.28	-1.15	0.888	24.0	24.0
19.03.2026	68.76	46.54	22.22	1.67	1.67	39.32	39.75	-1.10	0.868	24.0	24.0
20.03.2026	68.72	46.51	22.21	1.65	1.65	38.71	39.14	-1.10	0.858	24.0	24.0
21.03.2026	68.99	45.53	23.47	1.51	1.51	35.38	35.80	-1.16	0.829	24.0	24.0
22.03.2026	68.61	43.74	24.87	1.36	1.36	32.05	32.44	-1.21	0.795	24.0	24.0
23.03.2026	68.34	43.81	24.53	1.38	1.38	32.47	32.86	-1.19	0.795	24.0	24.0
24.03.2026	68.84	45.12	23.73	1.47	1.47	34.64	35.05	-1.17	0.820	24.0	24.0
25.03.2026	68.09	45.17	22.92	1.52	1.52	35.78	36.18	-1.12	0.818	24.0	24.0
26.03.2026	68.14	45.15	22.99	1.50	1.50	35.16	35.56	-1.13	0.806	24.0	24.0
27.03.2026	68.17	45.54	22.63	1.52	1.52	35.80	36.20	-1.11	0.808	24.0	24.0
28.03.2026	68.39	46.14	22.25	1.57	1.57	36.88	37.29	-1.10	0.819	24.0	24.0
29.03.2026	67.98	45.68	22.30	1.52	1.52	35.76	36.15	-1.09	0.795	23.7	24.0
30.03.2026	67.79	44.83	22.96	1.47	1.47	34.64	35.03	-1.12	0.794	24.0	24.0
31.03.2026	68.38	46.44	21.94	1.61	1.61	37.72	38.13	-1.09	0.826	24.0	24.0
Средние:	79.14	48.89	30.26	1.51	1.51	---	---	-1.69	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1091.83	1110.30	---	32.935	736.4	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	26264.89	26758.17	838.231	23169.6	29221.5
31.03.2026	27356.72	27868.47	871.167	23906.0	29965.5
Итого:	1091.83	1110.29	32.935	736.4	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации