

Отчет о суточных параметрах  
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 24 (ООО "ЗУК")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА523  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15306 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 2975  
Обратка: ПРИМ SN 15304 КТПТР-06 SN 2975а  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2026	91.92	52.33	39.59	2.40	2.36	55.56	55.80	-0.44	2.201	24.0	24.0
02.03.2026	88.17	50.40	37.77	2.39	2.35	55.53	55.79	-0.47	2.097	24.0	24.0
03.03.2026	85.57	49.77	35.80	2.39	2.36	55.63	55.92	-0.52	1.991	24.0	24.0
04.03.2026	90.32	52.38	37.94	2.45	2.41	56.87	57.16	-0.50	2.159	24.0	24.0
05.03.2026	92.92	51.97	40.95	2.35	2.31	54.39	54.62	-0.43	2.233	24.0	24.0
06.03.2026	96.20	53.09	43.11	2.39	2.34	55.13	55.36	-0.41	2.378	24.0	24.0
07.03.2026	95.37	53.52	41.85	2.41	2.36	55.60	55.84	-0.43	2.328	24.0	24.0
08.03.2026	93.18	53.54	39.64	2.43	2.39	56.28	56.55	-0.47	2.232	24.0	24.0
09.03.2026	92.52	51.52	41.00	2.28	2.23	52.71	52.93	-0.42	2.239	23.1	24.0
10.03.2026	101.96	55.44	46.52	2.41	2.35	55.32	55.51	-0.35	2.580	24.0	24.0
11.03.2026	100.76	56.18	44.58	2.51	2.45	57.71	57.94	-0.39	2.578	24.0	24.0
12.03.2026	84.59	49.83	34.76	2.54	2.51	59.15	59.44	-0.50	2.052	24.0	24.0
13.03.2026	68.25	42.36	25.89	2.15	2.14	50.52	50.85	-0.65	1.351	21.5	24.0
14.03.2026	68.68	42.87	25.81	2.49	2.48	58.60	58.99	-0.67	1.511	24.0	24.0
15.03.2026	67.45	43.55	23.90	2.54	2.53	59.79	60.22	-0.70	1.427	23.8	24.0
16.03.2026	67.94	43.12	24.81	2.60	2.59	61.10	61.52	-0.69	1.514	24.0	24.0
17.03.2026	66.35	42.39	23.96	2.42	2.41	56.91	57.30	-0.69	1.416	22.5	24.0
18.03.2026	67.81	43.97	23.84	2.56	2.55	60.18	60.68	-0.83	1.431	24.0	24.0
19.03.2026	67.02	43.90	23.11	2.60	2.60	61.18	61.72	-0.88	1.409	24.0	24.0
20.03.2026	66.84	43.45	23.39	2.58	2.57	60.59	61.11	-0.85	1.414	24.0	24.0
21.03.2026	66.96	43.04	23.91	2.35	2.35	55.33	55.80	-0.84	1.320	24.0	24.0
22.03.2026	66.29	40.85	25.44	2.15	2.14	50.50	50.91	-0.81	1.278	24.0	24.0
23.03.2026	66.22	40.75	25.47	2.17	2.17	51.13	51.56	-0.83	1.297	24.0	24.0
24.03.2026	66.78	42.10	24.69	2.31	2.30	54.31	54.78	-0.86	1.337	24.0	24.0
25.03.2026	66.19	42.78	23.40	2.36	2.38	55.45	56.60	-2.05	1.293	23.7	24.0
26.03.2026	66.17	41.80	24.37	2.35	2.34	55.30	55.79	-0.89	1.344	24.0	24.0
27.03.2026	66.26	42.50	23.76	2.39	2.38	56.18	56.67	-0.88	1.331	24.0	24.0
28.03.2026	66.52	43.21	23.31	2.45	2.44	57.63	58.15	-0.90	1.341	24.0	24.0
29.03.2026	66.22	43.37	22.85	2.42	2.42	56.91	57.44	-0.94	1.295	24.0	24.0
30.03.2026	65.86	42.09	23.77	2.31	2.30	54.26	54.78	-0.96	1.287	24.0	24.0
31.03.2026	66.67	44.04	22.63	2.50	2.50	58.89	59.45	-0.95	1.329	24.0	24.0
Средние:	76.90	46.52	30.38	2.41	2.39	---	---	-0.72	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1744.63	1757.19	---	52.996	738.6	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	56940.21	55392.82	1441.721	26805.1	29593.2
31.03.2026	58684.84	57150.01	1494.717	27543.7	30337.2
Итого:	1744.63	1757.19	52.996	738.6	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации