

Отчет о суточных параметрах  
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 32 (4 МКД УК "Заречная")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 529

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 15317

Обратка: ПРИМ SN 15318

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 2989

КТПТР-06 SN 2989А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2026	93.24	56.23	37.01	3.30	3.23	76.27	76.25	0.03	2.781	24.0	24.0
02.03.2026	89.56	55.01	34.55	3.42	3.35	79.20	79.29	-0.12	2.717	24.0	24.0
03.03.2026	86.92	54.08	32.83	3.31	3.26	76.93	77.19	-0.34	2.491	24.0	24.0
04.03.2026	53.90	36.75	17.16	1.37	1.32	31.77	31.14	2.03	1.134	9.8	24.0
05.03.2026	87.41	60.57	26.84	1.81	1.76	41.78	41.60	0.43	1.535	15.9	24.0
06.03.2026	99.12	54.69	44.42	2.95	2.88	67.92	68.22	-0.43	2.982	24.0	24.0
07.03.2026	97.17	54.87	42.30	3.01	2.94	69.28	69.60	-0.47	2.851	24.0	24.0
08.03.2026	96.27	55.45	40.82	3.26	3.20	75.10	75.70	-0.80	3.072	24.0	24.0
09.03.2026	95.67	58.13	37.54	3.70	3.64	85.48	86.05	-0.66	3.206	24.0	24.0
10.03.2026	112.02	59.54	52.47	3.47	3.40	79.05	80.24	-1.50	4.056	24.0	24.0
11.03.2026	108.09	60.59	47.49	3.60	3.53	82.20	83.35	-1.39	3.880	24.0	24.0
12.03.2026	79.98	55.20	24.78	3.87	3.84	90.07	90.74	-0.75	2.310	22.6	24.0
13.03.2026	46.82	47.22	-0.40	3.38	3.38	80.20	80.18	0.02	0.455	11.4	24.0
14.03.2026	26.43	45.08	-18.65	2.94	2.94	64.46	69.78	-7.92	0.127	3.8	24.0
15.03.2026	13.61	43.62	-30.01	2.69	2.68	45.29	63.79	-33.91	0.129	2.2	24.0
16.03.2026	11.67	43.79	-32.12	2.52	2.52	43.19	59.87	-32.37	0.042	1.6	24.0
17.03.2026	19.67	44.35	-24.68	2.60	2.59	51.15	61.64	-18.59	0.085	2.9	24.0
18.03.2026	3.24	44.95	-41.71	2.67	2.67	33.84	63.42	-60.81	0.040	1.3	24.0
19.03.2026	-13.24	44.40	-57.64	2.75	2.75	18.55	65.37	-111.57	0.002	0.1	24.0
20.03.2026	-32.22	44.14	-76.36	2.71	2.71	4.02	64.49	-176.53	0.000	0.0	24.0
21.03.2026	-36.55	43.86	-80.41	2.76	2.76	5.44	65.57	-169.35	0.002	0.1	24.0
22.03.2026	-57.79	44.37	-102.17	3.17	3.17	1.67	75.31	-191.30	0.002	0.1	24.0
23.03.2026	-72.38	43.96	-116.34	2.98	2.98	0.03	70.79	-199.83	0.000	0.0	24.0
24.03.2026	15.90	43.53	-27.64	2.67	2.66	35.04	63.24	-57.38	0.822	14.4	24.0
25.03.2026	66.86	43.46	23.40	2.61	2.60	61.30	61.87	-0.92	1.424	24.0	24.0
26.03.2026	66.90	42.90	24.00	2.58	2.58	60.73	61.30	-0.92	1.443	24.0	24.0
27.03.2026	64.58	43.58	21.00	2.32	2.31	54.52	54.91	-0.71	1.239	21.6	24.0
28.03.2026	66.69	43.19	23.49	2.44	2.45	57.27	58.34	-1.86	1.333	23.5	24.0
29.03.2026	63.07	42.12	20.95	2.27	2.25	53.44	53.61	-0.33	1.086	23.8	24.0
30.03.2026	54.99	41.97	13.01	2.32	2.31	54.83	54.88	-0.08	0.718	22.1	24.0
31.03.2026	54.31	42.48	11.83	2.35	2.34	55.63	55.69	-0.11	0.681	20.9	24.0
Средние:	47.16	48.20	-1.04	2.83	2.81	---	---	-34.47	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1635.67	2063.42	---	42.644	461.9	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	63427.99	63759.00	1866.547	27873.9	30241.9
31.03.2026	65063.66	65822.42	1909.191	28335.8	30985.9
Итого:	1635.67	2063.42	42.644	461.9	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации